

#121495#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Бульвар Л. Шевцовой 3, Калининград

4113

6564

ТВ7

15021740

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	3,817	0	85,295	75,815	0	83,741	74,645	0	24	264	0	0	62,7	57,5	0,01	0,01	-
25.02.2025	3,629	0	84,594	75,963	0	83,058	74,79	0	24	264	0	0	62,7	57,4	0,01	0,01	-
26.02.2025	3,683	0	84,805	75,885	0	83,264	74,713	0	24	264	0	0	62,7	57,5	0,01	0,01	-
27.02.2025	3,422	0	83,931	76,131	0	82,403	74,954	0	24	264	0	0	62,7	57,5	0,01	0,01	-
28.02.2025	3,334	0	83,592	76,167	0	82,073	74,987	0	24	264	0	0	62,7	57,5	0,01	0,01	-
01.03.2025	3,794	0	85,324	75,945	0	83,767	74,77	0	24	264	0	0	62,7	57,5	0	0,01	-
02.03.2025	3,663	0	84,809	76,047	0	83,264	74,874	0	24	264	0	0	62,7	57,4	0	0	-
03.03.2025	3,571	0	84,539	76,173	0	83	74,993	0	24	264	0	0	62,7	57,4	0	0	-
04.03.2025	3,453	0	84,16	76,362	0	82,631	75,183	0	24	264	0	0	62,7	57,4	0	0	-
05.03.2025	3,564	0	84,595	76,291	0	83,055	75,113	0	24	264	0	0	62,7	57,4	0	0	-
06.03.2025	3,541	0	84,555	76,166	0	83,018	74,983	0	24	264	0	0	62,7	57,6	0,01	0,01	-
07.03.2025	3,319	0	84,012	76,516	0	82,485	75,327	0	24	264	0	0	62,7	57,6	0,01	0,01	-
08.03.2025	3,301	0	83,811	76,32	0	82,29	75,127	0	24	264	0	0	62,7	57,7	0,01	0,01	-
09.03.2025	3,486	0	84,317	75,997	0	82,788	74,816	0	24	264	0	0	62,7	57,7	0,01	0,01	-
10.03.2025	3,332	0	84,055	76,332	0	82,526	75,144	0	24	264	0	0	62,7	57,7	0,01	0,01	-
11.03.2025	3,565	0	84,88	76,223	0	83,333	75,04	0	24	264	0	0	62,7	57,7	0	0	-
12.03.2025	3,38	0	84,17	76,406	0	82,637	75,213	0	24	264	0	0	62,7	57,6	0,01	0,01	-
13.03.2025	3,539	0	84,768	76,334	0	83,23	75,145	0	24	264	0	0	62,7	57,6	0,01	0,01	-
14.03.2025	3,289	0	83,972	76,667	0	82,445	75,479	0	24	264	0	0	62,7	57,6	0	0	-
15.03.2025	3,58	0	84,954	76,453	0	83,407	75,268	0	24	264	0	0	62,7	57,5	0	0	-
16.03.2025	3,559	0	84,764	76,361	0	83,22	75,179	0	24	264	0	0	62,7	57,5	0	0	-
17.03.2025	3,515	0	84,61	76,455	0	83,074	75,27	0	24	264	0	0	62,7	57,5	0	0	-
18.03.2025	3,603	0	85,17	76,628	0	83,624	75,439	0	24	264	0	0	62,7	57,5	0	0	-
19.03.2025	3,453	0	84,481	76,593	0	82,946	75,41	0	24	264	0	0	62,7	57,5	0	0	-
20.03.2025	3,429	0	84,435	76,511	0	82,903	75,326	0	24	264	0	0	62,7	57,6	0,01	0,01	-
21.03.2025	3,527	0	84,819	76,415	0	83,278	75,23	0	24	264	0	0	62,7	57,6	0,01	0,01	-
22.03.2025	3,454	0	84,47	76,441	0	82,933	75,257	0	24	264	0	0	62,7	57,6	0,01	0,01	-
23.03.2025	3,578	0	84,859	76,186	0	83,331	75,01	0	24	264	0	0	62,4	57,4	0,01	0,01	-
Итого:	98,38	0	2366,746	2135,783	0	2323,724	2102,685	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,498																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	1130,462	27090,465	24571,938	0	26602,718	24199,938	0	8964	3
23.03.2025	1228,843	29457,211	26707,72	0	28926,441	26302,623	0	9636	3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 7:43:04