

#18923#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 3, Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 6563
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 15021740
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.03.2022 | 7,148 | 0 | 281,357 | 0 | 0 | 277,914 | 0 | 0 | 24 | 208 | 0 | 0 | 51,2 | 45,1 | 0,45 | 0,35 | 4,2 |
| 25.03.2022 | 6,653 | 0 | 280,397 | 0 | 0 | 277,169 | 0 | 0 | 24 | 208 | 0 | 0 | 49,7 | 44 | 0,45 | 0,35 | 3,9 |
| 26.03.2022 | 7,346 | 0 | 281,014 | 0 | 0 | 277,617 | 0 | 0 | 24 | 208 | 0 | 0 | 51 | 44,7 | 0,45 | 0,35 | 7 |
| 27.03.2022 | 7,309 | 0 | 280,869 | 0 | 0 | 277,41 | 0 | 0 | 24 | 208 | 0 | 0 | 51,4 | 45,2 | 0,45 | 0,35 | 6,2 |
| 28.03.2022 | 6,771 | 0 | 280,682 | 0 | 0 | 277,489 | 0 | 0 | 24 | 208 | 0 | 0 | 49,6 | 43,8 | 0,45 | 0,35 | 5,2 |
| 29.03.2022 | 7,436 | 0 | 280,664 | 0 | 0 | 277,246 | 0 | 0 | 24 | 208 | 0 | 0 | 51,3 | 44,9 | 0,45 | 0,35 | 7 |
| 30.03.2022 | 9,616 | 0 | 283,281 | 0 | 0 | 278,881 | 0 | 0 | 24 | 208 | 0 | 0 | 58 | 49,7 | 0,48 | 0,38 | 4 |
| 31.03.2022 | 9,779 | 0 | 283,796 | 0 | 0 | 279,257 | 0 | 0 | 24 | 208 | 0 | 0 | 58,9 | 50,5 | 0,48 | 0,38 | 0,2 |
| 01.04.2022 | 9,17 | 0 | 282,989 | 0 | 0 | 278,716 | 0 | 0 | 24 | 208 | 0 | 0 | 57 | 49,2 | 0,46 | 0,36 | - |
| 02.04.2022 | 9,31 | 0 | 282,654 | 0 | 0 | 278,382 | 0 | 0 | 24 | 208 | 0 | 0 | 57,2 | 49,2 | 0,47 | 0,37 | - |
| 03.04.2022 | 8,97 | 0 | 282,97 | 0 | 0 | 278,82 | 0 | 0 | 24 | 208 | 0 | 0 | 56,3 | 48,6 | 0,48 | 0,38 | - |
| 04.04.2022 | 8,469 | 0 | 281,707 | 0 | 0 | 277,745 | 0 | 0 | 24 | 208 | 0 | 0 | 55 | 47,7 | 0,46 | 0,36 | - |
| 05.04.2022 | 8,864 | 0 | 282,527 | 0 | 0 | 278,455 | 0 | 0 | 24 | 208 | 0 | 0 | 55,8 | 48,2 | 0,48 | 0,38 | - |
| 06.04.2022 | 7,654 | 0 | 280,922 | 0 | 0 | 277,306 | 0 | 0 | 24 | 208 | 0 | 0 | 52,7 | 46,1 | 0,45 | 0,35 | - |
| 07.04.2022 | 6,628 | 0 | 279,394 | 0 | 0 | 276,24 | 0 | 0 | 24 | 208 | 0 | 0 | 49,4 | 43,7 | 0,45 | 0,35 | - |
| 08.04.2022 | 7,235 | 0 | 281,099 | 0 | 0 | 277,7 | 0 | 0 | 24 | 208 | 0 | 0 | 51,1 | 44,9 | 0,45 | 0,35 | - |
| 09.04.2022 | 7,84 | 0 | 281,686 | 0 | 0 | 278,017 | 0 | 0 | 24 | 208 | 0 | 0 | 53 | 46,3 | 0,47 | 0,37 | - |
| 10.04.2022 | 7,684 | 0 | 281,006 | 0 | 0 | 277,418 | 0 | 0 | 24 | 208 | 0 | 0 | 52,4 | 45,8 | 0,45 | 0,35 | - |
| 11.04.2022 | 8,019 | 0 | 282,301 | 0 | 0 | 278,587 | 0 | 0 | 24 | 208 | 0 | 0 | 53,2 | 46,4 | 0,48 | 0,38 | - |
| 12.04.2022 | 7,469 | 0 | 281,411 | 0 | 0 | 277,86 | 0 | 0 | 24 | 208 | 0 | 0 | 52,1 | 45,7 | 0,45 | 0,35 | - |
| 13.04.2022 | 6,846 | 0 | 281,354 | 0 | 0 | 278,046 | 0 | 0 | 24 | 208 | 0 | 0 | 50,3 | 44,4 | 0,45 | 0,35 | - |
| 14.04.2022 | 6,361 | 0 | 280,522 | 0 | 0 | 277,409 | 0 | 0 | 24 | 208 | 0 | 0 | 48,9 | 43,5 | 0,45 | 0,35 | - |
| 15.04.2022 | 7,315 | 0 | 281,342 | 0 | 0 | 277,939 | 0 | 0 | 24 | 208 | 0 | 0 | 51 | 44,8 | 0,45 | 0,35 | - |
| 16.04.2022 | 7,799 | 0 | 281,432 | 0 | 0 | 277,844 | 0 | 0 | 24 | 208 | 0 | 0 | 52,5 | 45,8 | 0,46 | 0,36 | - |
| 17.04.2022 | 7,271 | 0 | 281,549 | 0 | 0 | 278,1 | 0 | 0 | 24 | 208 | 0 | 0 | 51,3 | 45,1 | 0,46 | 0,36 | - |
| 18.04.2022 | 7,069 | 0 | 280,979 | 0 | 0 | 277,622 | 0 | 0 | 24 | 208 | 0 | 0 | 50,7 | 44,7 | 0,45 | 0,35 | - |
| 19.04.2022 | 6,578 | 0 | 280,985 | 0 | 0 | 277,841 | 0 | 0 | 24 | 208 | 0 | 0 | 49,1 | 43,5 | 0,45 | 0,35 | - |
| 20.04.2022 | 6,312 | 0 | 280,719 | 0 | 0 | 277,657 | 0 | 0 | 24 | 208 | 0 | 0 | 48,6 | 43,2 | 0,45 | 0,35 | - |
| 21.04.2022 | 5,288 | 0 | 280,726 | 0 | 0 | 278,02 | 0 | 0 | 24 | 208 | 0 | 0 | 45,8 | 41,3 | 0,45 | 0,35 | - |
| 22.04.2022 | 5,164 | 0 | 280,69 | 0 | 0 | 278,066 | 0 | 0 | 24 | 208 | 0 | 0 | 45,1 | 40,6 | 0,45 | 0,35 | - |
| 23.04.2022 | 5,139 | 0 | 280,365 | 0 | 0 | 277,77 | 0 | 0 | 24 | 208 | 0 | 0 | 44,8 | 40,4 | 0,45 | 0,35 | - |
| Итого: | 230,512 | 0 | 8723,389 | 0 | 0 | 8614,543 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 55,057 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 23.03.2022 | 3036,88 | 104053,226 | 0 | 0 | 102697,888 | 0 | 0 | 17017 | 613 |
| 23.04.2022 | 3267,394 | 112776,619 | 0 | 0 | 111312,432 | 0 | 0 | 17761 | 613 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2022 7:54:58