

#163209#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Кошевого 50-56А, Калининград
4113
6716
ТВ7 (АСЦП)
15025681
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0,045	0	0	0,045	0	0	24	0	17,4	16,7	0	0	-
02.10.2025	7,506	0	310,236	0	0	306,889	0	0	24	0	47,9	42	0,05	0,03	-
03.10.2025	10,6	0	483,741	0	0	478,348	0	0	24	0	48,6	43,3	0,05	0,03	-
04.10.2025	9,811	0	478,259	0	0	473,212	0	0	24	0	47,4	42,4	0,03	0,03	-
05.10.2025	8,99	0	477,085	0	0	472,291	0	0	24	0	46,2	41,7	0,03	0,02	-
06.10.2025	8,807	0	477,185	0	0	472,412	0	0	24	0	46,2	41,7	0,02	0,02	-
07.10.2025	8,814	0	477,485	0	0	472,637	0	0	24	0	46,4	41,9	0,02	0,02	-
08.10.2025	8,781	0	476,541	0	0	471,689	0	0	24	0	46,4	42	0,02	0,02	-
09.10.2025	8,412	0	476,051	0	0	471,285	0	0	24	0	46,1	41,9	0,02	0,02	-
10.10.2025	8,397	0	476,17	0	0	471,401	0	0	24	0	46,2	41,9	0,02	0,01	-
11.10.2025	8,344	0	476,446	0	0	471,675	0	0	24	0	46,2	41,9	0,02	0,01	-
12.10.2025	8,367	0	476,37	0	0	471,592	0	0	24	0	46,1	41,9	0,02	0,01	-
13.10.2025	8,625	0	476,453	0	0	471,655	0	0	24	0	46,3	41,9	0,01	0,01	-
14.10.2025	8,916	0	476,557	0	0	471,658	0	0	24	0	46,8	42,3	0,02	0,01	-
15.10.2025	8,71	0	475,941	0	0	471,114	0	0	24	0	46,4	42	0,01	0,01	-
16.10.2025	8,527	0	475,409	0	0	470,64	0	0	24	0	46,2	41,9	0,02	0,01	-
17.10.2025	8,515	0	476,034	0	0	471,261	0	0	24	0	46,1	41,8	0,01	0,01	-
18.10.2025	9,223	0	476,277	0	0	471,273	0	0	24	0	47,2	42,5	0,02	0,01	-
19.10.2025	9,299	0	476,081	0	0	471,055	0	0	24	0	47,3	42,6	0,02	0,01	-
20.10.2025	10,394	0	477,534	0	0	472,084	0	0	24	0	49,2	44	0,02	0,01	-
21.10.2025	10,285	0	478,199	0	0	472,707	0	0	24	0	49,3	44,1	0,02	0,01	-
22.10.2025	9,232	0	476,59	0	0	471,58	0	0	24	0	47,2	42,5	0,01	0,01	-
23.10.2025	8,59	0	476,061	0	0	471,303	0	0	24	0	46,2	41,8	0,01	0,01	-
Итого:	197,145	0	10326,75	0	0	10219,806	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	47,087														

Общее время работы системы, ч552

Период нормальной работы системы, ч552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	2326,118	90260,209	0	0	89048,09	0	0	8837	191
23.10.2025	2523,264	100586,96	0	0	99267,895	0	0	9389	191

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 8:55:25