

#163206#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Ульяны Громовой 40-50, Калининград

4342

6836

ТВ7 (АСЦП)

15025691

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0,035	0	0	0,035	0	0	24	0	20,4	21,2	0,31	0	-
02.10.2025	5,339	0	182,8	0	0	180,812	0	0	24	0	48,4	41,4	0,35	0,13	-
03.10.2025	11,224	0	408,01	0	0	403,182	0	0	24	0	50,4	43,7	0,44	0,67	-
04.10.2025	9,853	0	402,3	0	0	398,022	0	0	24	0	47,9	41,9	0,44	0,89	-
05.10.2025	8,777	0	386,78	0	0	382,87	0	0	24	0	46,9	41,2	0,43	1,17	-
06.10.2025	9,543	0	366,93	0	0	362,947	0	0	23	1	48,4	42,1	0,42	0,88	-
07.10.2025	9,492	0	332,4	0	0	328,702	0	0	24	0	49	42	0,42	0,95	-
08.10.2025	9,464	0	332,495	0	0	328,773	0	0	24	0	49,1	42,1	0,42	0,97	-
09.10.2025	8,951	0	332,53	0	0	328,916	0	0	24	0	48,4	41,7	0,42	1,47	-
10.10.2025	8,963	0	332,1	0	0	328,479	0	0	24	0	48,5	41,8	0,42	1,44	-
11.10.2025	8,789	0	332,07	0	0	328,46	0	0	24	0	48,5	41,8	0,42	1,5	-
12.10.2025	8,897	0	332,32	0	0	328,714	0	0	24	0	48,5	41,8	0,42	1,39	-
13.10.2025	9,504	0	332,015	0	0	328,276	0	0	24	0	49,2	42,3	0,42	0,74	-
14.10.2025	9,551	0	331,79	0	0	328,025	0	0	24	0	49,5	42,4	0,42	0,89	-
15.10.2025	9,168	0	331,85	0	0	328,175	0	0	24	0	48,9	42	0,42	1,24	-
16.10.2025	9,018	0	331,72	0	0	328,099	0	0	24	0	48,5	41,8	0,42	1,2	-
17.10.2025	8,994	0	332,085	0	0	328,479	0	0	24	0	48,5	41,8	0,42	1,12	-
18.10.2025	9,778	0	322,51	0	0	318,706	0	0	24	0	50,4	43	0,43	0,81	-
19.10.2025	10,116	0	336,345	0	0	332,402	0	0	23	1	50,3	43	0,42	0,69	-
20.10.2025	11,353	0	336,44	0	0	332,075	0	0	24	0	52,8	44,7	0,42	0,52	-
21.10.2025	11,198	0	336,13	0	0	331,765	0	0	24	0	52,8	44,7	0,42	0,77	-
22.10.2025	9,746	0	336,315	0	0	332,469	0	0	24	0	49,7	42,6	0,42	0,89	-
23.10.2025	9,086	0	335,83	0	0	332,182	0	0	24	0	48,4	41,8	0,42	0,93	-
Итого:	206,804	0	7403,8	0	0	7320,565	0	0	550	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,394														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

550

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	1890,245	47580,575	0	0	46911,19	0	0	7735	1207
23.10.2025	2097,047	54984,375	0	0	54231,755	0	0	8285	1209

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 16:08:54