

#163204#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель: Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя: Бульвар Л. Шевцовой 13-15, Калининград
Номер абонента: 4342
Порядковый номер: 6773
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер: 15025651
Номер системы: 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	3,144	0	28,948	20,657	0	28,455	20,453	0	24	0	61	46,3	0,62	0,46	-
25.09.2025	3,169	0	29,044	20,663	0	28,551	20,46	0	24	0	61	46,2	0,62	0,46	-
26.09.2025	2,941	0	28,015	20,721	0	27,539	20,52	0	24	0	60,9	45,8	0,5	0,46	-
27.09.2025	3,046	0	28,355	20,566	0	27,874	20,37	0	24	0	60,7	45,6	0,48	0,46	-
28.09.2025	3,493	0	30,465	20,331	0	29,957	20,136	0	24	0	60,2	45,7	0,43	0,46	-
29.09.2025	3,247	0	29,726	21,024	0	29,227	20,822	0	24	0	60,5	45,7	0,46	0,46	-
30.09.2025	3,259	0	30,699	22,141	0	30,183	21,925	0	24	0	60,5	45,9	0,48	0,46	-
01.10.2025	3,018	0	29,514	22,116	0	29,021	21,905	0	24	0	60,4	45,5	0,45	0,46	-
02.10.2025	3,085	0	30,085	22,027	0	29,591	21,82	0	24	0	59,6	45,2	0,28	0,46	-
03.10.2025	3,231	0	30,554	22,004	0	30,048	21,793	0	24	0	60,1	45,6	0,54	0,46	-
04.10.2025	3,191	0	30,343	22,015	0	29,84	21,802	0	24	0	60,3	45,8	0,66	0,46	-
05.10.2025	3,335	0	31,028	21,733	0	30,518	21,523	0	24	0	59,9	45,9	0,57	0,46	-
06.10.2025	3,263	0	30,646	21,775	0	30,133	21,557	0	24	0	60,6	46,6	0,7	0,46	-
07.10.2025	2,962	0	29,239	21,742	0	28,746	21,524	0	24	0	60,7	46,6	0,63	0,46	-
08.10.2025	2,814	0	28,472	21,67	0	27,995	21,459	0	24	0	60,5	46	0,5	0,46	-
09.10.2025	2,982	0	29,195	21,528	0	28,704	21,313	0	24	0	60,7	46,6	0,71	0,46	-
10.10.2025	2,918	0	28,612	21,294	0	28,129	21,08	0	24	0	61	46,7	0,77	0,46	-
11.10.2025	3,049	0	29,864	22,014	0	29,364	21,79	0	24	0	60,8	46,8	0,91	0,46	-
12.10.2025	3,306	0	31,281	21,983	0	30,767	21,763	0	24	0	60	46,6	0,66	0,46	-
13.10.2025	3,205	0	30,809	22,191	0	30,29	21,967	0	24	0	60,6	46,8	0,53	0,46	-
14.10.2025	2,92	0	30,038	22,65	0	29,532	22,42	0	24	0	60,5	47	0,43	0,46	-
15.10.2025	2,813	0	29,644	22,916	0	29,148	22,685	0	24	0	60,5	46,8	0,6	0,46	-
16.10.2025	2,997	0	30,486	22,831	0	29,976	22,6	0	24	0	60,4	46,8	0,58	0,46	-
17.10.2025	3,225	0	31,327	22,73	0	30,797	22,496	0	24	0	60,8	47,2	0,61	0,46	-
18.10.2025	3,178	0	31,21	22,729	0	30,685	22,498	0	24	0	60,5	46,9	0,42	0,46	-
19.10.2025	3,179	0	31,424	22,689	0	30,905	22,464	0	24	0	59,7	46,4	0,29	0,46	-
20.10.2025	3,195	0	31,192	22,631	0	30,669	22,405	0	24	0	60,3	46,5	0,32	0,46	-
21.10.2025	3,055	0	30,448	22,574	0	29,937	22,35	0	24	0	60,3	46,4	0,36	0,46	-
22.10.2025	3,058	0	30,336	22,495	0	29,828	22,271	0	24	0	60,4	46,4	0,43	0,46	-
23.10.2025	2,863	0	29,403	22,427	0	28,906	22,2	0	24	0	60,7	46,8	0,55	0,46	-
Итого:	93,141	0	900,402	656,867	0	885,315	650,371	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,246														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2025	1084,518	11346,229	8618,086	0	11150,852	8525,802	0	8264	510
23.10.2025	1177,663	12246,629	9274,954	0	12036,168	9176,176	0	8984	510

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.10.2025 12:50:51