

#207668#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой 77-79, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 8101
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 17055083
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2026 | 17,421 | 0 | 252,485 | 0 | 0 | 246,936 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 52,7 | 0,02 | 0,41 | -8,3 |
| 25.01.2026 | 16,036 | 0 | 251,367 | 0 | 0 | 246,218 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,8 | 51,2 | 0,02 | 0,4 | -9,4 |
| 26.01.2026 | 14,508 | 0 | 250,447 | 0 | 0 | 245,793 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,5 | 49,3 | 0,02 | 0,41 | -7,3 |
| 27.01.2026 | 14,164 | 0 | 250,673 | 0 | 0 | 246,101 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 48,9 | 0,02 | 0,41 | -4,4 |
| 28.01.2026 | 15,169 | 0 | 251,083 | 0 | 0 | 246,168 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,2 | 50,4 | 0,02 | 0,41 | -3,8 |
| 29.01.2026 | 14,657 | 0 | 210,682 | 0 | 0 | 206,142 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,7 | 51,7 | 0,02 | 0,41 | -6 |
| 30.01.2026 | 18,023 | 0 | 250,56 | 0 | 0 | 244,832 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,2 | 53,5 | 0,03 | 0,42 | -9,7 |
| 31.01.2026 | 18,403 | 0 | 253,155 | 0 | 0 | 247,298 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,6 | 53,7 | 0,03 | 0,41 | -12,4 |
| 01.02.2026 | 18,909 | 0 | 252,798 | 0 | 0 | 246,847 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 53,9 | 0,03 | 0,4 | -13,8 |
| 02.02.2026 | 19,039 | 0 | 252,5 | 0 | 0 | 246,579 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 53,6 | 0,03 | 0,4 | -18,9 |
| 03.02.2026 | 18,771 | 0 | 252,548 | 0 | 0 | 246,686 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 53,4 | 0,02 | 0,36 | -20,1 |
| 04.02.2026 | 18,557 | 0 | 252,443 | 0 | 0 | 246,634 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,4 | 53,4 | 0,03 | 0,32 | -18 |
| 05.02.2026 | 16,658 | 0 | 251,985 | 0 | 0 | 246,708 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,7 | 51,6 | 0,03 | 0,31 | -12,3 |
| 06.02.2026 | 14,656 | 0 | 250,732 | 0 | 0 | 246,051 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,7 | 49,4 | 0,04 | 0,27 | -7,6 |
| 07.02.2026 | 14,185 | 0 | 250,44 | 0 | 0 | 245,862 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,9 | 49,1 | 0,04 | 0,23 | -3,2 |
| 08.02.2026 | 14,794 | 0 | 251,268 | 0 | 0 | 246,462 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,3 | 50 | 0,02 | 0,24 | -3,3 |
| 09.02.2026 | 17,273 | 0 | 253,312 | 0 | 0 | 247,695 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 53,2 | 0,03 | 0,25 | -4,9 |
| 10.02.2026 | 16,742 | 0 | 252,585 | 0 | 0 | 247,155 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,7 | 52,5 | 0,03 | 0,23 | -12,1 |
| 11.02.2026 | 13,658 | 0 | 250,217 | 0 | 0 | 245,742 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 48,8 | 0,03 | 0,22 | -12,4 |
| 12.02.2026 | 12,701 | 0 | 249,988 | 0 | 0 | 245,79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60 | 47,6 | 0,03 | 0,22 | -3,8 |
| 13.02.2026 | 8,686 | 0 | 156,977 | 0 | 0 | 154,293 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,6 | 47,2 | 0,02 | 0,24 | -0,7 |
| 14.02.2026 | 15,146 | 0 | 251,105 | 0 | 0 | 246,361 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64 | 49,3 | 0,03 | 0,25 | -1,2 |
| 15.02.2026 | 16,237 | 0 | 252,065 | 0 | 0 | 246,789 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,7 | 51,9 | 0,03 | 0,26 | -6,7 |
| 16.02.2026 | 17,435 | 0 | 252,845 | 0 | 0 | 247,183 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 53,4 | 0,03 | 0,26 | -11,2 |
| 17.02.2026 | 17,446 | 0 | 252,303 | 0 | 0 | 246,648 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 53,4 | 0,03 | 0,26 | - |
| Итого: | 399,274 | 0 | 6156,563 | 0 | 0 | 6028,973 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 95,365 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 600
Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.01.2026 | 3285,513 | 80649,463 | 0 | 0 | 79515,545 | 0 | 0 | 15711 | 599 |
| 17.02.2026 | 3684,787 | 86806,025 | 0 | 0 | 85544,519 | 0 | 0 | 16311 | 599 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
18.02.2026 11:45:52