

#147705#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой 77-79, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 17055083	Показания прибора, ГДж 23.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2067,347	2067,347	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	1737,587	1659,446	78.141	18.664

Подпись исполнителя



#147704#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 8102
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 17055083
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	3,128	0	42,465	35,412	0	41,812	35,064	0	24	0	57,2	46,2	0,02	0,41
25.08.2025	-	1,034	0	20,815	15,09	0	20,653	14,995	0	24	0	40,1	37,4	0	0,32
26.08.2025	-	0,217	0	4,802	1,438	0	4,798	1,436	0	24	0	19,7	20,5	0	0,33
27.08.2025	-	0,147	0	3,003	0,608	0	2,999	0,607	0	24	0	19,3	19,6	0	0,34
28.08.2025	-	0,138	0	2,832	0,587	0	2,83	0,587	0	24	0	19,2	19,6	0	0,34
29.08.2025	-	0,136	0	2,697	0,502	0	2,695	0,502	0	24	0	19,2	19,7	0	0,34
30.08.2025	-	0,316	0	4,923	2,212	0	4,898	2,205	0	24	0	30,9	28,8	0	0,36
31.08.2025	-	3,549	0	42,658	33,19	0	42,021	32,883	0	24	0	56,5	45	0,03	0,48
01.09.2025	-	3,23	0	38,91	31,337	0	38,277	31,022	0	24	0	59	46,8	0,03	0,43
02.09.2025	-	3,114	0	39,502	32,57	0	38,863	32,24	0	24	0	58,9	46,9	0,03	0,44
03.09.2025	-	2,883	0	38,783	32,673	0	38,159	32,339	0	24	0	58,7	47,1	0,03	0,44
04.09.2025	-	2,653	0	36,807	31,58	0	36,203	31,249	0	24	0	59,4	47,7	0,03	0,46
05.09.2025	-	2,927	0	40,502	34,688	0	39,828	34,317	0	22	2	59,7	48,1	0,02	0,46
06.09.2025	-	2,505	0	35,428	30,285	0	34,843	29,956	0	24	0	59,6	48,5	0,02	0,47
07.09.2025	-	2,952	0	41,537	34,415	0	40,86	34,027	0	24	0	59,1	49,3	0,02	0,46
08.09.2025	-	3,016	0	41,81	34,772	0	41,114	34,378	0	24	0	59,7	49,5	0,02	0,46
09.09.2025	-	2,801	0	40,785	34,928	0	40,11	34,537	0	24	0	59,6	49,1	0,02	0,47
10.09.2025	-	2,878	0	41,158	34,965	0	40,477	34,577	0	24	0	59,6	49,1	0,02	0,47
11.09.2025	-	3,129	0	41,555	34,575	0	40,872	34,203	0	24	0	59,4	48,3	0,02	0,46
12.09.2025	-	3,029	0	40,458	34,252	0	39,796	33,896	0	24	0	59,3	47,5	0,02	0,47
13.09.2025	-	3,058	0	40,268	33,702	0	39,614	33,356	0	24	0	58,9	47,2	0,02	0,47
14.09.2025	-	3,243	0	40,87	33,115	0	40,22	32,78	0	24	0	58,3	46,8	0,02	0,47
15.09.2025	-	3,087	0	40,41	33,82	0	39,758	33,476	0	24	0	58,8	47	0,02	0,47
16.09.2025	-	3,103	0	39,607	32,96	0	38,965	32,629	0	24	0	58,9	46,8	0,02	0,47
17.09.2025	-	3,22	0	39,485	32,068	0	38,855	31,751	0	24	0	58,4	46,2	0,02	0,47
18.09.2025	-	3,138	0	39,972	32,998	0	39,341	32,676	0	24	0	58,2	46,1	0,02	0,47
19.09.2025	-	3,183	0	39,685	32,705	0	39,046	32,383	0	24	0	58,7	46,2	0,02	0,47
20.09.2025	-	2,97	0	39,005	32,795	0	38,378	32,469	0	24	0	58,6	46,5	0,02	0,48
21.09.2025	-	3,13	0	39,41	32,252	0	38,776	31,926	0	24	0	58,7	46,8	0,02	0,48
22.09.2025	-	3,306	0	40,548	32,82	0	39,893	32,49	0	24	0	58,8	46,7	0,02	0,47
23.09.2025	-	2,922	0	38,588	32,79	0	37,969	32,467	0	24	0	58,6	46,3	0,02	0,47
Итого:	-	78,142	0	1039,278	852,104	0	1022,923	843,423	0	742	2	52,23	42,82	0,02	0,44

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 742 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	1659,446	21033,08	17518,445	0	20669,278	17322,557	0	12044	594
23.09.2025	1737,587	22072,357	18370,55	0	21692,201	18165,979	0	12786	596

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения