

#163036#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой 77-79, Калининград

4113

8101

ТВ7 (АСЦП)

17055083

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,8	19,7	0	0,29	-
02.10.2025	5,129	0	125,505	0	0	124,021	0	0	24	0	50,2	40,3	0,03	0,36	-
03.10.2025	9,695	0	246,648	0	0	243,511	0	0	24	0	52	42,4	0,05	0,4	-
04.10.2025	9,287	0	245,495	0	0	242,412	0	0	24	0	51,7	42,4	0,04	0,4	-
05.10.2025	8,316	0	234,22	0	0	231,391	0	0	24	0	50,5	41,9	0,04	0,41	-
06.10.2025	8,484	0	244,613	0	0	241,673	0	0	23	1	50,5	42,1	0,03	0,4	-
07.10.2025	8,413	0	244,71	0	0	241,773	0	0	24	0	50,6	42,2	0,03	0,4	-
08.10.2025	8,338	0	245,195	0	0	242,241	0	0	24	0	50,6	42,3	0,02	0,4	-
09.10.2025	8,19	0	245,773	0	0	242,803	0	0	24	0	50,6	42,4	0,02	0,4	-
10.10.2025	8,198	0	246,72	0	0	243,737	0	0	24	0	50,6	42,4	0,02	0,4	-
11.10.2025	8,162	0	246,74	0	0	243,756	0	0	24	0	50,6	42,5	0,02	0,4	-
12.10.2025	8,214	0	246,72	0	0	243,745	0	0	24	0	50,6	42,4	0,02	0,4	-
13.10.2025	8,376	0	247,64	0	0	244,659	0	0	24	0	50,6	42,3	0,02	0,4	-
14.10.2025	8,487	0	247,178	0	0	244,192	0	0	24	0	50,7	42,3	0,01	0,41	-
15.10.2025	8,419	0	246,958	0	0	243,988	0	0	24	0	50,5	42,2	0,01	0,4	-
16.10.2025	8,376	0	247,842	0	0	244,871	0	0	24	0	50,5	42,3	0,01	0,4	-
17.10.2025	8,297	0	247,533	0	0	244,555	0	0	24	0	50,5	42,3	0,01	0,41	-
18.10.2025	8,143	0	227,848	0	0	224,987	0	0	24	0	51,5	42,8	0,01	0,43	-
19.10.2025	8,659	0	247,57	0	0	244,559	0	0	22	2	50,8	42,3	0,01	0,4	-
20.10.2025	9,685	0	248,945	0	0	245,635	0	0	24	0	53,1	43,6	0,01	0,4	-
21.10.2025	9,87	0	248,893	0	0	245,504	0	0	24	0	53,8	44,2	0,02	0,41	-
22.10.2025	8,955	0	248,46	0	0	245,32	0	0	24	0	51,8	43	0,01	0,4	-
23.10.2025	8,332	0	247,508	0	0	244,543	0	0	24	0	50,5	42,3	0,01	0,41	-
Итого:	186,025	0	5278,714	0	0	5213,876	0	0	549	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,431														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

549

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	2067,347	52770,25	0	0	52042,252	0	0	12954	596
23.10.2025	2253,371	58048,96	0	0	57256,128	0	0	13503	599

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 15:27:11