

#283293#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Детский Сад № 130, МАДОУ
Адрес потребителя Батальная 71А, Калининград
Номер абонента 3967
Порядковый номер 5096
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1560672
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	2,844	109,332	108,189	106,273	106,744	24	24	0	0	80,3	53,7	9	5,1	-
22.02.2026	2,696	119,363	118,328	116,252	116,715	24	24	0	0	77,2	54,1	9	5,1	-
23.02.2026	2,926	146,83	145,863	143,107	143,77	24	24	0	0	76	55,6	9	5,1	-
24.02.2026	2,963	138,648	137,652	135,195	135,824	24	24	0	0	75,3	53,5	9	5,1	-
25.02.2026	2,981	129,387	128,297	126,064	126,619	24	24	0	0	76,6	53	9	5,1	-
26.02.2026	2,822	118,883	117,863	115,814	116,352	24	24	0	0	76,8	52,5	9	5,1	-
27.02.2026	2,198	78,475	77,6	76,617	76,887	24	24	0	0	73,2	44,6	9	5,1	-
28.02.2026	1,342	44,227	43,67	43,195	43,322	24	24	0	0	72,6	41,6	9	5,1	-
01.03.2026	1,919	68,666	67,928	67,035	67,297	24	24	0	0	73,3	44,8	9	5,1	-
02.03.2026	2,631	104,434	103,492	101,912	102,371	24	24	0	0	74	48,3	9	5,1	-
03.03.2026	2,258	81,986	81,059	80,021	80,281	24	24	0	0	73,6	45,5	9	5,1	-
04.03.2026	2,488	96,145	95,254	93,834	94,258	24	24	0	0	73,8	47,4	9	5,1	-
05.03.2026	2,513	95,924	95,004	93,619	94,027	24	24	0	0	73,8	47	9	5,1	-
06.03.2026	2,325	87,578	86,688	85,477	85,809	24	24	0	0	73,8	46,6	9	5,1	-
07.03.2026	1,604	55,523	54,891	54,211	54,41	24	24	0	0	73	43,5	9	5,1	-
08.03.2026	1,622	61,17	60,57	59,723	59,967	24	24	0	0	73,2	46,2	9	5,1	-
09.03.2026	1,722	65,133	64,494	63,582	63,85	24	24	0	0	73,4	46,4	9	5,1	-
10.03.2026	1,502	49,883	49,246	48,715	48,846	24	24	0	0	72,7	42	9	5,1	-
11.03.2026	1,418	45,576	44,955	44,516	44,611	24	24	0	0	72,6	40,8	9	5,1	-
12.03.2026	1,734	56,002	55,215	54,684	54,787	24	24	0	0	72,9	41,3	9	5,1	-
13.03.2026	1,576	52,377	51,691	51,148	51,27	24	24	0	0	72,9	42,1	9	5,1	-
14.03.2026	0,806	27,031	26,664	26,422	26,459	24	24	0	0	71,2	40,8	9	5,1	-
15.03.2026	1,491	48,389	47,746	47,262	47,377	24	24	0	0	72,6	41,1	9	5,1	-
16.03.2026	2,428	88,32	87,309	86,197	86,463	24	24	0	0	73,8	45,7	9	5,1	-
17.03.2026	2,082	70,742	69,828	69,057	69,223	24	24	0	0	73,4	43,4	9	5,1	-
18.03.2026	2,136	75,977	75,107	74,162	74,408	24	24	0	0	73,6	44,8	9	5,1	-
19.03.2026	2,16	77,414	76,504	75,561	75,777	24	24	0	0	73,7	45,2	9	5,1	-
20.03.2026	2,037	67,867	66,938	66,25	66,373	24	24	0	0	73,5	42,8	9	5,1	-
Итого:	59,224	2261,282	2238,045	2205,905	2214,097	672	672	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	59,224													

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	820,508	30761,082	30199,945	29972,264	29857,068	12702,05	0
20.03.2026	879,732	33022,363	32437,99	32178,17	32071,164	13374,05	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 7:43:12