

#166617#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель Детский Сад № 130, МАДОУ
Адрес потребителя Батальная 71А, Калининград
Номер абонента 3967
Порядковый номер 5096
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1560672
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	1,911	71,303	70,084	69,664	69,436	24	24	0	0	72	44,6	9	5,1	-
22.10.2025	1,72	59,51	58,371	58,158	57,898	24	24	0	0	71,6	42,1	9	5,1	-
23.10.2025	1,414	45,965	45	44,932	44,678	24	24	0	0	71,1	39,7	9	5,1	-
24.10.2025	1,434	47,004	46,027	45,943	45,693	24	24	0	0	71,2	40,1	9	5,1	-
25.10.2025	1,185	38,328	37,535	37,475	37,273	24	24	0	0	70,8	39,2	9	5,1	-
26.10.2025	1,441	50,105	49,205	48,973	48,807	22,79	22,79	0	0	71,4	42	9	5,1	-
27.10.2025	2,07	76,516	75,279	74,758	74,598	24	24	0	0	71,9	44,3	9	5,1	-
28.10.2025	1,756	61,176	60,055	59,785	59,562	24	24	0	0	71,6	42,3	9	5,1	-
29.10.2025	1,782	61,717	60,582	60,301	60,082	24	24	0	0	71,9	42,4	9	5,1	-
30.10.2025	1,655	56,885	55,83	55,596	55,385	24	24	0	0	71,4	41,7	9	5,1	-
31.10.2025	1,814	63,439	62,322	62,004	61,814	25	25	0	0	71,4	42,2	9	5,1	-
01.11.2025	1,386	45,402	44,521	44,383	44,201	24	24	0	0	71,1	39,9	9	5,1	-
02.11.2025	1,433	49,357	48,445	48,236	48,055	24	24	0	0	71,5	41,9	9	5,1	-
03.11.2025	1,533	51,957	50,963	50,785	50,568	24	24	0	0	71,3	41,2	9	5,1	-
04.11.2025	1,517	53,307	52,332	52,105	51,906	24	24	0	0	71,2	42,2	9	5,1	-
05.11.2025	1,413	46,174	45,25	45,135	44,924	24	24	0	0	71,1	39,9	9	5,1	-
06.11.2025	1,414	46,738	45,801	45,686	45,461	24	24	0	0	71,2	40,3	9	5,1	-
07.11.2025	1,714	59,504	58,424	58,152	57,949	24	24	0	0	71,5	42,1	9	5,1	-
08.11.2025	1,501	50,709	49,76	49,566	49,379	24	24	0	0	71,2	41	9	5,1	-
09.11.2025	1,838	70,143	69,074	68,537	68,422	24	24	0	0	71,9	45,1	9	5,1	-
10.11.2025	2,082	78,74	77,564	76,934	76,84	24	24	0	0	71,9	45	9	5,1	-
11.11.2025	1,785	62,82	61,773	61,387	61,258	24	24	0	0	71,7	42,7	9	5,1	-
12.11.2025	1,835	64,947	63,846	63,469	63,311	24	24	0	0	71,6	42,8	9	5,1	-
13.11.2025	1,625	55,525	54,584	54,266	54,15	24	24	0	0	71,5	41,6	9	5,1	-
14.11.2025	1,549	52,428	51,529	51,244	51,133	24	24	0	0	71,3	41,1	9	5,1	-
15.11.2025	1,472	49,525	48,639	48,412	48,27	24	24	0	0	71,1	40,8	9	5,1	-
16.11.2025	2,274	88,283	86,992	86,1	86,033	24	24	0	0	75	48,6	9	5,1	-
17.11.2025	2,498	101,166	99,828	98,723	98,725	24	24	0	0	74	48,8	9	5,1	-
18.11.2025	2,444	102,314	100,969	99,918	99,869	24	24	0	0	72,8	48,4	9	5,1	-
19.11.2025	2,317	91,197	89,943	89,047	89,016	24	24	0	0	73	47,1	9	5,1	-
20.11.2025	2,583	105,959	104,518	103,361	103,314	24	24	0	0	74,6	49,7	9	5,1	-
Итого:	54,395	1958,143	1925,045	1913,035	1908,01	743,79	743,79	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,395													

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,79

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	500,36	18624,18	18240,094	18172,891	18054,334	9750,26	0
20.11.2025	554,758	20582,324	20165,141	20085,924	19962,344	10494,06	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.11.2025 7:29:54