

#143589#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Сельма, Торговый дом, ООО
Челнокова 11, Калининград
4961

Заводской номер счётчика 1440794	Показания прибора, Гкал 20.08.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.07.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	883,772	880,949	2.823

Подпись исполнителя



#143588#

Отчёт за период с 20.07.2025 по 20.08.2025.

Номер абонента 4961
 Порядковый номер 3505
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1440794
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.07.2025	-	0	0,016	0,016	0	0,016	0,016	0	24	24	0	0	24,9	24,4	0	9	5,1	0
22.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	24,8	24,8	0	9	5,1	0
23.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	24,3	24,5	0	9	5,1	0
24.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	23,9	24,1	0	9	5,1	0
25.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	23,8	24	0	9	5,1	0
26.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	24,1	24,2	0	9	5,1	0
27.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	24,2	24,3	0	9	5,1	0
28.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	24,1	24,2	0	9	5,1	0
29.07.2025	-	0	0,002	0,002	0	0,002	0,002	0	24	24	0	0	24	23,9	0	9	5,1	0
30.07.2025	-	0,079	4,256	4,244	0	4,176	4,203	0	24	24	0	0	63,9	45,1	0	9	5,1	0
31.07.2025	-	0,137	7,721	7,695	0	7,574	7,617	0	24	24	0	0	64,9	46,8	0	9	5,1	0
01.08.2025	-	0,127	7,406	7,379	0	7,268	7,303	0	24	24	0	0	64,6	47,2	0	9	5,1	0
02.08.2025	-	0,125	7,248	7,217	0	7,111	7,143	0	24	24	0	0	64,7	47,3	0	9	5,1	0
03.08.2025	-	0,122	7,365	7,332	0	7,227	7,256	0	24	24	0	0	64,3	47,5	0	9	5,1	0
04.08.2025	-	0,133	7,537	7,508	0	7,395	7,43	0	24	24	0	0	64,9	47	0	9	5,1	0
05.08.2025	-	0,134	7,539	7,51	0	7,395	7,434	0	24	24	0	0	65	46,9	0	9	5,1	0
06.08.2025	-	0,132	7,539	7,512	0	7,398	7,434	0	24	24	0	0	64,8	47	0	9	5,1	0
07.08.2025	-	0,142	7,779	7,748	0	7,631	7,672	0	24	24	0	0	65,1	46,6	0	9	5,1	0
08.08.2025	-	0,131	7,479	7,453	0	7,336	7,375	0	24	24	0	0	64,9	47,1	0	9	5,1	0
09.08.2025	-	0,136	7,592	7,566	0	7,447	7,488	0	24	24	0	0	65	46,9	0	9	5,1	0
10.08.2025	-	0,126	7,359	7,332	0	7,221	7,258	0	24	24	0	0	64,6	47,3	0	9	5,1	0
11.08.2025	-	0,136	7,861	7,832	0	7,713	7,752	0	24	24	0	0	64,4	46,8	0	9	5,1	0
12.08.2025	-	0,129	7,758	7,73	0	7,619	7,652	0	24	24	0	0	63,1	46,5	0	9	5,1	0
13.08.2025	-	0,123	7,584	7,551	0	7,443	7,475	0	24	24	0	0	63,7	47,2	0	9	5,1	0
14.08.2025	-	0,124	7,594	7,564	0	7,457	7,486	0	24	24	0	0	63,7	47,2	0	9	5,1	0
15.08.2025	-	0,122	7,639	7,609	0	7,498	7,529	0	24	24	0	0	63,5	47,3	0	9	5,1	0
16.08.2025	-	0,118	7,387	7,357	0	7,252	7,281	0	24	24	0	0	63,6	47,4	0	9	5,1	0
17.08.2025	-	0,132	7,877	7,844	0	7,732	7,764	0	24	24	0	0	63,8	46,8	0	9	5,1	0
18.08.2025	-	0,137	8,061	8,023	0	7,912	7,943	0	24	24	0	0	63,8	46,6	0	9	5,1	0
19.08.2025	-	0,139	8,148	8,109	0	7,998	8,027	0	24	24	0	0	63,7	46,4	0	9	5,1	0
20.08.2025	-	0,14	8,242	8,205	0	8,092	8,123	0	24	24	0	0	63,6	46,4	0	9	5,1	0
Итого:	-	2,824	164,989	164,338	0	161,913	162,663	0	744	744	-	-	52,64	40,31	0	9	5,1	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	880,949	32368,375	31883,068	0	31622,055	31594,922	0	34038,08	0,02
20.08.2025	883,772	32533,363	32047,408	0	31783,967	31757,584	0	34782,08	0,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения