

#146008#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2025 по 23.08.2025

Потребитель Сельма, Торговый дом, ООО
Адрес потребителя Челнокова 11, Калининград
Абонентский номер 4961

| Заводской номер счётчика | Показания прибора, Гкал | Предыдущие показания, Гкал | Разность показаний, Гкал |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1440794 | 23.08.2025 | 20.08.2025 | 0.406 |

Подпись исполнителя



с 24.08.25 на поверке



#146007#

Отчёт за период с 20.08.2025 по 23.08.2025.

Номер абонента 4961
 Порядковый номер 3505
 Тип теплосчёта ТЭМ-104
 Заводской номер 1440794
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 18.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °C | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TRab, ч | TNar, ч | TekErr, | TehErr, | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа |
|------------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 21.08.2025 | - | 0,133 | 7,924 | 7,887 | 0 | 7,779 | 7,807 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,7 | 46,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 |
| 22.08.2025 | - | 0,136 | 7,973 | 7,938 | 0 | 7,826 | 7,859 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,8 | 46,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 |
| 23.08.2025 | - | 0,138 | 8,082 | 8,045 | 0 | 7,934 | 7,965 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,8 | 46,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 |
| Итого: | - | 0,407 | 23,979 | 23,87 | 0 | 23,539 | 23,631 | 0 | 72 | 72 | - | - | 63,77 | 46,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 |

Общее время работы системы 72 час.

Период нормальной работы системы 72 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|----------|--------|
| 20.08.2025 | 883,772 | 32533,363 | 32047,408 | 0 | 31783,967 | 31757,584 | 0 | 34782,08 | 0,02 |
| 23.08.2025 | 884,178 | 32557,342 | 32071,277 | 0 | 31867,506 | 31781,215 | 0 | 34854,08 | 0,02 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
