

#150716#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1440794

Номер абонента:

Адрес установки:

Челнокова, 11 ТД Сельма

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,030	60,0	---	---
2	50	0,030	60,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 21.09.2025 по 21.10.2025


Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.09	0,130	7,0	6,9	---	0,1	65,42	47,04	0,90	0,50	24,00
22.09	0,142	7,3	7,2	---	0,1	65,70	46,49	0,90	0,50	24,00
23.09	0,145	7,4	7,4	---	0,1	65,72	46,27	0,90	0,50	24,00
24.09	0,153	7,7	7,6	---	0,1	65,85	45,90	0,90	0,50	24,00
25.09	0,156	7,7	7,7	---	0,0	65,89	45,75	0,90	0,50	24,00
26.09	0,156	7,7	7,6	---	0,1	65,99	45,71	0,90	0,50	24,00
27.09	0,162	7,9	7,8	---	0,1	66,01	45,47	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,04	52,7	52,1	0,0	0,6	65,80	46,07	0,90	0,50	168,00
28.09	0,153	7,6	7,5	---	0,1	65,87	45,89	0,90	0,50	24,00
29.09	0,159	7,9	12,5	4,6	---	65,69	45,57	0,90	0,50	24,00
30.09	0,166	7,9	15,7	7,8	---	66,06	45,12	0,90	0,50	24,00
01.10	0,157	7,8	7,6	---	0,2	65,59	45,59	0,90	0,50	24,00
02.10	0,166	8,3	8,1	---	0,2	65,13	45,21	0,90	0,50	24,00
03.10	0,172	7,9	7,8	---	0,2	66,44	44,80	0,90	0,50	24,00
04.10	0,164	7,9	7,8	---	0,2	65,75	45,20	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,14	55,4	66,9	12,4	0,8	65,79	45,33	0,90	0,50	168,00
05.10	0,159	7,7	7,4	---	0,2	66,08	45,41	0,90	0,50	24,00
06.10	0,161	7,7	7,5	---	0,2	66,03	45,21	0,90	0,50	24,00
07.10	0,169	7,7	7,6	---	0,2	66,64	44,92	0,90	0,50	24,00
08.10	0,160	7,6	7,4	---	0,2	66,23	45,29	0,90	0,50	24,00
09.10	0,164	7,7	7,5	---	0,2	66,45	45,08	0,90	0,50	24,00
10.10	0,162	7,5	7,4	---	0,2	66,55	45,13	0,90	0,50	24,00
11.10	0,154	7,4	7,2	---	0,2	66,47	45,54	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,13	53,3	52,0	0,0	1,3	66,35	45,22	0,90	0,50	168,00
12.10	0,167	7,7	7,5	---	0,2	66,49	44,96	0,90	0,50	24,00
13.10	0,150	7,2	7,1	---	0,1	66,46	45,75	0,90	0,50	24,00
14.10	0,122	7,1	7,1	---	0,0	66,56	49,37	0,90	0,50	24,00
15.10	0,211	9,9	9,8	---	0,1	68,12	46,97	0,90	0,50	24,00
16.10	0,257	10,5	10,3	---	0,2	68,51	44,17	0,90	0,50	24,00
17.10	0,328	13,0	12,8	---	0,2	69,04	43,91	0,90	0,50	24,00
18.10	0,448	17,3	17,4	0,1	---	69,64	43,85	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,68	72,8	71,9	0,1	0,9	68,21	45,18	0,90	0,50	168,00
19.10	0,462	17,7	17,8	0,1	---	69,66	43,61	0,90	0,50	24,00
20.10	0,684	24,7	24,8	0,1	---	69,90	42,30	0,90	0,50	24,00
21.10	0,798	28,7	28,9	0,2	---	70,17	42,42	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,94	71,1	71,5	0,5	0,0	69,95	42,67	0,90	0,50	72,00
Итого:	6,94	305,1	314,5	12,9	3,6	67,44	44,79	0,90	0,50	744,0
						dT=	22,65			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		6,94					
Показания интеграторов	На 24:00 20.09.2025	На 24:00 21.10.2025	Результат за период		На 14:00 22.10.2025		
Количество теплоты, Гкал	0,68	7,62	6,94		8,07		
Расход теплоносителя M1, т	35,8	341,0	305,1		356,9		
Расход теплоносителя M2, т	41,0	355,5	314,5		371,5		
Время наработки, ч	127,4	871,4	744,0		885,6		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.28



22 10 25
проверено по 20.10.25