

#132284#

## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 20/05/25г.-20/06/25г.

Абонент: Дрожжевая 1

Адрес: СОШ 29

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

Серийный номер 20111644, ВД=1, ТВ2, СИ=12, КТ3=0 КСН=0х175D

Дата/время	V1 м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.05.25 23	1,738	< 24		0 *
21.05.25 23	1,757	< 24		0 *
22.05.25 23	1,621	< 24		0 *
23.05.25 23	1,654	< 24		0 *
24.05.25 23	0,08	< 24		0 *
25.05.25 23	0,006	< 24		0 *
26.05.25 23	0,395	< 24		0 *
27.05.25 23	1,52	< 24		0 *
28.05.25 23	1,329	< 24		0 *
29.05.25 23	0,696	< 24		0 *
30.05.25 23	1,039	< 24		0 *
31.05.25 23	0,008	< 24		0 *
01.06.25 23	0,036	< 24		0 *
02.06.25 23	1,244	< 24		0 *
03.06.25 23	1,622	< 24		0 *
04.06.25 23	1,439	< 24		0 *
05.06.25 23	1,383	< 24		0 *
06.06.25 23	1,464	< 24		0 *
07.06.25 23	0,936	< 24		0 *
08.06.25 23	0,012	< 24		0 *
09.06.25 23	1,298	< 24		0 *
10.06.25 23	2,388	< 24		0 *
11.06.25 23	1,449	< 24		0 *
12.06.25 23	0,004	< 24		0 *
13.06.25 23	1,166	< 24		0 *
14.06.25 23	1,008	< 24		0 *
15.06.25 23	0,005	< 24		0 *
16.06.25 23	1,38	< 24		0 *
17.06.25 23	1,546	< 24		0 *
18.06.25 23	1,235	< 24		0 *
19.06.25 23	1,303	< 24		0 *
20.06.25 23	1,37	< 24		0 *
Итого/Средн	34,133	768		0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	ВНР ч	ВОС ч
19.05.25 23	132,38	2266	53
20.06.25 23	166,513	3034	53
Итого	34,133	768	0

Условные обозначения:

(&lt;) параметр &lt; min

(&gt;) параметр &gt; max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппар. неисправ.



Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

