

#141551#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 20/06/25г.-20/07/25г.

Абонент: Дрожжевая 1  
Адрес: СОШ №29  
Договор N: 0000000000  
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001  
Договорные расходы:  
M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
тхв: не исп.

Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 20111644, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x175D

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.06.25 23	20,21	21,56	-1,35	0	0	0	0	0	24	0	
21.06.25 23	20,31	21,61	-1,3	0	0	0	0	0	24	0	
22.06.25 23	20,12	20,07	0,05	0	0	0	0	0	24	0	
23.06.25 23	20,28	21,37	-1,08	0	0	0	0	0	24	0	
24.06.25 23	20,45	21,92	-1,47	0	0	0	0	0	24	0	
25.06.25 23	20,47	21,87	-1,4	0	0	0	0	0	24	0	
26.06.25 23	20,43	22,02	-1,59	0	0	0	0	0	24	0	
27.06.25 23	20,37	21,11	-0,74	0	0	0	0	0	24	0	
28.06.25 23	20,21	20,87	-0,66	0	0	0	0	0	24	0	
29.06.25 23	20,11	20,19	-0,08	0	0	0	0	0	24	0	
30.06.25 23	20,06	20,44	-0,38	0	0	0	0	0	24	0	
01.07.25 23	20,08	20,44	-0,36	0	0	0	0	0	24	0	
02.07.25 23	20,14	20,08	0,06	0	0	0	0	0	24	0	
03.07.25 23	20,25	20,05	0,2	0	0	0	0	0	24	0	
04.07.25 23	20,31	20,52	-0,21	0	0	0	0	0	24	0	
05.07.25 23	20,25	20,25	0	0	0	0	0	0	24	0	
06.07.25 23	20,25	20,08	0,17	0	0	0	0	0	24	0	
07.07.25 23	20,3	20,42	-0,11	0	0	0	0	0	24	0	
08.07.25 23	20,31	20,21	0,1	0	0	0	0	0	24	0	
09.07.25 23	20,26	20,04	0,23	0	0	0	0	0	24	0	
10.07.25 23	20,21	19,91	0,3	0	0	0	0	0	24	0	
11.07.25 23	20,13	19,82	0,31	0	0	0	0	0	24	0	
12.07.25 23	20,08	19,81	0,27	0	0	0	0	0	24	0	
13.07.25 23	20,07	19,78	0,29	0	0	0	0	0	24	0	
14.07.25 23	20,13	19,87	0,26	0	0	0	0	0	24	0	
15.07.25 23	20,16	19,9	0,26	0	0	0	0	0	24	0	
16.07.25 23	20,2	20,2	0	0	0	0	0	0	24	0	
17.07.25 23	20,19	20,08	0,11	< 0	0	0 !	0 !	0	22	2	*
18.07.25 23	20,17	19,94	0,23	0	0	0	0	0	24	0	
19.07.25 23	20,2	19,9	0,3	0	0	0	0	0	24	0	
20.07.25 23	20,29	19,99	0,3	0	0	0	0	0	24	0	
Итого/Средн	20,23	20,46	-0,24	0	0	0	0	0	742	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.06.25 23	7822,27	7718,825	97,628	3010	53
20.07.25 23	7822,27	7718,825	97,628	3752	55
Итого	0	0	0	742	2

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут.питания  
(#) дисбаланс масс  
(R) реверс  
(o) отсут.теплонос.  
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

