

#124412#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
университета
Адрес потребителя
Абонентский номер

МВД России Калининградский филиал Санкт-Петербургского
Генерала Галицкого 30, Калининград
4167

Заводской номер счётчика 466334	Показания прибора, МВт×ч 20.04.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 20.03.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1973,115	1711,074	262.041	225.353

Подпись исполнителя



#123873#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 4167
Порядковый номер 7453
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 466334
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	5,6	10,383	648,797	670,641	634,531	660,938	24	24	0	70	56	0,5	0,43
22.03.2025	5,7	10,525	655,43	677,672	640,641	667,523	24	24	0	71	57	0,5	0,43
23.03.2025	6,8	10,039	653,5	675,242	639,102	665,242	24	24	0	70	57	0,5	0,43
24.03.2025	5,5	10,384	651,719	673,641	637,156	663,648	24	24	0	71	57	0,5	0,43
25.03.2025	4,4	10,377	653,117	675,102	638,617	665,164	24	24	0	70	56	0,5	0,43
26.03.2025	6,9	10,191	650,766	672,648	636,43	662,781	24	24	0	70	56	0,5	0,43
27.03.2025	5,7	10,238	644,664	666,523	630,492	656,844	24	24	0	70	56	0,5	0,43
28.03.2025	8,9	10,382	699,383	723,578	683,891	712,594	24	24	0	70	57	0,49	0,43
29.03.2025	9,9	9,897	666,914	689,766	652,242	679,398	24	24	0	70	57	0,5	0,43
30.03.2025	6,8	9,785	660,672	683,328	646,016	672,945	24	24	0	70	57	0,5	0,43
31.03.2025	5,9	10,146	650,305	672,906	635,883	662,922	24	24	0	70	57	0,5	0,43
01.04.2025	-	10,334	653,125	676,359	638,602	666,352	24	24	0	70	56	0,49	0,43
02.04.2025	-	10,262	675,398	700,922	660,414	690,383	24	24	0	70	57	0,5	0,43
03.04.2025	-	10,162	688,094	714,055	672,68	703,039	24	24	0	71	58	0,51	0,43
04.04.2025	-	9,941	665,781	690,953	651,008	680,484	24	24	0	70	57	0,51	0,43
05.04.2025	-	10,878	664,383	690,281	648,508	679,234	24	24	0	73	59	0,5	0,43
06.04.2025	-	11,306	661,367	687,781	644,82	676,328	24	24	0	75	60	0,51	0,43
07.04.2025	-	11,313	665,117	691,68	648,781	680,406	24	24	0	74	59	0,51	0,44
08.04.2025	-	10,751	655,766	681,477	640,492	670,93	24	24	0	72	58	0,51	0,43
09.04.2025	-	10,953	661,891	688,023	646,328	677,297	24	24	0	73	58	0,5	0,43
10.04.2025	-	10,962	652,531	678,664	637,172	668,148	24	24	0	73	58	0,5	0,43
11.04.2025	-	10,447	657,68	683,547	642,742	673,164	24	24	0	71	57	0,5	0,43
12.04.2025	-	10,035	655,797	681,352	641,266	671,156	24	24	0	70	57	0,5	0,43
13.04.2025	-	9,72	675,516	701,578	660,539	690,797	24	24	0	70	58	0,5	0,43
14.04.2025	-	6,395	567,688	586,445	555,188	576,648	24	24	0	70	60	0,5	0,43
15.04.2025	-	2,275	416,484	423,648	407,188	415,297	24	24	0	71	66	0,53	0,39
16.04.2025	-	1,2	383	386,219	374,578	378,281	24	24	16	70	67	0,52	0,34
17.04.2025	-	0,853	370	372,945	361,859	365,125	24	24	16	70	68	0,5	0,33
18.04.2025	-	0,678	320,688	323	313,75	316,328	24	24	16	69	67	0,49	0,31
19.04.2025	-	0,615	299,195	301,281	292,594	294,922	24	24	16	70	68	0,45	0,29
20.04.2025	-	0,614	308,836	311,109	301,719	304,219	24	24	16	72	70	0,4	0,28
Итого:	6,4	262,041	18533,604	19152,366	18115,229	18848,537	744	744	-	70,84	59,39	0,5	0,41

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	1711,074	109116,477	113194,68	106490,414	111332,547	5878,99	0,03
20.04.2025	1973,115	127650,078	132347,047	124605,641	130181,086	6622,99	0,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения