

#129119#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
университета
Адрес потребителя
Абонентский номер

МВД России Калининградский филиал Санкт-Петербургского
Генерала Галицкого 30, Калининград
4167

Заводской номер счётчика 466334	Показания прибора, МВт×ч 20.05.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 20.04.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1993,231	1973,115	20.116	17.3

Подпись исполнителя



#128808#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 4167
Порядковый номер 7453
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 466334
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	0,633	204,477	206,078	200,07	201,953	24	24	16	69	66	0,4	0,28
22.04.2025	-	0,684	158,984	160,547	155,586	157,438	24	24	0	69	65	0,46	0,39
23.04.2025	-	0,699	158,922	160,781	155,523	157,688	24	24	0	69	65	0,51	0,47
24.04.2025	-	0,674	162,891	164,781	159,43	161,602	24	24	0	69	65	0,51	0,47
25.04.2025	-	0,703	155,609	157,641	152,305	154,633	24	24	0	69	65	0,51	0,47
26.04.2025	-	0,648	155,047	157,094	151,789	154,117	24	24	0	68	65	0,51	0,47
27.04.2025	-	0,612	160,195	162,094	156,766	158,938	24	24	0	69	66	0,51	0,47
28.04.2025	-	0,672	147,328	149,438	144,211	146,609	24	24	0	68	65	0,51	0,47
29.04.2025	-	0,728	142,516	144,875	139,422	142,078	24	24	0	69	65	0,51	0,47
30.04.2025	-	0,695	145,727	148,172	142,445	145,172	24	24	0	71	67	0,5	0,46
01.05.2025	-	0,608	158,75	160,969	155,211	157,688	24	24	0	70	67	0,51	0,47
02.05.2025	-	0,663	160,266	162,5	156,648	159,172	24	24	0	71	67	0,51	0,47
03.05.2025	-	0,598	148,195	150,297	144,961	147,297	24	24	0	70	66	0,51	0,47
04.05.2025	-	0,678	161,992	164,203	158,352	160,844	24	24	0	71	67	0,49	0,45
05.05.2025	-	0,716	143	145,938	139,789	143,031	24	24	0	71	66	0,51	0,47
06.05.2025	-	0,749	160,586	163,609	156,992	160,328	24	24	0	71	67	0,51	0,46
07.05.2025	-	0,698	151,062	153,062	147,68	150,062	24	24	0	71	67	0,51	0,46
08.05.2025	-	0,671	185,406	188,359	181,258	184,484	24	24	0	71	67	0,48	0,43
09.05.2025	-	0,656	184,477	187,328	180,297	183,406	24	24	0	71	68	0,52	0,47
10.05.2025	-	0,726	180,578	183,656	176,508	179,875	24	24	0	71	67	0,53	0,47
11.05.2025	-	0,677	179,195	182,156	175,156	178,391	24	24	0	71	68	0,53	0,47
12.05.2025	-	0,741	166,312	169,375	162,586	165,953	24	24	0	71	67	0,53	0,47
13.05.2025	-	0,752	170,641	173,75	166,789	170,188	24	24	0	71	67	0,53	0,47
14.05.2025	-	0,459	95,938	94,844	93,836	93,062	24	24	0	70	65	0,53	0,47
15.05.2025	-	0,729	159,234	160,156	155,734	156,969	24	24	0	70	66	0,36	0,32
16.05.2025	-	0,407	78,047	77,266	76,359	75,734	24	24	0	69	65	0,52	0,47
17.05.2025	-	0,73	173,609	177,328	169,75	173,766	24	24	16	70	67	0,33	0,3
18.05.2025	-	0,645	174,781	178,656	170,859	174,953	24	24	0	71	68	0,53	0,48
19.05.2025	-	0,715	167,719	171,719	163,914	168,188	24	24	0	71	67	0,53	0,48
20.05.2025	-	0,75	174,984	179,219	171	175,531	24	24	0	71	67	0,53	0,47
Итого:	-	20,116	4766,468	4835,891	4661,226	4739,15	720	720	-	70,1	66,33	0,5	0,45

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	1973,115	127650,078	132347,047	124605,641	130181,086	6622,99	0,03
20.05.2025	1993,231	132416,547	137182,938	129266,867	134920,234	7342,99	0,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения