

#148746#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель МВД России Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета
Адрес потребителя Генерала Галицкого 30, Калининград
Номер абонента 4167
Порядковый номер 7453
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 466334
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,588	157,625	158,641	154,062	155,359	24	24	16	71	68	0,51	0,46	-
22.08.2025	0,604	159,094	160,016	155,5	156,688	24	24	0	71	68	0,52	0,47	-
23.08.2025	0,579	156,969	157,984	153,438	154,719	24	24	0	71	68	0,52	0,47	-
24.08.2025	0,594	152,766	153,938	149,344	150,781	24	24	0	71	67	0,52	0,47	-
25.08.2025	0,651	148,797	149,812	145,484	146,828	24	24	0	70	66	0,52	0,47	-
26.08.2025	0,64	142,594	143,578	139,375	140,625	24	24	0	71	67	0,52	0,47	-
27.08.2025	0,613	151,062	151,984	147,688	148,891	24	24	0	71	67	0,52	0,47	-
28.08.2025	0,607	157,766	158,516	154,266	155,297	24	24	0	70	67	0,52	0,47	-
29.08.2025	0,614	151,531	152,375	148,109	149,266	24	24	0	71	67	0,52	0,47	-
30.08.2025	0,613	155,812	156,547	152,328	153,344	24	24	0	71	67	0,52	0,47	-
31.08.2025	0,612	153,25	154,109	149,797	150,938	24	24	0	71	67	0,52	0,47	-
01.09.2025	0,68	146	148,203	142,719	145,188	24	24	0	71	67	0,52	0,47	-
02.09.2025	0,672	140,984	142,109	137,828	139,266	24	24	0	71	66	0,52	0,48	-
03.09.2025	0,694	146,234	146,984	142,922	144,016	24	24	0	71	67	0,52	0,47	-
04.09.2025	0,692	162,047	162,703	158,344	159,312	24	24	0	72	68	0,53	0,47	-
05.09.2025	0,681	177,281	177,781	173,219	174,047	24	24	16	72	68	0,53	0,47	-
06.09.2025	0,663	187,469	188,219	183,219	184,266	24	24	16	71	68	0,53	0,47	-
07.09.2025	0,635	186,625	187,25	182,391	183,312	24	24	0	71	68	0,54	0,47	-
08.09.2025	0,705	179,984	180,609	175,828	176,797	24	24	0	72	68	0,53	0,47	-
09.09.2025	0,673	177,688	178,453	173,656	174,719	24	24	16	71	68	0,54	0,47	-
10.09.2025	0,669	174,891	175,516	170,953	171,891	24	24	16	71	68	0,53	0,47	-
11.09.2025	0,71	168,078	168,734	164,297	165,297	24	24	0	71	67	0,53	0,47	-
12.09.2025	0,671	168,953	169,547	165,109	166,016	24	24	16	71	68	0,53	0,47	-
13.09.2025	0,672	175,016	175,531	171,016	171,844	24	24	16	71	68	0,53	0,47	-
14.09.2025	0,628	176,094	176,547	172,125	172,875	24	24	0	71	68	0,53	0,47	-
15.09.2025	0,732	170,656	171,219	166,812	167,734	24	24	0	71	67	0,53	0,47	-
16.09.2025	0,726	173,031	173,609	169,109	170,016	24	24	16	71	68	0,53	0,47	-
17.09.2025	0,71	173,75	174,297	169,812	170,719	24	24	0	71	67	0,54	0,47	-
18.09.2025	0,735	173,812	174,469	169,906	170,891	24	24	0	71	67	0,53	0,47	-
19.09.2025	0,725	172,562	173,172	168,625	169,562	24	24	0	72	68	0,54	0,47	-
20.09.2025	0,657	149,109	149,844	145,75	146,797	24	24	0	71	67	0,54	0,48	-
Итого:	20,445	5067,53	5092,296	4953,031	4987,301	744	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,583												

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	2044,246	148263,547	153179,531	144755,641	150580,469	9510,79	0,03
20.09.2025	2064,691	153331,078	158271,828	149708,672	155567,766	10254,78	0,03

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.09.2025 12:46:33