

#92379#

## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/07/24г.-23/08/24г.

Абонент: шевцовой 38-40

Договор N:0000000000

Адрес: Мастер, УК

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M ГВС = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

txв: догов., txд = 5.00 °C

Серийный номер 15025685, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x1BE6

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.24 23	60.20	44.46	15.74	0.47	0.48	19.215	11.812	18.895	11.705	7.190	5.00	0.20	2.434	24	0	
24.07.24 23	60.28	44.32	15.96	0.47	0.48	19.993	11.809	19.659	11.703	7.956	5.00	0.20	2.625	24	0	
25.07.24 23	60.25	44.48	15.77	0.47	0.48	19.702	11.856	19.374	11.748	7.626	5.00	0.20	2.541	24	0	
26.07.24 23	60.23	44.38	15.84	0.47	0.48	19.485	11.878	19.161	11.771	7.390	5.00	0.20	2.490	24	0	
27.07.24 23	60.16	44.19	15.96	0.47	0.48	18.789	11.988	18.476	11.881	6.595	5.00	0.20	2.318	24	0	
28.07.24 23	60.32	44.11	16.21	0.47	0.48	20.073	11.931	19.737	11.824	7.913	5.00	0.20	2.636	24	0	
29.07.24 23	60.18	44.01	16.17	0.47	0.47	19.466	11.905	19.143	11.799	7.344	5.00	0.20	2.497	24	0	
30.07.24 23	60.15	44.12	16.03	0.47	0.47	19.131	11.941	18.813	11.835	6.978	5.00	0.20	2.406	24	0	
31.07.24 23	60.19	44.08	16.11	0.47	0.47	19.513	11.979	19.188	11.872	7.316	5.00	0.20	2.492	24	0	
01.08.24 23	60.26	44.00	16.26	0.47	0.47	20.040	11.958	19.705	11.852	7.853	5.00	0.20	2.625	24	0	
02.08.24 23	60.26	44.06	16.20	0.47	0.47	20.139	11.885	19.802	11.781	8.021	5.00	0.20	2.656	24	0	
03.08.24 23	60.26	44.07	16.20	0.47	0.47	19.926	12.000	19.593	11.894	7.699	5.00	0.20	2.589	24	0	
04.08.24 23	60.34	44.12	16.23	0.47	0.47	20.435	12.050	20.093	11.943	8.151	5.00	0.20	2.701	24	0	
05.08.24 23	60.30	44.22	16.08	0.47	0.47	20.009	11.495	19.673	11.392	8.281	5.00	0.20	2.686	24	0	
06.08.24 23	60.38	44.26	16.12	0.47	0.47	20.420	11.789	20.078	11.683	8.395	5.00	0.20	2.736	24	0	
07.08.24 23	60.19	44.03	16.16	0.47	0.48	19.024	11.778	18.708	11.673	7.035	5.00	0.20	2.416	24	0	
08.08.24 23	60.29	44.12	16.18	0.47	0.48	19.716	11.730	19.387	11.626	7.761	5.00	0.20	2.585	24	0	
09.08.24 23	60.29	44.46	15.83	0.47	0.48	19.692	11.809	19.364	11.702	7.662	5.00	0.20	2.550	24	0	
10.08.24 23	60.26	44.08	16.18	0.47	0.48	19.531	11.920	19.206	11.814	7.391	5.00	0.20	2.512	24	0	

11.08.24	23	60.36	44.17	16.19	0.47	0.47	20.468	11.979	20.125	11.872	8.253	5.00	0.20	2.719	24	0
12.08.24	23	60.33	44.00	16.32	0.47	0.47	20.379	12.009	20.038	11.903	8.135	5.00	0.20	2.699	24	0
13.08.24	23	60.28	44.02	16.25	0.47	0.47	19.861	12.134	19.530	12.026	7.504	5.00	0.20	2.556	24	0
14.08.24	23	60.24	43.99	16.26	0.47	0.47	19.685	12.110	19.357	12.003	7.354	5.00	0.20	2.519	24	0
15.08.24	23	60.30	44.30	16.00	0.47	0.47	20.019	12.191	19.684	12.081	7.603	5.00	0.20	2.571	24	0
16.08.24	23	60.30	44.57	15.73	0.47	0.48	19.845	12.163	19.514	12.052	7.462	5.00	0.20	2.523	24	0
17.08.24	23	60.28	44.56	15.72	0.47	0.48	19.509	12.110	19.184	12.000	7.184	5.00	0.20	2.454	24	0
18.08.24	23	60.47	44.60	15.86	0.47	0.48	20.862	12.200	20.513	12.088	8.424	5.00	0.20	2.760	24	0
19.08.24	23	60.35	44.73	15.62	0.47	0.48	19.846	12.238	19.514	12.125	7.389	5.00	0.20	2.507	24	0
20.08.24	23	60.27	44.81	15.47	0.47	0.48	19.299	12.207	18.978	12.095	6.883	5.00	0.20	2.377	24	0
21.08.24	23	60.32	44.89	15.43	0.47	0.48	19.670	12.214	19.340	12.100	7.240	5.00	0.20	2.460	24	0
22.08.24	23	60.36	44.33	16.04	0.47	0.47	20.331	12.283	19.991	12.172	7.819	5.00	0.20	2.631	24	0
23.08.24	23	60.27	44.24	16.04	0.47	0.47	19.654	12.285	19.326	12.175	7.151	5.00	0.20	2.473	24	0
Итого/Средн		60.28	44.28	16.01	0.47	0.48	633.726	383.635	623.148	380.190	242.958	5.00	0.20	81.745	768	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.07.24 23	38769.064	26487.297	38113.200	26211.942	11901.258	4275.019	33594	454
23.08.24 23	39402.790	26870.932	38736.348	26592.131	12144.217	4356.764	34362	454
Итого	633.726	383.635	623.148	380.190	242.958	81.745	768	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (!) отсут.питания  
 (#) дисбаланс масс  
 (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации



*проверено*  
*сайте*