

#18651#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Южный бульвар 25-31, Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 6830
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСП)
 Заводской номер 15025672
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2022 | 3,518 | 0 | 51,289 | 43,467 | 0 | 50,368 | 42,9 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 53,1 | 0,48 | 0,47 | 4,2 |
| 25.03.2022 | 3,274 | 0 | 50,235 | 43,535 | 0 | 49,33 | 42,966 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 53,1 | 0,48 | 0,47 | 3,9 |
| 26.03.2022 | 3,54 | 0 | 51,094 | 43,333 | 0 | 50,173 | 42,769 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 53 | 0,49 | 0,47 | 7 |
| 27.03.2022 | 3,218 | 0 | 50,083 | 43,694 | 0 | 49,186 | 43,128 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 52,9 | 0,48 | 0,47 | 6,2 |
| 28.03.2022 | 3,345 | 0 | 50,504 | 43,464 | 0 | 49,598 | 42,896 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 53,1 | 0,48 | 0,47 | 5,2 |
| 29.03.2022 | 3,493 | 0 | 50,802 | 43,095 | 0 | 49,893 | 42,533 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 53 | 0,49 | 0,47 | 7 |
| 30.03.2022 | 3,546 | 0 | 50,529 | 42,679 | 0 | 49,62 | 42,128 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 52,9 | 0,49 | 0,48 | 4 |
| 31.03.2022 | 3,157 | 0 | 48,921 | 42,875 | 0 | 48,042 | 42,323 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 52,8 | 0,49 | 0,47 | 0,2 |
| 01.04.2022 | 3,279 | 0 | 49,34 | 42,811 | 0 | 48,454 | 42,26 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 52,7 | 0,49 | 0,47 | - |
| 02.04.2022 | 3,449 | 0 | 50,041 | 42,827 | 0 | 49,146 | 42,283 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 52,5 | 0,49 | 0,48 | - |
| 03.04.2022 | 3,49 | 0 | 50,425 | 42,798 | 0 | 49,528 | 42,254 | 0 | 24 | 0 | 62,3 | 52,4 | 0,48 | 0,47 | - |
| 04.04.2022 | 3,395 | 0 | 49,818 | 42,718 | 0 | 48,929 | 42,175 | 0 | 24 | 0 | 62,4 | 52,4 | 0,49 | 0,47 | - |
| 05.04.2022 | 3,437 | 0 | 50,143 | 42,78 | 0 | 49,251 | 42,234 | 0 | 24 | 0 | 62,4 | 52,5 | 0,48 | 0,47 | - |
| 06.04.2022 | 3,358 | 0 | 49,798 | 42,786 | 0 | 48,904 | 42,233 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 52,7 | 0,49 | 0,47 | - |
| 07.04.2022 | 3,347 | 0 | 49,916 | 42,91 | 0 | 49,02 | 42,355 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 52,9 | 0,49 | 0,48 | - |
| 08.04.2022 | 3,081 | 0 | 48,316 | 42,396 | 0 | 47,447 | 41,847 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 52,9 | 0,48 | 0,48 | - |
| 09.04.2022 | 3,569 | 0 | 50,111 | 42,116 | 0 | 49,209 | 41,572 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 52,9 | 0,48 | 0,48 | - |
| 10.04.2022 | 3,584 | 0 | 50,505 | 42,221 | 0 | 49,611 | 41,679 | 0 | 24 | 0 | 62,2 | 52,6 | 0,49 | 0,47 | - |
| 11.04.2022 | 3,563 | 0 | 50,028 | 42,068 | 0 | 49,131 | 41,527 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 52,7 | 0,48 | 0,47 | - |
| 12.04.2022 | 3,194 | 0 | 48,681 | 42,266 | 0 | 47,807 | 41,723 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 52,8 | 0,48 | 0,48 | - |
| 13.04.2022 | 3,319 | 0 | 49,129 | 42,145 | 0 | 48,243 | 41,6 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 52,9 | 0,48 | 0,48 | - |
| 14.04.2022 | 3,122 | 0 | 48,421 | 42,241 | 0 | 47,549 | 41,691 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 53 | 0,48 | 0,48 | - |
| 15.04.2022 | 3,09 | 0 | 48,248 | 42,248 | 0 | 47,38 | 41,7 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 52,9 | 0,49 | 0,48 | - |
| 16.04.2022 | 3,356 | 0 | 49,279 | 42,25 | 0 | 48,392 | 41,707 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 52,8 | 0,49 | 0,48 | - |
| 17.04.2022 | 3,778 | 0 | 51,068 | 42,092 | 0 | 50,155 | 41,55 | 0 | 24 | 0 | 62,5 | 52,7 | 0,49 | 0,48 | - |
| 18.04.2022 | 3,304 | 0 | 49,02 | 42,131 | 0 | 48,14 | 41,588 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 52,8 | 0,49 | 0,48 | - |
| 19.04.2022 | 3,221 | 0 | 48,715 | 42,182 | 0 | 47,838 | 41,635 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 52,9 | 0,49 | 0,48 | - |
| 20.04.2022 | 3,392 | 0 | 49,381 | 42,055 | 0 | 48,493 | 41,508 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 52,9 | 0,48 | 0,48 | - |
| 21.04.2022 | 3,384 | 0 | 49,73 | 42,349 | 0 | 48,837 | 41,795 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 53,1 | 0,48 | 0,47 | - |
| 22.04.2022 | 3,214 | 0 | 48,716 | 42,005 | 0 | 47,837 | 41,453 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 53,2 | 0,49 | 0,48 | - |
| 23.04.2022 | 3,164 | 0 | 48,799 | 42,312 | 0 | 47,916 | 41,756 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 53,3 | 0,49 | 0,48 | - |
| Итого: | 104,181 | 0 | 1541,085 | 1320,849 | 0 | 1513,427 | 1303,768 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 24,883 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.03.2022 | 1971,522 | 30710,535 | 26442,112 | 0 | 30163,727 | 26093,848 | 0 | 14122 | 172 |
| 23.04.2022 | 2075,701 | 32251,618 | 27762,959 | 0 | 31677,154 | 27397,615 | 0 | 14866 | 172 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.04.2022 7:42:04