

#163199#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Южный бульвар 25-31, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6828
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 15025672
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,7	19,9	0	0	-
02.10.2025	3,655	0	109,324	0	0	108,016	0	0	24	0	50,4	42,3	0,04	0,01	-
03.10.2025	7,025	0	223,773	0	0	220,99	0	0	24	0	51,4	43,8	0,05	0,01	-
04.10.2025	6,759	0	219,996	0	0	217,275	0	0	24	0	51,3	43,8	0,04	0	-
05.10.2025	2,747	0	140,449	0	0	139,482	0	0	24	0	37,6	32,9	0,01	0	-
06.10.2025	6,671	0	217,036	0	0	214,403	0	0	23	1	50,8	43,4	0,03	0	-
07.10.2025	6,54	0	216,831	0	0	214,192	0	0	24	0	50,9	43,6	0,02	0	-
08.10.2025	6,484	0	216,819	0	0	214,187	0	0	24	0	50,8	43,6	0,02	0	-
09.10.2025	6,307	0	216,63	0	0	213,976	0	0	24	0	50,8	43,8	0,02	0	-
10.10.2025	6,284	0	216,943	0	0	214,307	0	0	24	0	50,8	43,8	0,02	0	-
11.10.2025	6,25	0	216,924	0	0	214,275	0	0	24	0	50,8	43,9	0,02	0	-
12.10.2025	6,253	0	216,946	0	0	214,299	0	0	24	0	50,8	43,8	0,02	0	-
13.10.2025	6,296	0	216,944	0	0	214,294	0	0	24	0	50,8	43,8	0,01	0	-
14.10.2025	6,408	0	216,721	0	0	214,073	0	0	24	0	50,9	43,8	0,01	0	-
15.10.2025	6,39	0	216,664	0	0	214,026	0	0	24	0	50,8	43,7	0,01	0	-
16.10.2025	6,364	0	216,63	0	0	214	0	0	24	0	50,8	43,7	0,02	0	-
17.10.2025	6,074	0	216,702	0	0	214,147	0	0	24	0	49,9	43,1	0,01	0	-
18.10.2025	4,818	0	197,544	0	0	195,609	0	0	24	0	45,1	39,3	0,01	0	-
19.10.2025	6,149	0	216,034	0	0	213,571	0	0	22	2	49,2	42,3	0,01	0	-
20.10.2025	6,414	0	216,164	0	0	213,621	0	0	24	0	49,9	42,8	0,02	0	-
21.10.2025	6,445	0	216,026	0	0	213,446	0	0	24	0	50,3	43,1	0,02	0	-
22.10.2025	6,157	0	215,621	0	0	213,118	0	0	24	0	49,5	42,6	0,02	0	-
23.10.2025	5,916	0	215,894	0	0	213,478	0	0	24	0	48,8	42,2	0,01	0	-
Итого:	132,406	0	4572,615	0	0	4518,785	0	0	549	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,625														

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 549

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	7442,066	214935,292	0	0	212030,866	0	0	44199	983
23.10.2025	7574,472	219507,906	0	0	216549,647	0	0	44748	986

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.10.2025 15:38:19