

#163195#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Бульвар Л. Шевцовой 10-20, Калининград

4342

6792

ТВ7 (АСЦП)

16028050

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0,02	0	0,904	0	0	0,902	0	0	24	0	23,9	18,5	0	0,2	-
02.10.2025	6,369	0	171,742	0	0	169,668	0	0	24	0	50,6	41,5	0,03	0,35	-
03.10.2025	10,222	0	307,155	0	0	303,498	0	0	24	0	50,3	42,2	0,04	0,4	-
04.10.2025	9,29	0	304,024	0	0	300,702	0	0	24	0	48,2	40,7	0,03	0,4	-
05.10.2025	8,69	0	303,911	0	0	300,728	0	0	24	0	47,3	40,3	0,02	0,41	-
06.10.2025	8,53	0	304,047	0	0	300,868	0	0	24	0	47,2	40,4	0,02	0,4	-
07.10.2025	8,472	0	304,513	0	0	301,281	0	0	24	0	47,4	40,6	0,02	0,41	-
08.10.2025	8,613	0	305,077	0	0	301,842	0	0	24	0	47,5	40,6	0,01	0,41	-
09.10.2025	8,326	0	305,647	0	0	302,432	0	0	24	0	47,2	40,6	0,01	0,41	-
10.10.2025	8,309	0	305,516	0	0	302,297	0	0	24	0	47,2	40,6	0,01	0,41	-
11.10.2025	8,219	0	305,716	0	0	302,501	0	0	24	0	47,2	40,7	0,01	0,41	-
12.10.2025	8,279	0	305,806	0	0	302,578	0	0	24	0	47,3	40,6	0,01	0,41	-
13.10.2025	8,56	0	306,241	0	0	302,954	0	0	24	0	47,7	40,9	0,01	0,41	-
14.10.2025	8,688	0	305,76	0	0	302,436	0	0	24	0	47,9	41	0,01	0,41	-
15.10.2025	8,549	0	306,08	0	0	302,819	0	0	24	0	47,5	40,7	0	0,41	-
16.10.2025	8,423	0	305,86	0	0	302,637	0	0	24	0	47,3	40,5	0	0,41	-
17.10.2025	8,411	0	306,12	0	0	302,882	0	0	24	0	47,2	40,5	0	0,41	-
18.10.2025	9	0	305,987	0	0	302,661	0	0	24	0	48,1	40,9	0	0,41	-
19.10.2025	8,98	0	305,439	0	0	302,103	0	0	24	0	48,2	41	0	0,41	-
20.10.2025	9,896	0	305,655	0	0	302,051	0	0	24	0	50	42,1	0,01	0,41	-
21.10.2025	10,022	0	305,742	0	0	302,037	0	0	24	0	50,6	42,6	0,01	0,41	-
22.10.2025	8,939	0	305,545	0	0	302,209	0	0	24	0	48,1	40,9	0	0,41	-
23.10.2025	8,443	0	305,45	0	0	302,252	0	0	24	0	47,2	40,5	0	0,41	-
Итого:	191,25	0	6587,937	0	0	6516,338	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,679														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	2109,447	57077,445	0	0	56315,139	0	0	8432	509
23.10.2025	2300,698	63665,385	0	0	62831,475	0	0	8984	509

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 15:28:25