

#133273#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 31.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Кастусик И. Б., ИП
Батальная 69, Калининград (офис)
1757

Заводской номер счётчика 14015695	Показания прибора, ГДж 31.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	733,58	726,593	6.987	1.669

Подпись исполнителя



#133272#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 31.05.2025.

Номер абонента 1757
 Порядковый номер 6810
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 14015695
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	0,19	0	1,906	0	0	1,867	0	0	24	0	67	42,7	0,42	0,31
25.04.2025	-	0,204	0	1,968	0	0	1,928	0	0	24	0	67	41,8	0,42	0,32
26.04.2025	-	0,188	0	1,917	0	0	1,878	0	0	24	0	66,9	43	0,41	0,32
27.04.2025	-	0,14	0	1,732	0	0	1,697	0	0	24	0	66,6	46,9	0,41	0,32
28.04.2025	-	0,195	0	1,962	0	0	1,923	0	0	24	0	67,1	42,9	0,39	0,32
29.04.2025	-	0,192	0	1,935	0	0	1,895	0	0	24	0	67,1	42,9	0,38	0,32
30.04.2025	-	0,218	0	2,036	0	0	1,994	0	0	24	0	67,3	41,3	0,4	0,32
01.05.2025	-	0,158	0	1,819	0	0	1,782	0	0	24	0	66,8	45,6	0,29	0,32
02.05.2025	-	0,193	0	1,949	0	0	1,909	0	0	24	0	67,2	43	0,1	0,32
03.05.2025	-	0,196	0	1,923	0	0	1,883	0	0	24	0	67,1	42,2	0,08	0,32
04.05.2025	-	0,15	0	1,776	0	0	1,74	0	0	24	0	66,7	46	0,02	0,32
05.05.2025	-	0,179	0	1,903	0	0	1,864	0	0	24	0	67	44,1	0,04	0,32
06.05.2025	-	0,18	0	1,928	0	0	1,888	0	0	24	0	67	44,2	0,02	0,32
07.05.2025	-	0,218	0	2,072	0	0	2,03	0	0	24	0	67,2	41,4	0,02	0,32
08.05.2025	-	0,176	0	1,926	0	0	1,887	0	0	24	0	66,9	44,5	0,01	0,32
09.05.2025	-	0,129	0	1,752	0	0	1,716	0	0	24	0	66,5	48,4	0	0,32
10.05.2025	-	0,189	0	1,961	0	0	1,92	0	0	24	0	67	43,4	0,01	0,32
11.05.2025	-	0,171	0	1,894	0	0	1,855	0	0	24	0	66,8	44,8	0	0,33
12.05.2025	-	0,219	0	2,062	0	0	2,019	0	0	24	0	67,5	41,5	0,01	0,32
13.05.2025	-	0,197	0	1,988	0	0	1,947	0	0	24	0	67,3	43,1	0,01	0,32
14.05.2025	-	0,16	0	1,829	0	0	1,792	0	0	24	0	66,9	45,6	0	0,32
15.05.2025	-	0,223	0	2,052	0	0	2,009	0	0	24	0	67,7	41,1	0,01	0,32
16.05.2025	-	0,2	0	1,964	0	0	1,924	0	0	24	0	67,4	42,5	0	0,32
17.05.2025	-	0,204	0	1,982	0	0	1,941	0	0	24	0	67,5	42,3	0	0,32
18.05.2025	-	0,153	0	1,788	0	0	1,752	0	0	24	0	67,1	46,1	0	0,32
19.05.2025	-	0,21	0	2,007	0	0	1,965	0	0	24	0	67,5	41,9	0	0,32
20.05.2025	-	0,199	0	1,98	0	0	1,939	0	0	24	0	67,5	42,9	0	0,32
21.05.2025	-	0,169	0	1,854	0	0	1,815	0	0	24	0	67,2	45	0	0,32
22.05.2025	-	0,188	0	1,898	0	0	1,859	0	0	24	0	67,5	43,3	0	0,32
23.05.2025	-	0,202	0	1,947	0	0	1,906	0	0	24	0	67,6	42,3	0	0,32
24.05.2025	-	0,195	0	1,911	0	0	1,871	0	0	24	0	67,6	42,7	0	0,32
25.05.2025	-	0,162	0	1,783	0	0	1,747	0	0	24	0	67,3	45,1	0	0,32
26.05.2025	-	0,161	0	1,789	0	0	1,752	0	0	24	0	67,2	45,2	0	0,32
27.05.2025	-	0,177	0	1,826	0	0	1,787	0	0	24	0	67,5	43,8	0	0,32
28.05.2025	-	0,173	0	1,791	0	0	1,753	0	0	24	0	67,7	44,1	0	0,32
29.05.2025	-	0,162	0	1,771	0	0	1,734	0	0	24	0	67,3	45	0	0,32
30.05.2025	-	0,184	0	1,863	0	0	1,825	0	0	24	0	67,5	43,4	0	0,32
31.05.2025	-	0,184	0	1,87	0	0	1,832	0	0	24	0	67,4	43,3	0	0,32
Итого:	-	6,988	0	72,314	0	0	70,825	0	0	912	0	67,19	43,67	0,09	0,32

Общее время работы системы 912 час.

Период нормальной работы системы 912 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	726,593	6033,117	0	0,947	5887,9	0	0,938	15127	463
31.05.2025	733,58	6105,432	0	0,947	5958,723	0	0,938	16039	463

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения