

#142462#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Кастусик И. Б., ИП

Батальная 69, Калининград (офис)

1757

6810

ТВ7 (АСИП)

14015695

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,183	0	1,911	0	0	1,872	0	0	24	0	66,7	43,2	0	0,31	-
25.06.2025	0,179	0	1,885	0	0	1,847	0	0	24	0	66,7	43,5	0	0,31	-
26.06.2025	0,178	0	1,849	0	0	1,811	0	0	24	0	66,9	43,4	0	0,31	-
27.06.2025	0,155	0	1,757	0	0	1,721	0	0	24	0	66,5	44,9	0	0,31	-
28.06.2025	0,164	0	1,785	0	0	1,748	0	0	24	0	66,6	44,2	0	0,31	-
29.06.2025	0,136	0	1,671	0	0	1,638	0	0	24	0	66,3	46,4	0	0,31	-
30.06.2025	0,166	0	1,787	0	0	1,751	0	0	24	0	66,7	44	0	0,31	-
01.07.2025	0,166	0	1,785	0	0	1,749	0	0	24	0	66,7	43,9	0	0,31	-
02.07.2025	0,15	0	1,699	0	0	1,665	0	0	24	0	66,5	44,9	0	0,31	-
03.07.2025	0,162	0	1,743	0	0	1,708	0	0	24	0	66,6	43,9	0	0,31	-
04.07.2025	0,164	0	1,767	0	0	1,731	0	0	24	0	66,6	43,9	0	0,31	-
05.07.2025	0,138	0	1,653	0	0	1,62	0	0	24	0	66,4	46	0	0,31	-
06.07.2025	0,124	0	1,579	0	0	1,547	0	0	24	0	66,1	46,9	0	0,31	-
07.07.2025	0,158	0	1,699	0	0	1,665	0	0	24	0	66,7	43,9	0	0,31	-
08.07.2025	0,154	0	1,697	0	0	1,663	0	0	24	0	66,5	44,3	0	0,31	-
09.07.2025	0,168	0	1,746	0	0	1,71	0	0	24	0	66,8	43,3	0	0,3	-
10.07.2025	0,149	0	1,683	0	0	1,648	0	0	24	0	66,5	44,9	0	0,3	-
11.07.2025	0,132	0	1,658	0	0	1,624	0	0	24	0	66,5	47,1	0,01	0,15	-
12.07.2025	0,131	0	1,663	0	0	1,629	0	0	24	0	66,6	47,4	0,01	0,18	-
13.07.2025	0,108	0	1,53	0	0	1,499	0	0	24	0	66,1	48,8	0,01	0,19	-
14.07.2025	0,165	0	1,748	0	0	1,712	0	0	24	0	66,9	43,8	0,01	0,11	-
15.07.2025	0,146	0	1,692	0	0	1,658	0	0	24	0	66,7	45,6	0,01	0,05	-
16.07.2025	0,104	0	1,518	0	0	1,488	0	0	24	0	66,1	49,4	0,01	0,07	-
17.07.2025	0,128	0	1,573	0	0	1,541	0	0	24	0	66,5	46,7	0,01	0,13	-
18.07.2025	0,141	0	1,633	0	0	1,6	0	0	23	1	66,5	45,5	0,01	0,07	-
19.07.2025	0,126	0	1,605	0	0	1,573	0	0	24	0	66,3	47,2	0,01	0,06	-
20.07.2025	0,096	0	1,443	0	0	1,414	0	0	24	0	65,9	49,6	0,01	0,05	-
21.07.2025	0,125	0	1,568	0	0	1,536	0	0	24	0	66,6	47,1	0,01	0,02	-
22.07.2025	0,118	0	1,578	0	0	1,546	0	0	24	0	66,3	48,1	0,01	0,05	-
23.07.2025	0,125	0	1,585	0	0	1,553	0	0	24	0	66,3	47	0,01	0,05	-
Итого:	4,339	0	50,49	0	0	49,467	0	0	719	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,036														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

719

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	735,085	6123,474	0	0,947	5976,408	0	0,938	16591	463
23.07.2025	739,424	6173,964	0	0,947	6025,874	0	0,938	17310	464

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.07.2025 13:21:28