

#145332#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Кастусик И. Б., ИП

Батальная 69, Калининград (офис)

1757

6810

ТВ7 (АСЦП)

14015695

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,112	0	1,538	0	0	1,507	0	0	24	0	66,1	48,4	0,01	0,03	-
25.07.2025	0,111	0	1,546	0	0	1,515	0	0	24	0	66	48,5	0,01	0,04	-
26.07.2025	0,109	0	1,497	0	0	1,467	0	0	24	0	66	48,3	0,01	0,01	-
27.07.2025	0,095	0	1,428	0	0	1,399	0	0	24	0	65,8	49,6	0,01	0,01	-
28.07.2025	0,101	0	1,465	0	0	1,436	0	0	24	0	66,1	49,3	0,01	0,02	-
29.07.2025	0,114	0	1,507	0	0	1,477	0	0	24	0	66	47,6	0,01	0,01	-
30.07.2025	0,094	0	1,435	0	0	1,407	0	0	24	0	65,8	49,8	0,01	0	-
31.07.2025	0,096	0	1,453	0	0	1,424	0	0	24	0	65,8	49,8	0,01	0	-
01.08.2025	0,1	0	1,457	0	0	1,428	0	0	24	0	65,9	49,3	0,01	0,01	-
02.08.2025	0,113	0	1,539	0	0	1,509	0	0	24	0	66,1	48,2	0,01	0,01	-
03.08.2025	0,101	0	1,465	0	0	1,436	0	0	24	0	65,8	49,1	0,01	0,01	-
04.08.2025	0,124	0	1,55	0	0	1,519	0	0	24	0	66,3	46,8	0,01	0,01	-
05.08.2025	0,119	0	1,561	0	0	1,53	0	0	24	0	66,1	47,5	0,01	0,01	-
06.08.2025	0,104	0	1,5	0	0	1,47	0	0	24	0	65,7	48,9	0,01	0	-
07.08.2025	0,102	0	1,5	0	0	1,47	0	0	24	0	65,9	49,2	0,01	0	-
08.08.2025	0,115	0	1,541	0	0	1,511	0	0	24	0	66,1	47,9	0,01	0	-
09.08.2025	0,1	0	1,473	0	0	1,444	0	0	24	0	65,8	49,3	0,01	0	-
10.08.2025	0,101	0	1,485	0	0	1,455	0	0	24	0	65,8	49,2	0,01	0	-
11.08.2025	0,121	0	1,586	0	0	1,554	0	0	24	0	66,2	47,5	0,01	0	-
12.08.2025	0,13	0	1,598	0	0	1,566	0	0	24	0	66,3	46,5	0,01	0	-
13.08.2025	0,118	0	1,525	0	0	1,494	0	0	24	0	66,3	47,3	0,01	0,01	-
14.08.2025	0,113	0	1,566	0	0	1,535	0	0	24	0	65,5	47,9	0,01	0	-
15.08.2025	0,117	0	1,553	0	0	1,521	0	0	24	0	66,1	47,8	0,01	0,01	-
16.08.2025	0,114	0	1,551	0	0	1,52	0	0	24	0	65,8	47,8	0,01	0	-
17.08.2025	0,107	0	1,505	0	0	1,475	0	0	24	0	65,8	48,5	0,01	0	-
18.08.2025	0,121	0	1,584	0	0	1,552	0	0	24	0	66	47,4	0,01	0	-
19.08.2025	0,131	0	1,623	0	0	1,59	0	0	24	0	66,2	46,5	0,01	0,01	-
20.08.2025	0,122	0	1,596	0	0	1,564	0	0	24	0	66,2	47,5	0,01	0	-
21.08.2025	0,117	0	1,546	0	0	1,515	0	0	24	0	66	47,5	0,01	0	-
22.08.2025	0,113	0	1,526	0	0	1,496	0	0	24	0	65,9	47,9	0,01	0	-
23.08.2025	0,116	0	1,564	0	0	1,533	0	0	24	0	65,9	47,8	0,01	0	-
Итого:	3,451	0	47,263	0	0	46,319	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,824														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	739,424	6173,964	0	0,947	6025,874	0	0,938	17310	464
23.08.2025	742,876	6221,225	0	0,947	6072,191	0	0,938	18054	464

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.08.2025 13:03:03