

#163193#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Кастусик И. Б., ИП

Батальная 69, Калининград (офис)

1757

6810

ТВ7 (АСП)

14015695

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,105	0	1,565	0	0	1,534	0	0	24	0	65	48,8	0,01	0	-
25.09.2025	0,11	0	1,595	0	0	1,564	0	0	24	0	65,1	48,3	0,01	0	-
26.09.2025	0,104	0	1,589	0	0	1,558	0	0	24	0	65	49	0,01	0	-
27.09.2025	0,11	0	1,61	0	0	1,578	0	0	24	0	65	48,4	0,01	0	-
28.09.2025	0,115	0	1,625	0	0	1,594	0	0	24	0	65,1	48	0,01	0	-
29.09.2025	0,11	0	1,629	0	0	1,597	0	0	24	0	65,1	48,6	0,01	0	-
30.09.2025	0,115	0	1,653	0	0	1,621	0	0	24	0	65,2	48,2	0,01	0	-
01.10.2025	0,113	0	1,641	0	0	1,609	0	0	24	0	65,3	48,5	0,01	0	-
02.10.2025	0,108	0	1,6	0	0	1,569	0	0	24	0	65,4	48,9	0,01	0	-
03.10.2025	0,114	0	1,592	0	0	1,56	0	0	24	0	65,6	48,2	0,01	0	-
04.10.2025	0,113	0	1,555	0	0	1,524	0	0	24	0	66	48,3	0,01	0	-
05.10.2025	0,118	0	1,6	0	0	1,568	0	0	24	0	66	48	0,01	0	-
06.10.2025	0,121	0	1,606	0	0	1,574	0	0	24	0	66,1	47,6	0,01	0	-
07.10.2025	0,119	0	1,596	0	0	1,564	0	0	24	0	66	47,8	0,01	0	-
08.10.2025	0,113	0	1,58	0	0	1,549	0	0	24	0	65,9	48,4	0,01	0	-
09.10.2025	0,115	0	1,602	0	0	1,571	0	0	24	0	65,8	48,3	0,01	0	-
10.10.2025	0,119	0	1,618	0	0	1,586	0	0	24	0	65,9	48	0,01	0	-
11.10.2025	0,127	0	1,669	0	0	1,636	0	0	24	0	65,9	47,3	0,01	0	-
12.10.2025	0,957	0	10,898	0	0,002	10,65	0	0,002	24	0	70,9	49,4	0,02	0,02	-
13.10.2025	1,744	0	14,273	0	0	13,948	0	0	24	0	70,9	41	0,02	0	-
14.10.2025	1,739	0	14,587	0	0	14,255	0	0	24	0	70,9	41,8	0,02	0	-
15.10.2025	1,647	0	13,478	0	0	13,172	0	0	24	0	70,9	41	0,02	0	-
16.10.2025	1,582	0	12,733	0	0	12,443	0	0	24	0	70,8	40,5	0,01	0	-
17.10.2025	1,541	0	12,524	0	0	12,24	0	0	24	0	70,9	40,8	0,01	0	-
18.10.2025	1,693	0	14,539	0	0	14,205	0	0	24	0	71,2	42,8	0,02	0	-
19.10.2025	1,674	0	14,413	0	0	14,083	0	0	24	0	71,1	42,8	0,01	0	-
20.10.2025	1,735	0	15,434	0	0	15,08	0	0	24	0	71,3	43,8	0,01	0	-
21.10.2025	1,668	0	14,514	0	0	14,179	0	0	24	0	71,5	43,4	0,02	0	-
22.10.2025	1,655	0	14,88	0	0	14,541	0	0	24	0	71	43,8	0,01	0	-
23.10.2025	1,421	0	11,647	0	0	11,383	0	0	24	0	70,7	40,9	0,01	0	-
Итого:	21,105	0	192,845	0	0,002	188,535	0	0,002	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,041														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2025	745,558	6264,591	0	0,947	6114,738	0	0,938	18798	464
23.10.2025	766,665	6457,439	0	0,949	6303,274	0	0,94	19518	464

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:35:16