

#166608#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель Кастусик И. Б., ИП
Адрес потребителя Батальная 69, Калининград (офис)
Номер абонента 1757
Порядковый номер 6810
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 14015695
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,416	0	11,566	0	0	11,304	0	0	24	0	70,7	40,8	0,01	0	-
25.10.2025	1,524	0	12,844	0	0	12,551	0	0	24	0	70,9	41,9	0,01	0	-
26.10.2025	1,434	0	12,234	0	0	11,956	0	0	24	0	70,9	42,3	0,01	0,01	-
27.10.2025	1,596	0	13,662	0	0	13,35	0	0	22	2	71,1	42,6	0,01	0	-
28.10.2025	1,563	0	13,229	0	0	12,926	0	0	24	0	71	42,2	0,01	0	-
29.10.2025	1,59	0	13,407	0	0	13,1	0	0	24	0	71,3	42,3	0,01	0	-
30.10.2025	1,542	0	12,952	0	0	12,657	0	0	24	0	70,9	41,8	0,01	0	-
31.10.2025	1,622	0	13,806	0	0	13,494	0	0	24	0	70,6	41,9	0,01	0	-
01.11.2025	1,719	0	14,747	0	0	14,41	0	0	24	0	71,1	42,6	0,01	0	-
02.11.2025	1,553	0	12,707	0	0	12,416	0	0	24	0	71,1	41,2	0,01	0	-
03.11.2025	1,501	0	12,197	0	0	11,921	0	0	24	0	70,8	40,7	0,01	0	-
04.11.2025	1,608	0	13,555	0	0	13,246	0	0	24	0	70,9	41,9	0,01	0	-
05.11.2025	1,466	0	11,85	0	0	11,582	0	0	24	0	70,7	40,5	0,01	0	-
06.11.2025	1,525	0	12,518	0	0	12,233	0	0	24	0	70,9	41,2	0,01	0	-
07.11.2025	1,604	0	13,802	0	0	13,487	0	0	24	0	71	42,6	0,01	0,01	-
08.11.2025	1,791	0	16,81	0	0	16,424	0	0	24	0	71,2	45,2	0,01	0,01	-
09.11.2025	1,802	0	16,978	0	0	16,586	0	0	24	0	71,4	45,5	0,01	0,01	-
10.11.2025	1,742	0	15,924	0	0	15,559	0	0	24	0	71,2	44,4	0,01	0,01	-
11.11.2025	1,648	0	14,305	0	0	13,977	0	0	24	0	71,1	43	0,01	0	-
12.11.2025	1,666	0	14,723	0	0	14,387	0	0	24	0	71,1	43,4	0,01	0	-
13.11.2025	1,533	0	12,767	0	0	12,476	0	0	24	0	70,9	41,6	0,01	0	-
14.11.2025	1,502	0	12,446	0	0	12,164	0	0	24	0	70,8	41,3	0,01	0	-
15.11.2025	1,791	0	16,29	0	0	15,915	0	0	24	0	71,3	44,4	0,01	0,01	-
16.11.2025	1,924	0	16,819	0	0	16,399	0	0	24	0	74,7	46,7	0,02	0,01	-
17.11.2025	1,784	0	15,613	0	0	15,239	0	0	24	0	73,1	45,1	0,02	0,01	-
18.11.2025	1,492	0	11,745	0	0	11,472	0	0	24	0	71,9	40,8	0,01	0	-
19.11.2025	1,827	0	16,25	0	0	15,866	0	0	24	0	72,5	45	0,01	0,01	-
20.11.2025	1,604	0	12,385	0	0	12,082	0	0	24	0	73,7	42	0,02	0	-
21.11.2025	1,751	0	14,134	0	0	13,791	0	0	24	0	73,4	43,1	0,02	0	-
22.11.2025	1,648	0	12,922	0	0	12,609	0	0	24	0	73,4	42,2	0,01	0	-
23.11.2025	1,652	0	10,88	0	0	10,59	0	0	24	0	77,6	40,3	0,02	0	-
Итого:	50,42	0	426,067	0	0	416,169	0	0	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,043														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	766,665	6457,439	0	0,949	6303,274	0	0,94	19518	464
23.11.2025	817,085	6883,505	0	0,949	6719,441	0	0,94	20260	466

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.11.2025 7:59:20