

#207830#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Хоум-Партнер, ООО, УК
Товарная 17-19А, Калининград
4317
6639
ВКТ-7
00252003
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	3,723	139,31	137,9	135,18	135,94	-0,76	24	0	0	82,7	55,1	27,53	0,17	0,11	-9,4
25.01.2026	3,628	137,13	135,77	133,14	133,86	-0,72	24	0	0	81,9	54,7	27,22	0,17	0,11	-7,3
26.01.2026	3,29	125,7	124,52	122,22	122,9	-0,68	24	0	0	79,4	52,5	26,9	0,17	0,11	-4,4
27.01.2026	3,178	121,68	120,56	118,33	119,04	-0,71	24	0	0	79	52,2	26,85	0,17	0,11	-3,8
28.01.2026	3,414	131,67	130,47	127,95	128,69	-0,74	24	0	0	80,2	53,5	26,65	0,18	0,11	-6
29.01.2026	3,796	143,43	142,02	139,1	139,93	-0,83	24	0	0	83,2	55,9	27,27	0,18	0,11	-9,7
30.01.2026	3,889	144,6	143,12	140,16	141	-0,84	24	0	0	84,2	56,5	27,71	0,18	0,11	-12,4
31.01.2026	3,955	143,76	142,22	139,29	140,11	-0,82	24	0	0	84,7	56,4	28,37	0,18	0,11	-13,8
01.02.2026	3,962	138,43	136,84	134,07	134,83	-0,76	24	0	0	85,4	55,9	29,52	0,18	0,11	-18,9
02.02.2026	4,135	140,82	139,14	136,19	137,02	-0,83	24	0	0	87,2	56,9	30,33	0,18	0,11	-20,1
03.02.2026	4,128	142,12	140,42	137,41	138,25	-0,84	24	0	0	87,7	57,6	30,01	0,18	0,11	-18
04.02.2026	4,118	143,51	141,82	138,81	139,64	-0,83	24	0	0	87,1	57,5	29,64	0,18	0,11	-12,3
05.02.2026	3,636	124,22	122,74	120,32	120,98	-0,66	24	0	0	85	54,8	30,2	0,17	0,11	-7,6
06.02.2026	3,259	115,72	114,5	112,38	113,02	-0,64	24	0	0	81,1	52,1	28,99	0,17	0,11	-3,2
07.02.2026	3,197	118,75	117,63	115,44	116,13	-0,69	24	0	0	79,8	52,1	27,67	0,17	0,11	-3,3
08.02.2026	3,363	124,76	123,6	121,23	121,99	-0,76	24	0	0	80,3	52,6	27,72	0,18	0,11	-4,9
09.02.2026	3,73	136,85	135,51	132,65	133,52	-0,87	24	0	0	83,8	55,7	28,11	0,18	0,11	-12,1
10.02.2026	3,786	140,71	139,37	136,43	137,32	-0,89	24	0	0	83,6	55,9	27,74	0,17	0,11	-12,4
11.02.2026	3,147	118,76	117,67	115,45	116,13	-0,68	24	0	0	79,5	52,2	27,24	0,17	0,11	-3,8
12.02.2026	2,957	119,36	118,43	116,28	116,96	-0,68	24	0	0	76,4	51	25,42	0,17	0,11	-0,7
13.02.2026	3,131	131,19	130,26	127,79	128,57	-0,78	24	0	0	76,7	52,2	24,5	0,18	0,11	-1,2
14.02.2026	3,479	134,44	133,27	130,58	131,4	-0,82	24	0	0	81	54,3	26,64	0,18	0,11	-6,7
15.02.2026	3,86	140,63	139,17	136,2	137,06	-0,86	24	0	0	85,3	56,9	28,32	0,19	0,11	-11,2
16.02.2026	3,991	141,02	139,44	136,39	137,24	-0,85	24	0	0	87,1	57,9	29,22	0,18	0,11	-
17.02.2026	3,888	139,41	137,86	134,94	135,73	-0,79	24	0	0	86,1	57,3	28,77	0,17	0,11	-
Итого:	90,64	3337,98	3304,25	3237,93	3257,26	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	90,64														

Общее время работы системы, ч 600
Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	793,104	44001,55	43861,9	43006,72	43290,09
17.02.2026	883,744	47339,53	47166,15	46244,65	46547,35

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.02.2026 7:41:09