

#283284#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Хоум-Партнер, ООО, УК
Адрес потребителя Товарная 17-19А, Калининград
Номер абонента 4317
Порядковый номер 6639
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00252003
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	3,356	122,97	121,67	119,35	120	-0,65	24	0	0	81,9	53,8	28,09	0,17	0,11	-
19.02.2026	3,155	122,71	121,58	119,36	119,99	-0,63	24	0	0	78,6	52,2	26,42	0,17	0,11	-
20.02.2026	3,142	124,26	123,15	120,88	121,56	-0,68	24	0	0	78,2	52,2	26,01	0,17	0,11	-
21.02.2026	3,098	126,16	125,1	122,8	123,46	-0,66	24	0	0	77,5	52,3	25,22	0,16	0,11	-
22.02.2026	2,694	114,18	113,3	111,4	111,96	-0,56	24	0	0	73,9	49,7	24,2	0,16	0,11	-
23.02.2026	2,702	118,33	117,49	115,52	116,1	-0,58	24	0	0	73,1	49,7	23,39	0,16	0,11	-
24.02.2026	2,785	126,4	125,59	123,41	124,07	-0,66	24	0	0	72,6	50,1	22,57	0,16	0,11	-
25.02.2026	3,017	134,87	133,95	131,52	132,26	-0,74	24	0	0	74,3	51,4	22,95	0,16	0,11	-
26.02.2026	2,907	132,98	132,09	129,77	130,42	-0,65	24	0	0	73,6	51,2	22,4	0,16	0,11	-
27.02.2026	2,377	109,02	108,33	106,54	107,06	-0,52	24	0	0	71,1	48,8	22,3	0,16	0,11	-
28.02.2026	2,278	101,93	101,25	99,61	100,11	-0,5	24	0	0	71	48,2	22,87	0,16	0,11	-
01.03.2026	2,577	118,9	118,16	116,18	116,81	-0,63	24	0	0	71,4	49,2	22,16	0,16	0,1	-
02.03.2026	2,432	100,93	100,1	98,63	99,04	-0,41	24	0	0	71,4	46,7	24,67	0,16	0,1	-
03.03.2026	2,322	88,67	87,88	86,66	87,04	-0,38	24	0	0	70,7	43,9	26,81	0,16	0,11	-
04.03.2026	2,634	108,24	107,41	105,75	106,32	-0,57	24	0	0	71,2	46,2	24,92	0,16	0,11	-
05.03.2026	2,727	114,72	113,88	112,08	112,67	-0,59	24	0	0	71,4	47,1	24,35	0,16	0,11	-
06.03.2026	2,684	113,67	112,84	111,04	111,62	-0,58	24	0	0	71,6	47,4	24,18	0,16	0,11	-
07.03.2026	2,502	103,34	102,55	100,97	101,47	-0,5	24	0	0	71,2	46,4	24,78	0,16	0,11	-
08.03.2026	2,302	90,74	89,99	88,68	89,11	-0,43	24	0	0	70,8	44,8	25,97	0,16	0,11	-
09.03.2026	2,235	88,14	87,4	86,14	86,56	-0,42	24	0	0	70,6	44,6	25,96	0,16	0,11	-
10.03.2026	2,122	80,99	80,27	79,21	79,55	-0,34	24	0	0	70	43,2	26,82	0,16	0,11	-
11.03.2026	1,907	71,99	71,33	70,42	70,7	-0,28	24	0	0	69,4	42,3	27,11	0,16	0,11	-
12.03.2026	2,012	75,62	74,93	73,98	74,29	-0,31	24	0	0	69,6	42,4	27,2	0,16	0,11	-
13.03.2026	1,957	75,29	74,61	73,63	73,96	-0,33	24	0	0	69,4	42,8	26,59	0,16	0,11	-
14.03.2026	1,716	64,85	64,24	63,51	63,7	-0,19	24	0	0	68,5	41,5	27,02	0,16	0,11	-
15.03.2026	2,079	78,65	77,96	76,93	77,28	-0,35	24	0	0	69,4	42,4	27,02	0,16	0,11	-
16.03.2026	2,259	85,84	85,09	83,9	84,31	-0,41	24	0	0	70,6	43,7	26,94	0,16	0,11	-
17.03.2026	2,275	86,89	86,14	84,94	85,36	-0,42	24	0	0	70,5	43,6	26,83	0,16	0,11	-
18.03.2026	2,52	102,68	101,9	100,32	100,87	-0,55	24	0	0	71,1	46	25,14	0,16	0,11	-
Итого:	72,773	2983,96	2960,18	2913,13	2927,65	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	72,773														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	883,744	47339,53	47166,15	46244,65	46547,35
18.03.2026	956,517	50323,49	50126,33	49157,78	49475

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:26:51