

#163192#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Хоум-Партнер, ООО, УК

Товарная 17-19А, Калининград

4317

6639

ВКТ-7

00252003

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2025 | 0,415    | 72,42   | 71,89   | 71,07   | 70,77   | 0,3    | 24       | 0       | 1      | 63,6   | 57,8   | 5,8   | 0,14    | 0,11    | -           |
| 25.09.2025 | 0,426    | 70,63   | 70,95   | 69,3    | 69,86   | -0,56  | 24       | 0       | 0      | 63,6   | 57,4   | 6,16  | 0,14    | 0,11    | -           |
| 26.09.2025 | 0,415    | 69,17   | 69,48   | 67,87   | 68,39   | -0,52  | 24       | 0       | 0      | 63,7   | 57,6   | 6,12  | 0,14    | 0,11    | -           |
| 27.09.2025 | 0,423    | 69,89   | 70,23   | 68,57   | 69,16   | -0,59  | 24       | 0       | 0      | 63,7   | 57,5   | 6,17  | 0,14    | 0,11    | -           |
| 28.09.2025 | 0,484    | 76,1    | 76,45   | 74,66   | 75,27   | -0,61  | 24       | 0       | 0      | 63,9   | 57,4   | 6,48  | 0,14    | 0,11    | -           |
| 29.09.2025 | 0,403    | 69,46   | 69,81   | 68,2    | 68,75   | -0,55  | 24       | 0       | 0      | 63     | 57     | 5,95  | 0,14    | 0,11    | -           |
| 30.09.2025 | 0,395    | 65,4    | 65,65   | 64,19   | 64,64   | -0,45  | 24       | 0       | 1      | 63,3   | 57,1   | 6,16  | 0,13    | 0,11    | -           |
| 01.10.2025 | 0,356    | 56,94   | 57,07   | 55,89   | 56,2    | -0,31  | 24       | 0       | 1      | 63,4   | 57     | 6,4   | 0,14    | 0,1     | -           |
| 02.10.2025 | 1,366    | 86,62   | 86,1    | 84,82   | 85,06   | -0,24  | 24       | 0       | 0      | 66,9   | 50,8   | 16,07 | 0,15    | 0,1     | -           |
| 03.10.2025 | 2,126    | 105,4   | 104,55  | 103,1   | 103,39  | -0,29  | 24       | 0       | 0      | 69     | 48,3   | 20,65 | 0,15    | 0,1     | -           |
| 04.10.2025 | 1,918    | 94,99   | 94,53   | 92,95   | 93,47   | -0,52  | 24       | 0       | 0      | 68,7   | 48     | 20,65 | 0,15    | 0,11    | -           |
| 05.10.2025 | 1,625    | 84,62   | 84,23   | 82,8    | 83,25   | -0,45  | 24       | 0       | 0      | 68,4   | 48,8   | 19,62 | 0,15    | 0,11    | -           |
| 06.10.2025 | 1,553    | 75,93   | 75,48   | 74,3    | 74,65   | -0,35  | 24       | 0       | 0      | 68,5   | 47,6   | 20,92 | 0,15    | 0,11    | -           |
| 07.10.2025 | 1,69     | 82,87   | 82,31   | 81,1    | 81,4    | -0,3   | 24       | 0       | 0      | 68,9   | 48     | 20,87 | 0,15    | 0,11    | -           |
| 08.10.2025 | 1,549    | 80,3    | 79,87   | 78,59   | 78,97   | -0,38  | 24       | 0       | 0      | 68,4   | 48,7   | 19,74 | 0,14    | 0,11    | -           |
| 09.10.2025 | 1,345    | 74,25   | 73,91   | 72,71   | 73,05   | -0,34  | 24       | 0       | 0      | 67,5   | 49     | 18,54 | 0,14    | 0,11    | -           |
| 10.10.2025 | 1,465    | 78,6    | 78,23   | 76,95   | 77,36   | -0,41  | 24       | 0       | 0      | 67,1   | 48     | 19,07 | 0,14    | 0,11    | -           |
| 11.10.2025 | 1,355    | 73,77   | 73,38   | 72,24   | 72,57   | -0,33  | 24       | 0       | 0      | 67,5   | 48,7   | 18,74 | 0,14    | 0,11    | -           |
| 12.10.2025 | 1,444    | 79,7    | 79,33   | 78,04   | 78,43   | -0,39  | 24       | 0       | 0      | 67,6   | 49     | 18,51 | 0,15    | 0,11    | -           |
| 13.10.2025 | 1,789    | 92,24   | 91,77   | 90,29   | 90,73   | -0,44  | 24       | 0       | 0      | 68,4   | 48,6   | 19,83 | 0,15    | 0,11    | -           |
| 14.10.2025 | 1,747    | 87,21   | 86,73   | 85,32   | 85,75   | -0,43  | 24       | 0       | 0      | 68,7   | 48,2   | 20,51 | 0,15    | 0,11    | -           |
| 15.10.2025 | 1,59     | 82,39   | 81,96   | 80,65   | 81,02   | -0,37  | 24       | 0       | 0      | 68,3   | 48,6   | 19,7  | 0,15    | 0,11    | -           |
| 16.10.2025 | 1,482    | 75,23   | 74,81   | 73,64   | 73,98   | -0,34  | 24       | 0       | 0      | 68,2   | 48     | 20,16 | 0,15    | 0,11    | -           |
| 17.10.2025 | 1,54     | 79,41   | 78,97   | 77,73   | 78,08   | -0,35  | 24       | 0       | 0      | 68     | 48,2   | 19,83 | 0,15    | 0,11    | -           |
| 18.10.2025 | 2,046    | 99,86   | 99,33   | 97,73   | 98,24   | -0,51  | 24       | 0       | 0      | 68,8   | 47,8   | 20,93 | 0,15    | 0,11    | -           |
| 19.10.2025 | 2,059    | 100,94  | 100,4   | 98,73   | 99,27   | -0,54  | 24       | 0       | 0      | 69,5   | 48,6   | 20,86 | 0,15    | 0,11    | -           |
| 20.10.2025 | 2,354    | 115,3   | 114,68  | 112,74  | 113,36  | -0,62  | 24       | 0       | 0      | 69,8   | 49     | 20,89 | 0,15    | 0,11    | -           |
| 21.10.2025 | 2,285    | 115,06  | 114,47  | 112,5   | 113,14  | -0,64  | 24       | 0       | 0      | 69,9   | 49,6   | 20,32 | 0,15    | 0,11    | -           |
| 22.10.2025 | 1,836    | 90,75   | 90,27   | 88,8    | 89,27   | -0,47  | 24       | 0       | 0      | 68,9   | 48,2   | 20,68 | 0,15    | 0,11    | -           |
| 23.10.2025 | 1,432    | 75,22   | 74,83   | 73,65   | 74,01   | -0,36  | 24       | 0       | 0      | 67,9   | 48,5   | 19,45 | 0,15    | 0,11    | -           |
| Итого:     | 40,913   | 2480,67 | 2471,67 | 2429,13 | 2441,49 | 0      | 720      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 40,913   |         |         |         |         |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.09.2025 | 513,621  | 31095,92 | 31037,83 | 30409,92 | 30623,59 |
| 23.10.2025 | 554,534  | 33576,59 | 33509,5  | 32839,05 | 33065,08 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:33:55