

#190710#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Хоум-Партнер, ООО, УК

Товарная 17-19А, Калининград

4317

6639

ВКТ-7

00252003

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2025 | 2,987    | 121,85  | 120,85  | 118,61  | 119,31  | -0,7   | 24       | 0       | 0      | 77,2   | 52     | 25,19 | 0,16    | 0,11    | -3,9        |
| 25.11.2025 | 2,796    | 116,08  | 115,2   | 113,14  | 113,8   | -0,66  | 24       | 0       | 0      | 75,1   | 50,4   | 24,72 | 0,16    | 0,11    | -0,9        |
| 26.11.2025 | 2,938    | 128,79  | 127,92  | 125,63  | 126,34  | -0,71  | 24       | 0       | 0      | 74,2   | 50,8   | 23,39 | 0,16    | 0,11    | -0,4        |
| 27.11.2025 | 2,913    | 130,67  | 129,81  | 127,47  | 128,22  | -0,75  | 24       | 0       | 0      | 74     | 51,1   | 22,86 | 0,16    | 0,11    | -1,3        |
| 28.11.2025 | 2,671    | 117,01  | 116,18  | 114,2   | 114,8   | -0,6   | 24       | 0       | 0      | 73,3   | 49,9   | 23,39 | 0,16    | 0,11    | -0,4        |
| 29.11.2025 | 2,732    | 119,61  | 118,78  | 116,7   | 117,34  | -0,64  | 24       | 0       | 0      | 73,5   | 50,1   | 23,45 | 0,16    | 0,11    | -0,3        |
| 30.11.2025 | 2,81     | 121,75  | 120,91  | 118,8   | 119,45  | -0,65  | 24       | 0       | 0      | 73,8   | 50,1   | 23,66 | 0,16    | 0,11    | -0,5        |
| 01.12.2025 | 2,575    | 113,48  | 112,72  | 110,81  | 111,41  | -0,6   | 24       | 0       | 0      | 72,5   | 49,3   | 23,25 | 0,16    | 0,11    | -           |
| 02.12.2025 | 2,838    | 124,09  | 123,24  | 121,06  | 121,75  | -0,69  | 24       | 0       | 0      | 74,2   | 50,7   | 23,45 | 0,16    | 0,11    | -           |
| 03.12.2025 | 2,465    | 111,71  | 111,04  | 109,18  | 109,79  | -0,61  | 24       | 0       | 0      | 71     | 48,4   | 22,58 | 0,16    | 0,11    | -           |
| 04.12.2025 | 2,354    | 107,55  | 106,92  | 105,1   | 105,73  | -0,63  | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 48,4   | 22,39 | 0,16    | 0,11    | -           |
| 05.12.2025 | 2,134    | 97,91   | 97,32   | 95,72   | 96,21   | -0,49  | 24       | 0       | 0      | 70,5   | 48,2   | 22,31 | 0,16    | 0,11    | -           |
| 06.12.2025 | 2,019    | 94,5    | 93,96   | 92,4    | 92,94   | -0,54  | 24       | 0       | 0      | 69,8   | 48     | 21,88 | 0,16    | 0,11    | -           |
| 07.12.2025 | 2,249    | 104,36  | 103,76  | 102,03  | 102,59  | -0,56  | 24       | 0       | 0      | 70,4   | 48,4   | 22,06 | 0,16    | 0,11    | -           |
| 08.12.2025 | 2,152    | 101,83  | 101,27  | 99,57   | 100,14  | -0,57  | 24       | 0       | 0      | 70,2   | 48,6   | 21,61 | 0,16    | 0,11    | -           |
| 09.12.2025 | 1,903    | 89,74   | 89,22   | 87,79   | 88,24   | -0,45  | 24       | 0       | 0      | 69,6   | 48     | 21,68 | 0,16    | 0,11    | -           |
| 10.12.2025 | 1,727    | 81,82   | 81,34   | 80,01   | 80,44   | -0,43  | 24       | 0       | 0      | 69,4   | 47,8   | 21,55 | 0,16    | 0,11    | -           |
| 11.12.2025 | 1,884    | 90,07   | 89,58   | 88,11   | 88,6    | -0,49  | 24       | 0       | 0      | 69,3   | 47,9   | 21,37 | 0,16    | 0,11    | -           |
| 12.12.2025 | 2,013    | 96,43   | 95,91   | 94,31   | 94,81   | -0,5   | 24       | 0       | 0      | 69,7   | 48,4   | 21,35 | 0,16    | 0,11    | -           |
| 13.12.2025 | 2,154    | 101,31  | 100,73  | 99,06   | 99,59   | -0,53  | 24       | 0       | 0      | 70,4   | 48,6   | 21,75 | 0,16    | 0,11    | -           |
| 14.12.2025 | 2,121    | 101,35  | 100,8   | 99,1    | 99,66   | -0,56  | 24       | 0       | 0      | 70     | 48,6   | 21,4  | 0,16    | 0,11    | -           |
| 15.12.2025 | 2,251    | 102,85  | 102,24  | 100,56  | 101,11  | -0,55  | 24       | 0       | 0      | 70,4   | 48     | 22,4  | 0,16    | 0,11    | -           |
| 16.12.2025 | 2,447    | 112,39  | 111,73  | 109,84  | 110,46  | -0,62  | 24       | 0       | 0      | 71     | 48,7   | 22,3  | 0,16    | 0,11    | -           |
| 17.12.2025 | 2,586    | 113,78  | 113,02  | 111,05  | 111,73  | -0,68  | 24       | 0       | 0      | 72,7   | 49,4   | 23,3  | 0,16    | 0,11    | -           |
| 18.12.2025 | 2,573    | 116,08  | 115,34  | 113,36  | 113,99  | -0,63  | 24       | 0       | 0      | 72,3   | 49,6   | 22,71 | 0,16    | 0,11    | -           |
| 19.12.2025 | 2,369    | 109,83  | 109,2   | 107,33  | 107,96  | -0,63  | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 48,8   | 22,1  | 0,16    | 0,11    | -           |
| 20.12.2025 | 2,068    | 97,51   | 96,94   | 95,38   | 95,86   | -0,48  | 24       | 0       | 0      | 70,2   | 48,5   | 21,72 | 0,16    | 0,11    | -           |
| 21.12.2025 | 2,136    | 100,59  | 100,02  | 98,36   | 98,87   | -0,51  | 24       | 0       | 0      | 70,3   | 48,6   | 21,71 | 0,16    | 0,11    | -           |
| 22.12.2025 | 2,179    | 99,24   | 98,64   | 97,01   | 97,55   | -0,54  | 24       | 0       | 0      | 70,6   | 48,1   | 22,48 | 0,16    | 0,11    | -           |
| 23.12.2025 | 2,809    | 120,31  | 119,5   | 117,34  | 118,05  | -0,71  | 24       | 0       | 0      | 74,3   | 50,4   | 23,93 | 0,18    | 0,11    | -           |
| Итого:     | 71,853   | 3244,49 | 3224,09 | 3169,03 | 3186,74 | 0      | 720      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 71,853   |         |         |         |         |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.11.2025 | 618,002  | 36620,46 | 36536,46 | 35815,62 | 36057,64 |
| 23.12.2025 | 689,855  | 39864,95 | 39760,55 | 38984,65 | 39244,38 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:27:12