

#194324#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Хоум-Партнер, ООО, УК

Товарная 17-19А, Калининград

4317

6639

ВКТ-7

00252003

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	3,41	133,73	132,52	129,89	130,66	-0,77	24	0	0	80,7	54,4	26,26	0,17	0,11	-6,3
25.12.2025	3,211	129,92	128,82	126,4	127,12	-0,72	24	0	0	78,3	52,9	25,38	0,16	0,11	-5,6
26.12.2025	2,298	105,25	104,6	102,85	103,4	-0,55	24	0	0	71,1	48,8	22,36	0,15	0,11	4,4
27.12.2025	2,393	115,83	115,24	113,26	113,93	-0,67	24	0	0	70	48,8	21,13	0,15	0,11	5,4
28.12.2025	2,676	128,74	128,06	125,9	126,61	-0,71	24	0	0	70,1	48,9	21,25	0,16	0,11	3,8
29.12.2025	2,726	129,21	128,49	126,24	127,02	-0,78	24	0	0	71,2	49,6	21,6	0,16	0,11	2,5
30.12.2025	3,112	137,58	136,66	134,13	134,92	-0,79	24	0	0	74,9	51,7	23,21	0,17	0,11	-1,1
31.12.2025	3,375	137,42	136,29	133,71	134,43	-0,72	24	0	0	78,4	53,1	25,24	0,17	0,11	-4,2
01.01.2026	3,088	125,68	124,64	122,34	123	-0,66	24	0	0	77,7	52,5	25,23	0,16	0,11	-5,2
02.01.2026	2,759	116,67	115,81	113,77	114,43	-0,66	24	0	0	74,3	50	24,26	0,16	0,11	1,2
03.01.2026	2,98	128,62	127,72	125,43	126,11	-0,68	24	0	0	75	51,2	23,75	0,17	0,11	-0,6
04.01.2026	3,162	131,26	130,25	127,78	128,53	-0,75	24	0	0	77,3	52,6	24,73	0,17	0,11	-4
05.01.2026	3,175	126,89	125,82	123,48	124,19	-0,71	24	0	0	77,9	52,2	25,7	0,17	0,11	-3
06.01.2026	3,378	132,33	131,17	128,6	129,36	-0,76	24	0	0	80,2	54	26,25	0,17	0,11	-5,5
07.01.2026	3,43	129,11	127,88	125,33	126,12	-0,79	24	0	0	81,6	54,2	27,35	0,18	0,11	-7,8
08.01.2026	3,78	144,57	143,2	140,19	141,05	-0,86	24	0	0	83,4	56,5	26,93	0,17	0,11	-11
09.01.2026	3,847	149,98	148,61	145,49	146,41	-0,92	24	0	0	82,9	56,5	26,42	0,17	0,11	-9,6
10.01.2026	3,435	134,96	133,73	131,17	131,91	-0,74	24	0	0	79,9	53,7	26,19	0,17	0,11	-5,2
11.01.2026	3,347	129,75	128,56	126,12	126,88	-0,76	24	0	0	79,3	52,8	26,54	0,17	0,11	-5,2
12.01.2026	3,478	134,27	133,04	130,43	131,2	-0,77	24	0	0	80,9	54,3	26,64	0,17	0,11	-
13.01.2026	3,696	141,32	140,01	137,12	137,99	-0,87	24	0	0	82,4	55,5	26,94	0,17	0,11	-
14.01.2026	3,552	137,68	136,4	133,69	134,45	-0,76	24	0	0	81,4	54,9	26,55	0,16	0,11	-
15.01.2026	3,079	124,3	123,28	121,03	121,72	-0,69	24	0	0	76,9	51,5	25,44	0,17	0,11	-
16.01.2026	3,429	140,24	139,1	136,39	137,2	-0,81	24	0	0	78,9	53,8	25,14	0,17	0,11	-
17.01.2026	3,679	142,51	141,18	138,33	139,16	-0,83	24	0	0	81,8	55,2	26,57	0,18	0,11	-
18.01.2026	3,858	144,05	142,63	139,7	140,54	-0,84	24	0	0	83,3	55,7	27,59	0,18	0,11	-
19.01.2026	3,774	140,2	138,79	135,89	136,73	-0,84	24	0	0	84	56,2	27,74	0,18	0,11	-
20.01.2026	3,729	138,87	137,5	134,67	135,5	-0,83	24	0	0	83,2	55,6	27,68	0,18	0,11	-
21.01.2026	3,797	140,67	139,26	136,37	137,16	-0,79	24	0	0	84	56,2	27,8	0,17	0,11	-
22.01.2026	3,814	141,92	140,48	137,61	138,44	-0,83	24	0	0	83,6	55,9	27,7	0,17	0,11	-
23.01.2026	3,782	143,07	141,61	138,76	139,54	-0,78	24	0	0	83,2	56	27,23	0,17	0,11	-
Итого:	103,249	4136,6	4101,35	4022,07	4045,71	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	103,249														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	689,855	39864,95	39760,55	38984,65	39244,38
23.01.2026	793,104	44001,55	43861,9	43006,72	43290,09

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 14:08:05