

#204859#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.01.2026 по 07.02.2026

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Хоум-Партнер, ООО, УК  
Товарная 21-23А, Калининград  
4317

Заводской номер счётчика 00207632	Показания прибора, Гкал 07.02.2026	Предыдущие показания, Гкал 23.01.2026	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1066,511	989,49	77.021

Подпись исполнителя



#204937#

Отчёт за период с 23.01.2026 по 07.02.2026.

Номер абонента 4317  
 Порядковый номер 6887  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00207632  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 12.02.2026

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.01.2026	-9,4	5,213	0,142	122,26	116,34	117,78	114,95	2,83	24	0	0	93,3	50,3	42,98	0,6	0,4
25.01.2026	-7,3	5,385	0,153	131,57	125,35	126,83	123,82	3,01	24	0	0	92,2	51	41,16	0,6	0,4
26.01.2026	-4,4	5,133	0,159	133,7	127,58	129,13	126,01	3,12	24	0	0	89,7	51,2	38,45	0,6	0,4
27.01.2026	-3,8	5,022	0,157	130,33	124,3	125,92	122,81	3,11	24	0	0	89,1	50,5	38,57	0,6	0,4
28.01.2026	-6	5,066	0,156	129,49	123,43	125,04	121,95	3,09	24	0	0	90	50,9	39,18	0,6	0,4
29.01.2026	-9,7	5,151	0,164	124,95	118,75	120,41	117,25	3,16	24	0	0	93	51,6	41,35	0,6	0,4
30.01.2026	-12,4	5,217	0,164	123,64	117,37	119,02	115,86	3,16	24	0	0	94,1	51,7	42,38	0,6	0,4
31.01.2026	-13,8	5,305	0,158	122,94	116,61	118,33	115,19	3,14	24	0	0	94,4	51	43,4	0,6	0,4
01.02.2026	-18,9	5,349	0,146	119,38	113,24	114,83	111,89	2,94	24	0	0	95,6	50,4	45,2	0,6	0,4
02.02.2026	-20,1	5,485	0,15	120,91	114,64	116,12	113,2	2,92	24	0	0	97,5	51,7	45,82	0,6	0,4
03.02.2026	-18	5,561	0,162	124,51	118,02	119,56	116,49	3,07	24	0	0	97,8	52,7	45,05	0,6	0,4
04.02.2026	-12,3	5,108	0,043	123,42	119,64	118,62	118,04	0,58	24	0	1	96,2	53,5	42,71	0,6	0,4
05.02.2026	-	5,043	-0,078	134,5	133,24	129,54	131,43	-1,89	24	0	0	93,4	53,8	39,63	0,6	0,4
06.02.2026	-	4,493	-0,061	121,21	120,2	117,1	118,77	-1,67	24	0	0	89,4	50,4	39,02	0,6	0,4
07.02.2026	-	4,49	-0,062	124,56	123,61	120,43	122,19	-1,76	24	0	0	88	50,1	37,98	0,6	0,4
Итого:	-11	77,021	1,553	1887,37	1812,32	1818,66	1789,85	28,81	360	0	-	92,91	51,39	41,53	0,6	0,4

Общее время работы системы 360 час.

Период нормальной работы системы 360 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.01.2026	989,49	49328,99	46726,32	48113,11	46020,7
07.02.2026	1066,511	51216,36	48538,64	49931,77	47810,55

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения