

#206498#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 03.02.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Хоум-Партнер, ООО, УК
Товарная 21-23А, Калининград
4317

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00207632	17.02.2026	03.02.2026	
Количество тепловой энергии, система 1	1109,207	1047,377	61.83

Подпись исполнителя _____



#206240#

Отчёт за период с 03.02.2026 по 17.02.2026.

Номер абонента 4317
 Порядковый номер 6887
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207632
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 21.02.2026

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
04.02.2026	-12,3	5,108	0,043	123,42	119,64	118,62	118,04	0,58	24	0	1	96,2	53,5	42,71	0,6	0,4
05.02.2026	-7,6	5,043	-0,078	134,5	133,24	129,54	131,43	-1,89	24	0	0	93,4	53,8	39,63	0,6	0,4
06.02.2026	-3,2	4,493	-0,061	121,21	120,2	117,1	118,77	-1,67	24	0	0	89,4	50,4	39,02	0,6	0,4
07.02.2026	-3,3	4,49	-0,062	124,56	123,61	120,43	122,19	-1,76	24	0	0	88	50,1	37,98	0,6	0,4
08.02.2026	-4,9	4,39	-0,052	119,1	118,08	115,12	116,71	-1,59	24	0	0	88,3	49,5	38,77	0,6	0,4
09.02.2026	-12,1	4,61	-0,058	120,16	118,94	115,89	117,49	-1,6	24	0	0	91,4	51	40,38	0,6	0,4
10.02.2026	-12,4	4,314	-0,053	126,91	125,76	122,71	124,13	-1,42	24	0	0	88,1	52,4	35,71	0,6	0,4
11.02.2026	-3,8	3,915	-0,045	128,73	127,81	124,89	126,25	-1,36	24	0	0	82,8	51	31,87	0,6	0,4
12.02.2026	-0,7	3,669	-0,04	127,84	127,13	124,31	125,66	-1,35	24	0	0	79,5	49,5	30,03	0,6	0,4
13.02.2026	-1,2	3,667	-0,034	125,95	125,1	122,42	123,65	-1,23	24	0	0	80	49,6	30,41	0,6	0,4
14.02.2026	-6,7	4,198	-0,059	133,69	132,73	129,52	131,07	-1,55	24	0	0	85,1	52,1	33,01	0,6	0,4
15.02.2026	-11,2	4,432	-0,056	126,79	125,56	122,42	123,88	-1,46	24	0	0	90	53,2	36,74	0,6	0,4
16.02.2026	-17,4	4,684	-0,059	126,35	125	121,74	123,28	-1,54	24	0	0	93,2	54,2	39,06	0,6	0,4
17.02.2026	-11,6	4,817	-0,067	128,34	127,01	123,64	125,31	-1,67	24	0	0	93,4	53,8	39,6	0,6	0,4
Итого:	-8,2	61,83	-0,681	1767,55	1749,81	1708,35	1727,86	-19,51	336	0	-	88,49	51,72	36,78	0,6	0,4

Общее время работы системы 336 час.

Период нормальной работы системы 336 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
03.02.2026	1047,377	50712,67	48041,95	49446,08	47320,12
17.02.2026	1109,207	52480,22	49791,76	51154,43	49047,98

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения