

#147371#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 52-54, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 15025683	Показания прибора, ГДж 23.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1957,681	1957,681	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	1806,198	1727,745	78.453	18.738

Подпись исполнителя _____



с 24.08.25 по расчет
(вх письмо Ш)



#147370#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 6856
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 15025683
Номер системы 2
Отчёт сформирован 25.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	3,133	0	56,616	50,851	0	55,748	50,3	0	24	0	57,2	47,9	0	0
25.08.2025	-	0,94	0	55,02	50,872	0	54,715	50,633	0	24	0	34	31,9	0	0
26.08.2025	-	-0,049	0	49,414	50,896	0	49,308	50,789	0	24	0	24,2	23,9	0	0
27.08.2025	-	0,032	0	52,66	50,658	0	52,587	50,582	0	24	0	21,1	21,6	0	0
28.08.2025	-	-0,031	0	51,877	50,699	0	51,807	50,625	0	24	0	21	21,5	0	0
29.08.2025	-	0,016	0	52,669	50,687	0	52,592	50,609	0	24	0	21,2	21,8	0	0
30.08.2025	-	0,573	0	54,044	50,761	0	53,882	50,641	0	24	0	25,8	24,4	0	0
31.08.2025	-	3,559	0	58,129	49,193	0	57,275	48,669	0	24	0	56	47,5	0,01	0
01.09.2025	-	3,027	0	55,548	49,994	0	54,657	49,414	0	24	0	58,5	49,6	0,01	0,01
02.09.2025	-	3,026	0	55,29	49,808	0	54,41	49,234	0	24	0	58,5	49,4	0,05	0,04
03.09.2025	-	2,896	0	55,243	49,875	0	54,37	49,302	0	24	0	58,2	49,6	0,12	0,17
04.09.2025	-	3,091	0	56,327	50,153	0	55,428	49,563	0	24	0	58,6	50,1	0,16	0,23
05.09.2025	-	2,948	0	55,351	49,897	0	54,459	49,308	0	24	0	59	50,4	0,26	0,32
06.09.2025	-	3,117	0	55,899	49,652	0	54,998	49,065	0	24	0	59	50,4	0,33	0,35
07.09.2025	-	3,076	0	55,26	49,713	0	54,389	49,151	0	24	0	58,2	49	0,24	0,09
08.09.2025	-	2,84	0	53,71	49,602	0	52,85	49,037	0	24	0	58,8	49,2	0,26	0,1
09.09.2025	-	2,889	0	54,927	49,551	0	54,054	48,973	0	24	0	58,5	50	0,24	0,23
10.09.2025	-	2,834	0	54,429	49,365	0	53,564	48,796	0	24	0	58,3	49,7	0,16	0,22
11.09.2025	-	2,991	0	54,845	49,45	0	53,944	48,863	0	24	0	59,4	50,4	0,14	0,28
12.09.2025	-	2,999	0	54,853	49,406	0	53,961	48,826	0	24	0	59,1	50,1	0,1	0,18
13.09.2025	-	3,045	0	55,01	49,256	0	54,13	48,682	0	24	0	58,8	49,8	0,2	0,13
14.09.2025	-	3,188	0	55,961	49,106	0	55,087	48,545	0	24	0	57,9	49,4	0,26	0,15
15.09.2025	-	3,091	0	54,994	48,909	0	54,127	48,347	0	24	0	58,3	49,4	0,27	0,09
16.09.2025	-	3,024	0	54,679	48,951	0	53,819	48,393	0	24	0	58,2	49,2	0,27	0,06
17.09.2025	-	2,974	0	54,493	48,501	0	53,679	47,979	0	24	0	56,5	47,9	0,23	0,03
18.09.2025	-	3,221	0	54,52	48,696	0	53,615	48,114	0	24	0	60	50,4	0,4	0,08
19.09.2025	-	3,031	0	53,121	48,424	0	52,233	47,843	0	24	0	60,4	50,5	0,52	0,12
20.09.2025	-	3,291	0	53,561	47,597	0	52,661	47,03	0	24	0	60,6	50,6	0,62	0,31
21.09.2025	-	3,346	0	54,199	47,467	0	53,291	46,895	0	24	0	60,4	51	0,59	0,48
22.09.2025	-	3,145	0	52,982	47,215	0	52,095	46,647	0	24	0	60,3	50,7	0,42	0,34
23.09.2025	-	3,192	0	52,951	47,084	0	52,067	46,525	0	24	0	60,2	50,4	0,36	0,23
Итого:	-	78,455	0	1688,582	1532,289	0	1665,802	1517,38	0	744	0	52,14	44,76	0,2	0,14

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	1727,745	21787,456	18559,733	0	21145,526	18131,297	0	10504	117
23.09.2025	1806,198	23476,038	20092,023	0	22811,327	19648,68	0	11248	117

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения