

#34105#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 52-54, Калининград
4113
6856
ТВ7 (АСЦП)
15025683
2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2023 | 3,182 | 0 | 45,119 | 39,148 | 0 | 44,34 | 38,688 | 0 | 24 | 0 | 61,3 | 50 | 0,46 | 0,13 | - |
| 25.09.2023 | 2,956 | 0 | 43,86 | 39,025 | 0 | 43,102 | 38,572 | 0 | 24 | 0 | 61,3 | 49,7 | 0,46 | 0,13 | - |
| 26.09.2023 | 2,746 | 0 | 42,869 | 38,96 | 0 | 42,129 | 38,511 | 0 | 24 | 0 | 61,3 | 49,6 | 0,46 | 0,12 | - |
| 27.09.2023 | 2,806 | 0 | 43,2 | 38,926 | 0 | 42,456 | 38,474 | 0 | 24 | 0 | 61,3 | 49,8 | 0,46 | 0,13 | - |
| 28.09.2023 | 2,769 | 0 | 43,024 | 38,846 | 0 | 42,283 | 38,393 | 0 | 24 | 0 | 61,3 | 49,8 | 0,45 | 0,13 | - |
| 29.09.2023 | 2,652 | 0 | 42,514 | 38,721 | 0 | 41,779 | 38,268 | 0 | 24 | 0 | 61,3 | 50 | 0,44 | 0,13 | - |
| 30.09.2023 | 2,768 | 0 | 42,896 | 38,587 | 0 | 42,156 | 38,135 | 0 | 24 | 0 | 61,3 | 50 | 0,43 | 0,12 | - |
| 01.10.2023 | 3,175 | 0 | 44,561 | 38,565 | 0 | 43,793 | 38,118 | 0 | 24 | 0 | 61,2 | 49,8 | 0,43 | 0,12 | - |
| 02.10.2023 | 2,771 | 0 | 42,379 | 38,279 | 0 | 41,648 | 37,838 | 0 | 24 | 0 | 61,3 | 49,5 | 0,43 | 0,12 | - |
| 03.10.2023 | 2,827 | 0 | 42,495 | 38,041 | 0 | 41,762 | 37,6 | 0 | 24 | 0 | 61,3 | 49,6 | 0,43 | 0,12 | - |
| 04.10.2023 | 2,926 | 0 | 42,838 | 38,085 | 0 | 42,101 | 37,651 | 0 | 24 | 0 | 61,2 | 49,4 | 0,42 | 0,12 | - |
| 05.10.2023 | 2,986 | 0 | 42,862 | 37,972 | 0 | 42,125 | 37,541 | 0 | 24 | 0 | 61,2 | 49,1 | 0,42 | 0,12 | - |
| 06.10.2023 | 2,872 | 0 | 42,231 | 37,876 | 0 | 41,505 | 37,449 | 0 | 24 | 0 | 61,2 | 49 | 0,42 | 0,12 | - |
| 07.10.2023 | 3,11 | 0 | 43,518 | 38,099 | 0 | 42,768 | 37,666 | 0 | 24 | 0 | 61,2 | 49,2 | 0,42 | 0,12 | - |
| 08.10.2023 | 3,685 | 0 | 45,787 | 37,914 | 0 | 45,007 | 37,492 | 0 | 24 | 0 | 60,9 | 48,7 | 0,42 | 0,12 | - |
| 09.10.2023 | 3,135 | 0 | 43,257 | 38,06 | 0 | 42,514 | 37,638 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 48,6 | 0,42 | 0,12 | - |
| 10.10.2023 | 2,689 | 0 | 37,175 | 32,493 | 0 | 36,541 | 32,131 | 0 | 24 | 0 | 60,9 | 48,7 | 0,36 | 0,12 | - |
| 11.10.2023 | 3,223 | 0 | 40,91 | 34,372 | 0 | 40,207 | 33,986 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 48,8 | 0,42 | 0,12 | - |
| 12.10.2023 | 3,056 | 0 | 40,584 | 34,887 | 0 | 39,893 | 34,502 | 0 | 24 | 0 | 60,8 | 48,4 | 0,42 | 0,12 | - |
| 13.10.2023 | 2,834 | 0 | 40,62 | 36,386 | 0 | 39,924 | 35,984 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 48,5 | 0,43 | 0,12 | - |
| 14.10.2023 | 3,028 | 0 | 42,486 | 37,142 | 0 | 41,757 | 36,72 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 49,2 | 0,43 | 0,12 | - |
| 15.10.2023 | 3,491 | 0 | 44,901 | 37,158 | 0 | 44,151 | 36,746 | 0 | 24 | 0 | 60,2 | 48,7 | 0,43 | 0,12 | - |
| 16.10.2023 | 2,863 | 0 | 41,74 | 37,303 | 0 | 41,023 | 36,881 | 0 | 24 | 0 | 61,2 | 49 | 0,43 | 0,12 | - |
| 17.10.2023 | 2,934 | 0 | 41,98 | 37,189 | 0 | 41,257 | 36,768 | 0 | 24 | 0 | 61,2 | 49 | 0,43 | 0,12 | - |
| 18.10.2023 | 3,064 | 0 | 42,446 | 37,103 | 0 | 41,719 | 36,683 | 0 | 24 | 0 | 61,2 | 49 | 0,43 | 0,12 | - |
| 19.10.2023 | 3,079 | 0 | 43,106 | 37,688 | 0 | 42,368 | 37,261 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 49,1 | 0,44 | 0,12 | - |
| 20.10.2023 | 2,924 | 0 | 43,326 | 38,852 | 0 | 42,586 | 38,415 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 49 | 0,46 | 0,12 | - |
| 21.10.2023 | 3,505 | 0 | 45,669 | 38,628 | 0 | 44,884 | 38,189 | 0 | 24 | 0 | 61,2 | 49,3 | 0,45 | 0,12 | - |
| 22.10.2023 | 3,543 | 0 | 46,149 | 38,725 | 0 | 45,361 | 38,283 | 0 | 24 | 0 | 61 | 49,3 | 0,45 | 0,12 | - |
| 23.10.2023 | 2,923 | 0 | 43,193 | 38,585 | 0 | 42,449 | 38,144 | 0 | 24 | 0 | 61,2 | 49,3 | 0,46 | 0,12 | - |
| Итого: | 90,522 | 0 | 1287,695 | 1131,615 | 0 | 1265,588 | 1118,727 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 21,621 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.09.2023 | 3833,747 | 57617,464 | 50281,738 | 0 | 56615,096 | 49666,92 | 0 | 26639 | 712 |
| 23.10.2023 | 3924,267 | 58905,159 | 51413,352 | 0 | 57880,685 | 50785,646 | 0 | 27359 | 712 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.10.2023 7:34:39