

#163189#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Интернациональная 52-54, Калининград

4113

6855

ТВ7 (АССII)

15025683

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18	19,2	0,31	0,31	-
02.10.2025	5,88	0	161,305	0	0	159,387	0	0	24	0	50,7	41,9	0,39	0,36	-
03.10.2025	9,837	0	269,804	0	0	266,456	0	0	24	0	51,8	43	0,43	0,4	-
04.10.2025	9,558	0	264,401	0	0	261,127	0	0	24	0	51,7	42,9	0,43	0,4	-
05.10.2025	3,636	0	155,741	0	0	154,627	0	0	24	0	38,9	33,2	0,37	0,36	-
06.10.2025	9,199	0	259,869	0	0	256,714	0	0	23	1	51,2	42,7	0,47	0,43	-
07.10.2025	9,028	0	259,806	0	0	256,647	0	0	24	0	51,3	42,9	0,43	0,4	-
08.10.2025	8,964	0	259,74	0	0	256,58	0	0	24	0	51,2	42,9	0,43	0,4	-
09.10.2025	8,805	0	259,354	0	0	256,205	0	0	24	0	51,2	43	0,43	0,4	-
10.10.2025	8,818	0	259,348	0	0	256,192	0	0	24	0	51,2	43	0,43	0,4	-
11.10.2025	8,642	0	257,245	0	0	254,11	0	0	24	0	51,2	43,1	0,43	0,4	-
12.10.2025	8,603	0	255,467	0	0	252,372	0	0	24	0	51,2	43,1	0,43	0,4	-
13.10.2025	8,723	0	255,78	0	0	252,664	0	0	24	0	51,2	43	0,43	0,4	-
14.10.2025	8,922	0	257,515	0	0	254,366	0	0	24	0	51,4	43	0,43	0,4	-
15.10.2025	8,899	0	258,984	0	0	255,827	0	0	24	0	51,2	42,9	0,43	0,4	-
16.10.2025	8,91	0	258,904	0	0	255,744	0	0	24	0	51,2	42,9	0,43	0,4	-
17.10.2025	8,446	0	258,77	0	0	255,757	0	0	24	0	50,1	42,2	0,43	0,4	-
18.10.2025	6,913	0	245,816	0	0	243,429	0	0	24	0	45,5	38,7	0,47	0,44	-
19.10.2025	8,555	0	257,941	0	0	255,005	0	0	23	1	49,6	41,6	0,43	0,4	-
20.10.2025	8,967	0	258,206	0	0	255,16	0	0	24	0	50,4	42,1	0,43	0,4	-
21.10.2025	8,987	0	258,084	0	0	255,006	0	0	24	0	50,6	42,2	0,43	0,4	-
22.10.2025	8,62	0	257,508	0	0	254,551	0	0	24	0	49,8	41,7	0,43	0,4	-
23.10.2025	8,263	0	257,904	0	0	255	0	0	24	0	49,2	41,5	0,43	0,4	-
Итого:	185,175	0	5487,492	0	0	5422,926	0	0	550	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,228														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

550

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	1957,681	48902,255	0	0	48228,022	0	0	11521	12
23.10.2025	2142,857	54389,746	0	0	53650,947	0	0	12071	14

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.10.2025 15:15:09