

#18378#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Интернациональная 52-54, Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 6855
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 15025683
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.10.2021 | 7,828 | 0 | 256,11 | 0 | 0 | 253,563 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 46,3 | 39 | 0,41 | 0,38 | - |
| 25.10.2021 | 8,576 | 0 | 255,938 | 0 | 0 | 253,18 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 48,2 | 40,1 | 0,41 | 0,38 | - |
| 26.10.2021 | 8,583 | 0 | 256,258 | 0 | 0 | 253,458 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 48,5 | 40,5 | 0,41 | 0,38 | - |
| 27.10.2021 | 8,292 | 0 | 255,9 | 0 | 0 | 253,151 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 48,1 | 40,3 | 0,41 | 0,38 | - |
| 28.10.2021 | 8,066 | 0 | 255,961 | 0 | 0 | 253,21 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 48,1 | 40,5 | 0,41 | 0,38 | - |
| 29.10.2021 | 8,087 | 0 | 255,656 | 0 | 0 | 252,902 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 48,1 | 40,5 | 0,41 | 0,38 | - |
| 30.10.2021 | 8,077 | 0 | 254,981 | 0 | 0 | 252,232 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 48,2 | 40,5 | 0,41 | 0,38 | - |
| 31.10.2021 | 7,936 | 0 | 255,075 | 0 | 0 | 252,344 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 48,1 | 40,6 | 0,41 | 0,38 | - |
| 01.11.2021 | 8,045 | 0 | 255,285 | 0 | 0 | 252,528 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 48,2 | 40,6 | 0,41 | 0,38 | - |
| 02.11.2021 | 8,394 | 0 | 255,384 | 0 | 0 | 252,588 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 48,6 | 40,6 | 0,41 | 0,38 | - |
| 03.11.2021 | 8,289 | 0 | 255,768 | 0 | 0 | 252,991 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 48,4 | 40,5 | 0,41 | 0,38 | - |
| 04.11.2021 | 8,525 | 0 | 256,586 | 0 | 0 | 253,779 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 48,5 | 40,5 | 0,41 | 0,38 | - |
| 05.11.2021 | 8,513 | 0 | 256,535 | 0 | 0 | 253,743 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 48,5 | 40,5 | 0,41 | 0,38 | - |
| 06.11.2021 | 8,447 | 0 | 256,5 | 0 | 0 | 253,726 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 48,3 | 40,4 | 0,41 | 0,38 | - |
| 07.11.2021 | 8,578 | 0 | 256,656 | 0 | 0 | 253,839 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 48,6 | 40,6 | 0,41 | 0,38 | - |
| 08.11.2021 | 8,647 | 0 | 257,67 | 0 | 0 | 254,854 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 48,6 | 40,5 | 0,41 | 0,38 | - |
| 09.11.2021 | 9,361 | 0 | 257,427 | 0 | 0 | 254,426 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 50 | 41,2 | 0,41 | 0,38 | - |
| 10.11.2021 | 8,903 | 0 | 255,893 | 0 | 0 | 253,032 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 49,1 | 40,6 | 0,41 | 0,38 | - |
| 11.11.2021 | 8,717 | 0 | 257,658 | 0 | 0 | 254,8 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 48,8 | 40,6 | 0,38 | 0,35 | 6 |
| 12.11.2021 | 8,458 | 0 | 253,699 | 0 | 0 | 250,955 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 48,4 | 40,3 | 0,4 | 0,38 | - |
| 13.11.2021 | 8,966 | 0 | 253,824 | 0 | 0 | 250,967 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 49,3 | 40,7 | 0,4 | 0,38 | - |
| 14.11.2021 | 8,884 | 0 | 254,304 | 0 | 0 | 251,472 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 49 | 40,5 | 0,4 | 0,38 | - |
| 15.11.2021 | 9,161 | 0 | 254,809 | 0 | 0 | 251,926 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 49,4 | 40,7 | 0,4 | 0,38 | - |
| 16.11.2021 | 9,124 | 0 | 254,185 | 0 | 0 | 251,297 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 49,4 | 40,7 | 0,4 | 0,38 | - |
| 17.11.2021 | 9,057 | 0 | 253,852 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 49,3 | 40,7 | 0,41 | 0,38 | - |
| 18.11.2021 | 9,022 | 0 | 253,68 | 0 | 0 | 250,819 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 49,3 | 40,7 | 0,41 | 0,38 | - |
| 19.11.2021 | 8,442 | 0 | 253,494 | 0 | 0 | 250,776 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 48,2 | 40,2 | 0,4 | 0,38 | 5 |
| 20.11.2021 | 8,285 | 0 | 252,59 | 0 | 0 | 249,882 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 48,1 | 40,2 | 0,41 | 0,38 | - |
| 21.11.2021 | 8,39 | 0 | 251,596 | 0 | 0 | 248,859 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 48,4 | 40,4 | 0,41 | 0,38 | 9 |
| 22.11.2021 | 9,095 | 0 | 252,139 | 0 | 0 | 249,247 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 49,6 | 40,9 | 0,41 | 0,38 | 6 |
| 23.11.2021 | 9,423 | 0 | 251,69 | 0 | 0 | 248,707 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 50,4 | 41,4 | 0,41 | 0,38 | - |
| Итого: | 266,171 | 0 | 7907,103 | 0 | 0 | 7820,253 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 63,574 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.10.2021 | 2314,699 | 57246,098 | 0 | 0 | 56501,411 | 0 | 0 | 9873 | 678 |
| 23.11.2021 | 2580,869 | 65153,199 | 0 | 0 | 64321,664 | 0 | 0 | 10617 | 678 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.11.2021 7:43:14