

#283433#

Отчёт по теплотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Буревестник, ЖСК, УК
Адрес потребителя Машиностроительная 110-116, г.Калининград
Номер абонента 48
Порядковый номер 4728
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1551943
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	6,833	177,742	173,039	172,195	171,352	24	24	0	0	85,5	45,9	9	5,1	-
19.02.2026	6,17	163,719	159,578	158,969	158,203	24	24	0	0	82	43,3	9	5,1	-
20.02.2026	6,163	166,562	162,523	161,781	161,102	24	24	0	0	81,5	43,5	9	5,1	-
21.02.2026	6,469	176,695	172,453	171,695	170,945	24	24	0	0	80,9	43,3	9	5,1	-
22.02.2026	5,222	137,859	134,68	134,273	133,805	24	24	0	0	77	38,2	9	5,1	-
23.02.2026	5,218	140,508	137,328	136,93	136,43	24	24	0	0	76,2	38,1	9	5,1	-
24.02.2026	5,378	151,461	148,055	147,656	147,023	24	24	0	0	75,7	39,4	9	5,1	-
25.02.2026	5,961	170,422	166,641	165,961	165,312	24	24	0	0	77,4	41,6	9	5,1	-
26.02.2026	5,756	172,875	169,227	168,422	167,805	24	24	0	0	76,7	42,6	9	5,1	-
27.02.2026	4,436	123,609	121,078	120,617	120,328	24	24	0	0	74	37,4	9	5,1	-
28.02.2026	4,385	119,828	117,383	116,906	116,664	24	24	0	0	74,4	36,9	9	5,1	-
01.03.2026	4,955	138,961	136,07	135,57	135,188	24	24	0	0	74,4	38	9	5,1	-
02.03.2026	4,761	132,961	130,18	129,711	129,344	24	24	0	0	74,5	37,9	9	5,1	-
03.03.2026	4,296	117,812	115,438	114,953	114,727	24	24	0	0	74,3	37	9	5,1	-
04.03.2026	5,037	143,445	140,375	139,938	139,438	24	24	0	0	74,5	38,6	9	5,1	-
05.03.2026	5,187	151,93	148,711	148,219	147,656	24	24	0	0	74,5	39,6	9	5,1	-
06.03.2026	5,095	151,828	148,695	148,109	147,594	24	24	0	0	74,6	40,3	9	5,1	-
07.03.2026	4,869	148,055	145,195	144,43	144,07	24	24	0	0	74,6	40,9	9	5,1	-
08.03.2026	4,593	129,898	127,25	126,727	126,406	24	24	0	0	74,5	38,3	9	5,1	-
09.03.2026	4,421	129,086	126,586	125,93	125,68	24	24	0	0	74,5	39,4	9	5,1	-
10.03.2026	4,061	118,125	115,789	115,258	114,977	24	24	0	0	74,3	39,1	9	5,1	-
11.03.2026	3,648	99,031	97,172	96,625	96,594	24	24	0	0	74,2	36,5	9	5,1	-
12.03.2026	3,97	111,352	109,148	108,648	108,453	24	24	0	0	74,2	37,7	9	5,1	-
13.03.2026	3,894	108,703	106,625	106,07	105,945	24	24	0	0	74,2	37,6	9	5,1	-
14.03.2026	3,518	101,742	99,828	99,266	99,141	24	24	0	0	74,2	38,9	9	5,1	-
15.03.2026	4,02	106,836	104,805	104,25	104,219	24	24	0	0	74,1	35,6	9	5,1	-
16.03.2026	4,271	117,703	115,406	114,828	114,688	24	24	0	0	74,5	37,4	9	5,1	-
17.03.2026	4,399	119,406	117,078	116,5	116,375	24	24	0	0	74,4	36,7	9	5,1	-
18.03.2026	4,914	146,781	143,836	143,188	142,773	24	24	0	0	74,6	40,3	9	5,1	-
Итого:	141,9	3974,935	3890,172	3873,625	3862,237	696	696	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	141,9													

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	3128,618	92845,219	91169,719	90457,211	90416,992	20787,71	0,02
18.03.2026	3270,519	96820,156	95059,891	94330,836	94279,227	21483,69	0,02

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 7:33:10