

#166756#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Буревестник, ЖСК, УК

Машиностроительная 158-162, г.Калининград

48

4808

ТЭМ-104

1560176

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	2,275	71,393	70,93	69,717	70,408	24	24	0	0	72,9	40,3	9	5,1	-
25.10.2025	2,602	83,094	82,445	81,139	81,814	24	24	0	0	72,9	40,9	9	5,1	-
26.10.2025	2,727	87,348	86,621	85,297	85,959	24	24	0	0	72,9	41	9	5,1	-
27.10.2025	3,093	100,08	99,115	97,723	98,342	25	25	0	0	73	41,4	9	5,1	-
28.10.2025	2,845	91,836	90,996	89,676	90,291	24	24	0	0	73	41,3	9	5,1	-
29.10.2025	2,79	89,76	88,951	87,637	88,254	24	24	0	0	73,2	41,4	9	5,1	-
30.10.2025	2,656	86,287	85,562	84,264	84,896	24	24	0	0	72,8	41,3	9	5,1	-
31.10.2025	2,828	92,793	91,941	90,621	91,215	24	24	0	0	72,7	41,6	9	5,1	-
01.11.2025	2,887	95,098	94,186	92,859	93,43	24	24	0	0	73	41,9	9	5,1	-
02.11.2025	2,496	80,348	79,762	78,447	79,137	24	24	0	0	73,2	41,4	9	5,1	-
03.11.2025	2,374	75,973	75,438	74,189	74,863	24	24	0	0	72,8	40,9	9	5,1	-
04.11.2025	2,823	90,381	89,545	88,264	88,863	24	24	0	0	72,8	40,9	9	5,1	-
05.11.2025	2,412	77,473	76,912	75,652	76,322	24	24	0	0	72,8	41	9	5,1	-
06.11.2025	2,454	79,361	78,785	77,494	78,17	24	24	0	0	73	41,4	9	5,1	-
07.11.2025	2,785	90,744	89,926	88,609	89,215	24	24	0	0	72,9	41,6	9	5,1	-
08.11.2025	3,133	103,141	102,072	100,719	101,258	24	24	0	0	72,9	41,9	9	5,1	-
09.11.2025	3,218	105,033	103,924	102,551	103,094	24	24	0	0	73,1	41,8	9	5,1	-
10.11.2025	3,04	99,773	98,818	97,436	98,033	24	24	0	0	72,8	41,7	9	5,1	-
11.11.2025	2,937	95,699	94,783	93,441	94,033	24	24	0	0	73	41,7	9	5,1	-
12.11.2025	2,959	96,535	95,631	94,264	94,875	24	24	0	0	72,9	41,6	9	5,1	-
13.11.2025	2,718	87,871	87,137	85,805	86,459	24	24	0	0	72,9	41,3	9	5,1	-
14.11.2025	2,664	85,703	84,996	83,691	84,342	24	24	0	0	72,9	41,1	9	5,1	-
15.11.2025	3,268	109,17	107,955	106,586	107,057	24	24	0	0	73,2	42,6	9	5,1	-
16.11.2025	3,801	121,264	119,613	118,146	118,52	24	24	0	0	76,6	44,6	9	5,1	-
17.11.2025	3,466	115,975	114,592	113,16	113,586	24	24	0	0	74,2	43,7	9	5,1	-
18.11.2025	3,506	117,67	116,23	114,848	115,232	24	24	0	0	73,7	43,2	9	5,1	-
19.11.2025	3,406	110,199	108,922	107,537	108,023	24	24	0	0	74	42,4	9	5,1	-
20.11.2025	3,677	115,51	113,975	112,625	113,016	24	24	0	0	75,4	42,8	9	5,1	-
21.11.2025	3,599	114,867	113,424	112,018	112,457	24	24	0	0	75,1	43,1	9	5,1	-
22.11.2025	3,767	119,441	117,844	116,453	116,834	24	24	0	0	75,5	43,2	9	5,1	-
23.11.2025	4,148	120,787	118,895	117,439	117,801	24	24	0	0	79,9	44,7	9	5,1	-
Итого:	93,354	3010,607	2979,926	2938,307	2955,799	745	745	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	93,354													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

745

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	883,871	27645,582	27437,141	26947,822	27201,584	10109,65	0
23.11.2025	977,226	30656,188	30417,066	29886,129	30157,383	10854,65	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 7:51:48