

#161288#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2025 по 22.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Эгидा-Строй-Инвест, ООО, УК
Челнокова 34 (113-208), г.Калининград
3370

Заводской номер счётчика 1540226	Показания прибора, Гкал 22.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2723,509	2666,482	57.027
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0

Подпись исполнителя _____



Теплосеть Калининград
МУП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
28.10.2025

#161286#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 22.10.2025.

Номер абонента 3370
Порядковый номер 0
Тип теплосчёта ТЭМ-104
Заводской номер 1540226
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.09.2025	-	0,74	0	34,156	0	0	33,781	0	24	24	0	0	70,4	48,4	0	9,1	5,1	0
25.09.2025	-	0,744	0	33,422	0	0	33,062	0	24	24	0	0	70,4	47,7	0	9,1	5,1	0
26.09.2025	-	0,748	0	34,266	0	0	33,891	0	24	24	0	0	70,6	48,3	0	9,1	5,1	0
27.09.2025	-	0,806	0	35,805	0	0	35,43	0	24	24	0	0	70,4	47,4	0	9,1	5,1	0
28.09.2025	-	0,957	0	40,352	0	0	39,953	0	24	24	0	0	70,5	46,3	0	9,1	5,1	0
29.09.2025	-	0,84	0	37,609	0	0	37,219	0	24	24	0	0	69,7	47	0	9,1	5,1	0
30.09.2025	-	0,807	0	33,766	0	0	33,43	0	24	24	0	0	70,4	46	0	9,1	5,1	0
01.10.2025	-	0,848	0	35,664	0	0	35,312	0	24	24	0	0	70,2	46	0	9,1	5,1	0
02.10.2025	-	1,733	0	76,859	0	0	76,078	0	24	24	0	0	69,2	46,3	0	9,1	5,1	0
03.10.2025	-	2,813	0	107,164	0	0	106,172	0	24	24	0	0	71,4	44,8	0	9,1	5,1	0
04.10.2025	-	2,701	0	100	0	0	99,141	0	24	24	0	0	70,6	43,2	0	9,1	5,1	0
05.10.2025	-	2,353	0	74,461	0	0	73,953	0	24	24	0	0	71	38,9	0	9,1	5,1	0
06.10.2025	-	2,321	0	74,133	0	0	73,609	0	24	24	0	0	71,1	39,4	0	9,1	5,1	0
07.10.2025	-	2,312	0	73,641	0	0	73,117	0	24	24	0	0	71,6	39,8	0	9,1	5,1	0
08.10.2025	-	2,292	0	76,047	0	0	75,477	0	24	24	0	0	71,2	40,7	0	9,1	5,1	0
09.10.2025	-	2,196	96951,117	71,625	0	94686,758	71,094	0	24	24	0	0	71,5	40,4	0	9,1	5,1	0
10.10.2025	-	2,135	70,117	69,719	0	68,531	69,195	0	23,99	23,99	0	0	71,5	40,4	0	9,1	5,1	0
11.10.2025	-	2,108	70,055	69,688	0	68,461	69,164	0	24	24	0	0	71,5	40,8	0	9,1	5,1	0
12.10.2025	-	2,274	75,93	75,414	0	74,219	74,844	0	23,99	23,99	0	0	71,3	40,7	0	9,1	5,1	0
13.10.2025	-	2,296	76,586	75,992	0	74,844	75,414	0	24	24	0	0	71,5	40,9	0	9,1	5,1	0
14.10.2025	-	2,485	85,352	84,578	0	83,422	83,898	0	23,99	23,99	0	0	71,4	41,7	0	9,1	5,1	0
15.10.2025	-	2,248	73,641	73,078	0	71,961	72,539	0	24	24	0	0	71,6	40,5	0	9,1	5,1	0
16.10.2025	-	2,203	72,273	71,812	0	70,633	71,281	0	24	24	0	0	71,5	40,4	0	9,1	5,1	0
17.10.2025	-	2,196	71,875	71,453	0	70,242	70,93	0	24	24	0	0	71,5	40,3	0	9,1	5,1	0
18.10.2025	-	2,595	87,336	86,695	0	85,352	86,016	0	24	24	0	0	71,6	41,3	0	9,1	5,1	0
19.10.2025	-	2,817	96,523	95,891	0	94,32	95,125	0	24	24	0	0	71,6	41,8	0	9,1	5,1	0
20.10.2025	-	2,997	115,398	114,703	0	112,789	113,625	0	24	24	0	0	71,4	45	0	9,1	5,1	0
21.10.2025	-	2,967	114,109	113,281	0	111,516	112,219	0	24	24	0	0	71,6	45,1	0	9,1	5,1	0
22.10.2025	-	2,497	85,25	84,703	0	83,312	84,031	0	24	24	0	0	71,6	41,7	0	9,1	5,1	0
Итого:	-	57,029	98045,562	2025,977	0	95756,36	2009	0	695,97	695,97	-	-	71,03	43,14	0	9,1	5,1	0

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 695,97 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2025	2666,482	0	94996,266	0	0	94131,078	0	31709,78	0,02
22.10.2025	2723,509	98045,562	97022,242	0	95756,359	96140,078	0	32405,67	0,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения