

#165410#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 22.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Челнокова 34 (113-208), г.Калининград
3370

| Заводской номер счётчика 1540226 | Показания прибора, Гкал 23.11.2025 | Предыдущие показания, Гкал 22.10.2025 | Разность показаний, Гкал |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 2815,892 | 2723,509 | 92.383 |
| Количество тепловой энергии, система 2 | 0 | 0 | 0 |

Подпись исполнителя



26 11 25

#165408#

Отчёт за период с 22.10.2025 по 23.11.2025.

Номер абонента 3370
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1540226
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | t _{нар} , °С | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TRab, | TNar, ч | TekErr, | TehErr, | t1, °С | t2, °С | t3, °С | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа |
|------------|-----------------------|---------|---------|----------|--------|----------|----------|-------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 23.10.2025 | - | 2,293 | 72,484 | 71,977 | 0 | 70,828 | 71,469 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 39,3 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 |
| 24.10.2025 | - | 2,164 | 69,57 | 69,125 | 0 | 67,992 | 68,633 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 39,8 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 |
| 25.10.2025 | - | 2,329 | 75,531 | 75,008 | 0 | 73,812 | 74,461 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 40,1 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 |
| 26.10.2025 | - | 2,642 | 88,477 | 87,867 | 0 | 86,477 | 87,195 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 40,9 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 |
| 27.10.2025 | - | 2,782 | 94,867 | 94,094 | 0 | 92,703 | 93,344 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 71,7 | 41,8 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 |
| 28.10.2025 | - | 2,564 | 85,82 | 85,07 | 0 | 83,875 | 84,43 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 41 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 |
| 29.10.2025 | - | 2,549 | 83,992 | 83,273 | 0 | 82,078 | 82,641 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 40,7 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 |
| 30.10.2025 | - | 2,524 | 82,414 | 81,789 | 0 | 80,547 | 81,188 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 71,5 | 40,2 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 |
| 31.10.2025 | - | 2,451 | 79,984 | 79,375 | 0 | 78,164 | 78,797 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 40,3 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 |
| 01.11.2025 | - | 2,614 | 87,172 | 86,555 | 0 | 85,18 | 85,883 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 71,7 | 41,1 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 |
| 02.11.2025 | - | 2,399 | 76,586 | 75,992 | 0 | 74,844 | 75,445 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 39,7 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 |
| 03.11.2025 | - | 2,256 | 72,844 | 72,312 | 0 | 71,18 | 71,797 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 40,1 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 |
| 04.11.2025 | - | 2,548 | 83,414 | 82,711 | 0 | 81,523 | 82,094 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 40,4 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 |
| 05.11.2025 | - | 2,324 | 73,742 | 73,133 | 0 | 72,055 | 72,609 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 39,6 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 |
| 06.11.2025 | - | 1,933 | 62,242 | 61,734 | 0 | 60,828 | 61,297 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 39,8 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 |
| 07.11.2025 | - | 2,544 | 83,547 | 82,836 | 0 | 81,633 | 82,211 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 40,8 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 |
| 08.11.2025 | - | 3,083 | 108,75 | 107,781 | 0 | 106,258 | 106,867 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 71,9 | 43 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 |
| 09.11.2025 | - | 3,317 | 120,203 | 119,07 | 0 | 117,453 | 118,023 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 43,7 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 |
| 10.11.2025 | - | 2,795 | 95 | 94,203 | 0 | 92,828 | 93,453 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 41,6 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 |
| 11.11.2025 | - | 2,635 | 86,305 | 85,625 | 0 | 84,336 | 84,984 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 40,6 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 |
| 12.11.2025 | - | 2,717 | 89,258 | 88,492 | 0 | 87,227 | 87,836 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 40,5 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 |
| 13.11.2025 | - | 2,438 | 79,688 | 79,117 | 0 | 77,891 | 78,531 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 40,2 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 |
| 14.11.2025 | - | 2,495 | 80,789 | 80,141 | 0 | 78,953 | 79,562 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 40,1 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 |
| 15.11.2025 | - | 3,158 | 110,617 | 109,648 | 0 | 108,055 | 108,711 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 72,3 | 43,1 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 |
| 16.11.2025 | - | 3,878 | 131,062 | 129,344 | 0 | 127,719 | 128,078 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 76,2 | 46 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 |
| 17.11.2025 | - | 3,484 | 116,672 | 115,297 | 0 | 113,836 | 114,273 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,3 | 43,8 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 |
| 18.11.2025 | - | 3,777 | 142,258 | 140,445 | 0 | 138,93 | 139,102 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 45,5 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 |
| 19.11.2025 | - | 3,51 | 117,43 | 115,383 | 0 | 114,641 | 114,406 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 42,9 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 |
| 20.11.2025 | - | 3,919 | 140,211 | 137,508 | 0 | 136,727 | 136,125 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 75,2 | 46,6 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 |
| 21.11.2025 | - | 3,689 | 126,539 | 124,133 | 0 | 123,43 | 122,969 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 44,9 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 |
| 22.11.2025 | - | 3,891 | 135,023 | 132,422 | 0 | 131,68 | 131,156 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75 | 45,5 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 |
| 23.11.2025 | - | 4,68 | 150,219 | 146,883 | 0 | 146,07 | 145,305 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,9 | 47,9 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 |
| Итого: | - | 92,382 | 3102,71 | 3068,343 | 0 | 3029,753 | 3042,875 | 0 | 768,94 | 768,94 | - | - | 72,54 | 41,92 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 |

Общее время работы системы 768 час.

Период нормальной работы системы 768,94 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|----------|--------|
| 22.10.2025 | 2723,509 | 98045,562 | 97022,242 | 0 | 95756,359 | 96140,078 | 0 | 32405,67 | 0,02 |
| 23.11.2025 | 2815,892 | 101148,273 | 100090,586 | 0 | 98786,109 | 99182,953 | 0 | 33174,55 | 0,02 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения