

#283431#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Кошевого 24, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 2353
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33570
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
18.02.2026	4,431	173,21	177,15	24	0	86,3	62,7	-
19.02.2026	4,08	170,71	174,32	24	0	82,9	61,1	-
20.02.2026	4,007	169,42	173,09	24	0	82,4	61	-
21.02.2026	4,057	182,43	186,54	24	0	81,6	61,5	-
22.02.2026	3,616	182,33	186,34	24	0	77,9	59,6	-
23.02.2026	3,674	199,81	203,96	24	0	77	59,8	-
24.02.2026	3,589	187,99	191,98	24	0	76,6	59	-
25.02.2026	3,89	198,57	203,01	24	0	78,2	60,4	-
26.02.2026	3,645	195,17	199,54	24	0	77	59,8	-
27.02.2026	2,984	167,02	170,64	24	0	75,1	58,6	-
28.02.2026	2,842	162,96	166,66	24	0	75,3	59,1	-
01.03.2026	3,439	201,46	206,05	24	0	75,3	59	-
02.03.2026	3,312	185,04	189,22	24	0	75,4	58,8	-
03.03.2026	3,028	168,9	172,81	24	0	75,3	58,6	-
04.03.2026	3,42	187,62	191,99	24	0	75,3	58,5	-
05.03.2026	3,461	194	198,6	24	0	75,3	58,8	-
06.03.2026	3,424	194,12	198,8	24	0	75,4	59,2	-
07.03.2026	3,221	189,92	194,45	24	0	75,4	60	-
08.03.2026	3,008	177,5	181,77	24	0	75,4	59,4	-
09.03.2026	2,882	173,03	177,24	24	0	75,4	59,5	-
10.03.2026	2,662	152,23	156,03	24	0	75,2	58,8	-
11.03.2026	2,545	153,41	157,17	24	0	75,3	59,1	-
12.03.2026	2,653	148,54	152,28	24	0	75,2	57,8	-
13.03.2026	2,584	147,19	150,86	24	0	75,3	58,8	-
14.03.2026	2,493	151,65	155,55	24	0	75,4	59,2	-
15.03.2026	2,824	162,98	167,04	24	0	75,2	58,5	-
16.03.2026	3,02	159,21	163,34	24	0	75,5	57,7	-
17.03.2026	2,97	159,73	163,81	24	0	75,3	57,8	-
18.03.2026	3,31	189,81	194,72	24	0	75,4	59,4	-
Итого:	95,071	5085,96	5204,96	696	0	0	0	0
Гкал	81,76							

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
17.02.2026	13925,737	519729,08	522664,74	163124,89
18.03.2026	14020,808	524815,04	527869,7	163820,89

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 7:30:43