

#207157#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 6, МАДОУ
Черниговская, 6, г.Калининград
3951
10014
ТВ7 (АСЦП)
23194577
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	4,898	0	33,801	0	0	32,763	0	0	24	0	84,4	48,7	0,41	0,41	-10,9
22.01.2026	4,777	0	32,445	0	0	31,452	0	0	24	0	84,2	48	0,4	0,4	-12,2
23.01.2026	5,086	0	36,836	0	0	35,712	0	0	24	0	84	50	0,41	0,41	-11,6
24.01.2026	4,611	0	35,246	0	0	34,18	0	0	24	0	83,7	51,5	0,41	0,4	-8,3
25.01.2026	4,683	0	37,317	0	0	36,204	0	0	24	0	83	52,1	0,41	0,4	-9,4
26.01.2026	4,873	0	38,785	0	0	37,684	0	0	24	0	80,7	49,8	0,41	0,4	-7,3
27.01.2026	5,381	0	51,326	0	0,019	49,87	0	0,019	24	0	80,6	54,9	0,43	0,41	-4,4
28.01.2026	5,832	0,003	58,958	0	0	57,237	0	0	24	0	82	57,7	0,45	0,41	-3,8
29.01.2026	6,179	0	62,133	0	0	60,21	0	0	24	0	84,8	60,3	0,45	0,41	-6
30.01.2026	6,502	0	67,485	0	0	65,337	0	0	24	0	86,2	62,4	0,43	0,41	-9,7
31.01.2026	6,032	0	66,01	0	0	63,885	0	0	24	0	86,7	64,2	0,43	0,41	-12,4
01.02.2026	6,169	0	64,476	0	0	62,365	0	0	24	0	87,5	63,9	0,42	0,4	-13,8
02.02.2026	6,977	0	66,154	0	0	63,92	0	0	24	0	89,1	63,1	0,43	0,41	-18,9
03.02.2026	6,984	0	65,937	0	0	63,697	0	0	24	0	89,4	63,3	0,44	0,41	-20,1
04.02.2026	6,979	0	70,293	0	0	67,913	0	0	24	0	89,2	64,7	0,43	0,4	-18
05.02.2026	6,286	0	58,919	0	0	57,008	0	0	24	0	87,1	60,8	0,46	0,41	-12,3
06.02.2026	5,69	0	53,345	0	0	51,747	0	0	24	0	83,2	57	0,47	0,41	-7,6
07.02.2026	4,929	0	50,399	0	0	48,941	0	0	24	0	81,5	57,5	0,48	0,41	-3,2
08.02.2026	5,135	0	54,398	0	0	52,805	0	0	24	0	82,2	59	0,45	0,4	-3,3
09.02.2026	6,192	0	62,049	0	0	60,096	0	0	24	0	85,6	61,1	0,43	0,4	-4,9
10.02.2026	6,24	0	62,669	0	0	60,707	0	0	24	0	85,4	60,8	0,43	0,4	-12,1
11.02.2026	5,505	0	53,719	0	0	52,175	0	0	24	0	81,3	56,1	0,45	0,41	-12,4
12.02.2026	5,164	0	54,002	0	0	52,562	0	0	24	0	77,9	54,5	0,45	0,4	-3,8
13.02.2026	5,205	0	54,573	0	0	53,09	0	0	24	0	78,7	55,3	0,45	0,4	-0,7
14.02.2026	5,032	0	52,472	0	0	50,925	0	0	24	0	82,4	58,9	0,45	0,4	-1,2
15.02.2026	5,419	0	52,152	0	0	50,475	0	0	24	0	86,6	61	0,44	0,4	-6,7
16.02.2026	6,389	0	59,119	0	0	57,127	0	0	24	0	89	62,4	0,43	0,4	-11,2
17.02.2026	6,446	0	64,34	0	0	62,209	0	0	24	0	88,1	63,4	0,43	0,4	-17,4
18.02.2026	5,699	0	55,978	0	0	54,28	0	0	24	0	83,8	58,8	0,45	0,4	-11,6
19.02.2026	5,449	0	54,761	0	0	53,211	0	0	24	0	80,6	56,1	0,45	0,4	-
20.02.2026	5,327	0	51,95	0	0	50,502	0	0	24	0	79,9	54,7	0,45	0,4	-
Итого:	176,07	0	1682,047	0	0,019	1630,289	0	0,019	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,054														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	1038,696	9644,235	0	0,115	9419,408	0	0,114	10401	2
20.02.2026	1214,763	11326,282	0	0,134	11049,696	0	0,133	11145	2

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2026 14:25:34