

#144369#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 6, МАДОУ
Черниговская, 6, г.Калининград
3951

Заводской номер счётчика 23194577	Показания прибора, ГДж 20.08.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.07.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	642,12	635,641	6.479	1.547

Подпись исполнителя



#143514#

Отчёт за период с 20.07.2025 по 20.08.2025.

Номер абонента 3951
Порядковый номер 10014
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCI)
Заводской номер 23194577
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2025	-	0,24	0	5,545	0	0	5,45	0	0	24	0	61,3	50,8	0,49	0,32
22.07.2025	-	0,266	0	5,779	0	0	5,678	0	0	24	0	61,5	50,4	0,49	0,32
23.07.2025	-	0,262	0	5,761	0	0	5,662	0	0	24	0	61,4	50,4	0,48	0,32
24.07.2025	-	0,271	0	5,75	0	0	5,649	0	0	24	0	61,7	50,2	0,48	0,32
25.07.2025	-	0,267	0	5,684	0	0	5,585	0	0	24	0	61,8	50,4	0,48	0,32
26.07.2025	-	0,073	0	4,596	0	0	4,52	0	0	24	0	59,8	56	0,47	0,32
27.07.2025	-	0,073	0	4,677	0	0	4,6	0	0	24	0	59,7	56	0,47	0,32
28.07.2025	-	0,258	0	5,594	0	0	5,497	0	0	24	0	61,3	50,1	0,47	0,32
29.07.2025	-	0,299	0	5,911	0	0	5,808	0	0	24	0	62	49,7	0,47	0,32
30.07.2025	-	0,269	0	5,652	0	0	5,553	0	0	24	0	61,7	50,2	0,46	0,32
31.07.2025	-	0,271	0	5,843	0	0	5,74	0	0	24	0	61,6	50,4	0,46	0,32
01.08.2025	-	0,245	0	5,534	0	0	5,437	0	0	24	0	61,5	50,7	0,45	0,32
02.08.2025	-	0,069	0	4,612	0	0	4,537	0	0	24	0	59,7	56,1	0,45	0,32
03.08.2025	-	0,069	0	4,473	0	0	4,4	0	0	24	0	59,6	55,9	0,46	0,32
04.08.2025	-	0,247	0	5,62	0	0	5,523	0	0	24	0	61,2	50,6	0,46	0,32
05.08.2025	-	0,27	0	5,641	0	0	5,542	0	0	24	0	61,6	50	0,46	0,33
06.08.2025	-	0,27	0	5,726	0	0	5,626	0	0	24	0	61,7	50,2	0,45	0,32
07.08.2025	-	0,246	0	5,565	0	0	5,468	0	0	24	0	61,4	50,7	0,45	0,32
08.08.2025	-	0,264	0	5,681	0	0	5,582	0	0	24	0	61,5	50,2	0,46	0,32
09.08.2025	-	0,077	0	4,609	0	0	4,533	0	0	24	0	59,8	55,7	0,45	0,32
10.08.2025	-	0,07	0	4,677	0	0	4,6	0	0	24	0	59,7	56,1	0,45	0,32
11.08.2025	-	0,262	0	5,602	0	0	5,505	0	0	24	0	61,5	50,2	0,46	0,33
12.08.2025	-	0,269	0	5,635	0	0	5,537	0	0	24	0	61,6	50	0,47	0,32
13.08.2025	-	0,27	0	5,537	0	0	5,441	0	0	24	0	61,5	49,7	0,46	0,32
14.08.2025	-	0,246	0	5,45	0	0	5,356	0	0	24	0	61,3	50,4	0,46	0,32
15.08.2025	-	0,22	0	5,123	0	0	5,035	0	0	24	0	61,2	50,8	0,47	0,32
16.08.2025	-	0,083	0	4,66	0	0	4,583	0	0	24	0	59,9	55,6	0,46	0,32
17.08.2025	-	0,069	0	4,563	0	0	4,488	0	0	24	0	59,8	56,2	0,46	0,32
18.08.2025	-	0,227	0	5,33	0	0	5,238	0	0	24	0	61,2	50,9	0,46	0,33
19.08.2025	-	0,226	0	5,282	0	0	5,192	0	0	24	0	61,2	50,8	0,47	0,32
20.08.2025	-	0,23	0	5,353	0	0	5,262	0	0	24	0	61,2	50,8	0,45	0,32
Итого:	-	6,478	0	165,465	0	0	162,627	0	0	744	0	61,03	51,81	0,46	0,32

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	635,641	5783,914	0	0,027	5649,125	0	0,027	5985	2
20.08.2025	642,12	5949,376	0	0,027	5811,752	0	0,027	6729	2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения