

#146594#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 6, МАДОУ
Черниговская, 6, г.Калининград
3951

Заводской номер счётчика 23194577	Показания прибора, ГДж 20.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	647,866	642,12	5.746	1.372

Подпись исполнителя



#146266#

Отчёт за период с 20.08.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента 3951
 Порядковый номер 10014
 Тип теплосчётчика TB7 (АССII)
 Заводской номер 23194577
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ _г , ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2025	-	0,219	0	5,277	0	0	5,186	0	0	24	0	61,1	51,1	0,45	0,32
22.08.2025	-	0,233	0	5,353	0	0	5,261	0	0	24	0	61,1	50,6	0,45	0,33
23.08.2025	-	0,092	0	4,728	0	0	4,651	0	0	24	0	59,7	55	0,45	0,32
24.08.2025	-	0,093	0	4,7	0	0	4,623	0	0	24	0	59,8	55	0,45	0,32
25.08.2025	-	0,284	0	6,82	0	0	6,704	0	0	24	0	60,7	50,6	0,44	0,33
26.08.2025	-	0,249	0	5,997	0	0	5,894	0	0	24	0	61,1	51	0,45	0,33
27.08.2025	-	0,276	0	5,972	0	0	5,869	0	0	24	0	61,4	50,2	0,45	0,32
28.08.2025	-	0,236	0	5,74	0	0	5,642	0	0	24	0	61	51	0,45	0,33
29.08.2025	-	0,2	0	5,275	0	0	5,186	0	0	24	0	60,7	51,5	0,45	0,32
30.08.2025	-	0,072	0	4,953	0	0	4,872	0	0	24	0	59,7	56,3	0,45	0,33
31.08.2025	-	0,072	0	4,861	0	0	4,781	0	0	24	0	59,8	56,2	0,45	0,32
01.09.2025	-	0,177	0	5,08	0	0	4,994	0	0	24	0	60,5	52,1	0,44	0,33
02.09.2025	-	0,205	0	5,176	0	0	5,088	0	0	24	0	60,8	51,1	0,44	0,32
03.09.2025	-	0,193	0	5,201	0	0	5,113	0	0	24	0	60,6	51,6	0,44	0,32
04.09.2025	-	0,197	0	5,124	0	0	5,038	0	0	24	0	60,7	51,4	0,44	0,32
05.09.2025	-	0,195	0	5,163	0	0	5,075	0	0	24	0	60,7	51,6	0,44	0,33
06.09.2025	-	0,07	0	4,775	0	0	4,697	0	0	24	0	59,8	56,2	0,44	0,33
07.09.2025	-	0,07	0	4,835	0	0	4,756	0	0	24	0	59,7	56,2	0,43	0,33
08.09.2025	-	0,212	0	5,153	0	0	5,065	0	0	24	0	60,9	50,9	0,44	0,32
09.09.2025	-	0,195	0	5,133	0	0	5,046	0	0	24	0	60,8	51,5	0,45	0,32
10.09.2025	-	0,206	0	5,181	0	0	5,093	0	0	24	0	60,9	51,2	0,44	0,33
11.09.2025	-	0,169	0	5,02	0	0	4,936	0	0	24	0	60,4	52,2	0,44	0,33
12.09.2025	-	0,252	0	5,479	0	0	5,384	0	0	24	0	61,5	50,4	0,45	0,33
13.09.2025	-	0,071	0	4,852	0	0	4,773	0	0	24	0	59,8	56,3	0,45	0,33
14.09.2025	-	0,071	0	4,902	0	0	4,822	0	0	24	0	59,8	56,3	0,44	0,32
15.09.2025	-	0,264	0	6,264	0	0	6,156	0	0	24	0	61,3	51	0,44	0,33
16.09.2025	-	0,194	0	5,433	0	0	5,342	0	0	24	0	60,5	51,9	0,44	0,32
17.09.2025	-	0,33	0	6,491	0	0	6,376	0	0	24	0	62,1	49,7	0,44	0,33
18.09.2025	-	0,333	0	6,617	0	0	6,501	0	0	24	0	61,8	49,6	0,43	0,33
19.09.2025	-	0,245	0	5,651	0	0	5,555	0	0	24	0	61,1	50,5	0,44	0,33
20.09.2025	-	0,071	0	4,949	0	0	4,868	0	0	24	0	59,7	56,3	0,44	0,32
Итого:	-	5,746	0	166,155	0	0	163,347	0	0	744	0	60,63	52,47	0,44	0,33

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	642,12	5949,376	0	0,027	5811,752	0	0,027	6729	2
20.09.2025	647,866	6115,534	0	0,027	5975,1	0	0,027	7473	2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения