

#165949#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 6, МАДОУ
Черниговская, 6, г.Калининград
3951
10014
ТВ7 (ASCII)
23194577
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	3,177	0	30,222	0	0	29,554	0	0	24	0	70	44,3	0,41	0,39	-
22.10.2025	2,972	0	27,035	0	0	26,441	0	0	24	0	69,8	43	0,43	0,38	-
23.10.2025	2,672	0	23,027	0	0	22,531	0	0	24	0	69,2	40,9	0,45	0,38	-
24.10.2025	2,593	0	22,18	0	0	21,703	0	0	24	0	69,1	40,5	0,44	0,38	-
25.10.2025	2,464	0	22,421	0	0	21,936	0	0	24	0	69,4	42,6	0,44	0,38	-
26.10.2025	2,571	0	24,152	0	0	23,63	0	0	24	0	69,4	43,4	0,43	0,38	-
27.10.2025	3,04	0	27,354	0	0	26,755	0	0	24	0	69,7	42,6	0,43	0,39	-
28.10.2025	2,891	0	25,885	0	0	25,319	0	0	24	0	69,7	42,4	0,43	0,39	-
29.10.2025	2,888	0	25,551	0	0	24,992	0	0	24	0	69,7	42,1	0,43	0,38	-
30.10.2025	2,894	0	25,722	0	0	25,161	0	0	24	0	69,6	42,1	0,43	0,38	-
31.10.2025	2,876	0	26,018	0	0,08	25,458	0	0,079	24	0	69,2	42,3	0,42	0,38	-
01.11.2025	2,993	0,012	27,878	0	0	27,275	0	0	24	0	69,2	43	0,41	0,39	-
02.11.2025	2,431	0	22,424	0	0	21,942	0	0	24	0	69,1	42,6	0,45	0,39	-
03.11.2025	2,277	0	20,185	0	0	19,756	0	0	24	0	68,8	41,3	0,45	0,38	-
04.11.2025	2,472	0	22,803	0	0	22,312	0	0	24	0	69,1	42,7	0,44	0,38	-
05.11.2025	2,704	0	22,944	0	0	22,448	0	0	24	0	69,3	40,5	0,46	0,39	-
06.11.2025	2,65	0	22,395	0	0	21,909	0	0	24	0	69,3	40,5	0,5	0,4	-
07.11.2025	2,959	0	26,162	0	0	25,587	0	0	24	0	69,9	42,3	0,49	0,4	-
08.11.2025	2,887	0	28,101	0	0	27,48	0	0	24	0	70,1	45	0,47	0,4	-
09.11.2025	2,891	0	27,619	0	0	27,006	0	0	24	0	70,3	44,7	0,46	0,4	-
10.11.2025	3,189	0	28,492	0	0	27,86	0	0	24	0	70,3	42,9	0,47	0,4	-
11.11.2025	2,968	0	26,054	0	0	25,48	0	0	24	0	70	42,2	0,49	0,4	-
12.11.2025	3,055	0	26,639	0	0	26,055	0	0	24	0	69,9	41,9	0,48	0,4	-
13.11.2025	2,964	0	26,021	0	0	25,45	0	0	24	0	69,8	42	0,49	0,4	-
14.11.2025	2,787	0	23,923	0	0	23,404	0	0	24	0	69,5	41,1	0,5	0,41	-
15.11.2025	2,897	0	27,57	0	0	26,961	0	0	24	0	70,3	44,6	0,47	0,4	-
16.11.2025	3,537	0	34,372	0	0	33,537	0	0	24	0	73,9	48,7	0,43	0,4	-
17.11.2025	3,541	0	32,304	0	0	31,554	0	0	24	0	72,1	45,3	0,44	0,4	-
18.11.2025	3,703	0	37,567	0	0	36,717	0	0	24	0	71	46,9	0,41	0,4	-
19.11.2025	3,729	0	37,844	0	0	36,976	0	0	24	0	71,5	47,4	0,42	0,4	-
20.11.2025	3,905	0	39,428	0	0	38,488	0	0	24	0	73,1	48,9	0,4	0,39	-
Итого:	91,577	0	840,292	0	0,08	821,677	0	0,079	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,873														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	707,94	6672,041	0	0,035	6519,824	0	0,035	8193	2
20.11.2025	799,517	7512,331	0	0,115	7341,502	0	0,114	8937	2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 10:08:06