

#190036#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 6, МАДОУ

Черниговская, 6, г.Калининград

3951

10014

ТВ7 (АСЦП)

23194577

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.11.2025 | 3,946   | 0         | 40,636   | 0       | 0       | 39,669   | 0      | 0      | 24       | 0       | 73     | 49,3   | 0,42    | 0,4     | 0,2         |
| 22.11.2025 | 3,569   | 0         | 37,647   | 0       | 0       | 36,755   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,9   | 49,7   | 0,41    | 0,4     | 2,2         |
| 23.11.2025 | 3,893   | 0         | 36,998   | 0       | 0       | 36,026   | 0      | 0      | 24       | 0       | 77,2   | 51,4   | 0,4     | 0,39    | 1,3         |
| 24.11.2025 | 4,252   | 0         | 37,162   | 0       | 0       | 36,17    | 0      | 0      | 24       | 0       | 77,9   | 49,8   | 0,4     | 0,4     | -3,3        |
| 25.11.2025 | 4,176   | 0         | 37,878   | 0       | 0       | 36,908   | 0      | 0      | 24       | 0       | 76,1   | 49,1   | 0,4     | 0,4     | -3,9        |
| 26.11.2025 | 4,093   | 0         | 37,137   | 0       | 0       | 36,201   | 0      | 0      | 24       | 0       | 75,4   | 48,4   | 0,4     | 0,39    | -0,9        |
| 27.11.2025 | 4,019   | 0         | 37,356   | 0       | 0       | 36,433   | 0      | 0      | 24       | 0       | 74,6   | 48,3   | 0,4     | 0,4     | -0,4        |
| 28.11.2025 | 4,008   | 0         | 37,975   | 0       | 0       | 37,045   | 0      | 0      | 24       | 0       | 74,2   | 48,4   | 0,4     | 0,4     | -1,3        |
| 29.11.2025 | 3,73    | 0         | 37,043   | 0       | 0       | 36,132   | 0      | 0      | 24       | 0       | 74,4   | 49,7   | 0,4     | 0,39    | -0,4        |
| 30.11.2025 | 3,691   | 0         | 36,431   | 0       | 0       | 35,534   | 0      | 0      | 24       | 0       | 74,4   | 49,6   | 0,4     | 0,4     | -0,3        |
| 01.12.2025 | 3,939   | 0         | 37,028   | 0       | 0       | 36,14    | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,4   | 47,3   | 0,4     | 0,4     | -0,5        |
| 02.12.2025 | 3,979   | 0         | 36,032   | 0       | 0       | 35,138   | 0      | 0      | 24       | 0       | 74,8   | 47,7   | 0,4     | 0,4     | -           |
| 03.12.2025 | 3,891   | 0         | 40,743   | 0       | 0       | 39,804   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,7   | 48,4   | 0,41    | 0,4     | -           |
| 04.12.2025 | 3,932   | 0         | 43,986   | 0       | 0       | 42,991   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71     | 49,2   | 0,43    | 0,4     | -           |
| 05.12.2025 | 3,629   | 0         | 38,377   | 0       | 0       | 37,515   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,9   | 47,8   | 0,45    | 0,41    | -           |
| 06.12.2025 | 2,939   | 0         | 28,799   | 0       | 0       | 28,164   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,1   | 45,2   | 0,48    | 0,41    | -           |
| 07.12.2025 | 3,239   | 0         | 34,562   | 0       | 0       | 33,791   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,5   | 47,6   | 0,46    | 0,41    | -           |
| 08.12.2025 | 3,453   | 0         | 34,572   | 0       | 0       | 33,8     | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,6   | 46,2   | 0,45    | 0,41    | -           |
| 09.12.2025 | 3,046   | 0         | 27,201   | 0       | 0       | 26,602   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,1   | 42,8   | 0,49    | 0,41    | -           |
| 10.12.2025 | 2,998   | 0         | 25,969   | 0       | 0       | 25,399   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,9   | 41,7   | 0,49    | 0,41    | -           |
| 11.12.2025 | 3,068   | 0         | 26,723   | 0       | 0       | 26,135   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70     | 42     | 0,49    | 0,41    | -           |
| 12.12.2025 | 3,128   | 0         | 27,615   | 0       | 0       | 27,005   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,1   | 42,5   | 0,48    | 0,41    | -           |
| 13.12.2025 | 3,022   | 0         | 30,214   | 0       | 0       | 29,543   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,2   | 45,8   | 0,47    | 0,41    | -           |
| 14.12.2025 | 2,979   | 0         | 29,292   | 0       | 0       | 28,644   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,3   | 45,5   | 0,48    | 0,41    | -           |
| 15.12.2025 | 3,561   | 0         | 33,948   | 0       | 0       | 33,187   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,7   | 45     | 0,45    | 0,41    | -           |
| 16.12.2025 | 3,734   | 0         | 36,266   | 0       | 0       | 35,446   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,9   | 45,8   | 0,44    | 0,41    | -           |
| 17.12.2025 | 3,91    | 0         | 35,832   | 0       | 0       | 34,969   | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,5   | 46,8   | 0,44    | 0,4     | -           |
| 18.12.2025 | 3,941   | 0         | 36,565   | 0       | 0       | 35,696   | 0      | 0      | 24       | 0       | 73     | 46,7   | 0,43    | 0,41    | -           |
| 19.12.2025 | 3,665   | 0         | 34,661   | 0       | 0       | 33,878   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,9   | 45,1   | 0,44    | 0,41    | -           |
| 20.12.2025 | 3,082   | 0         | 30,385   | 0       | 0       | 29,708   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,4   | 45,6   | 0,46    | 0,41    | -           |
| Итого:     | 108,512 | 0         | 1045,033 | 0       | 0       | 1020,428 | 0      | 0      | 720      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 25,918  |           |          |         |         |          |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3   | V2, м3 | V3, м3 | M1, т    | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.11.2025 | 799,517 | 7512,331 | 0      | 0,115  | 7341,502 | 0     | 0,114 | 8937    | 2      |
| 20.12.2025 | 908,027 | 8557,364 | 0      | 0,115  | 8361,929 | 0     | 0,114 | 9657    | 2      |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.12.2025 7:47:34