

#193605#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 6, МАДОУ

Черниговская, 6, г.Калининград

3951

10014

ТВ7 (АСЦП)

23194577

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2025	2,988	0	28,871	0	0	28,232	0	0	24	0	70,3	45	0,47	0,41	5,6
22.12.2025	3,415	0	30,94	0	0	30,251	0	0	24	0	70,4	43,5	0,46	0,41	5,6
23.12.2025	3,868	0	33,457	0	0	32,626	0	0	24	0	74,8	46,5	0,45	0,41	3,7
24.12.2025	4,551	0	35,121	0	0	34,114	0	0	24	0	81,2	49,3	0,43	0,4	0
25.12.2025	4,665	0	39,642	0	0	38,556	0	0	24	0	79	50,1	0,42	0,4	-6,3
26.12.2025	3,853	0	37,523	0	0	36,652	0	0	24	0	72	46,9	0,44	0,41	-5,6
27.12.2025	3,455	0	36,282	0	0	35,467	0	0	24	0	70,7	47,4	0,44	0,4	4,4
28.12.2025	3,721	0	42,273	0	0	41,322	0	0	24	0	70,8	49,3	0,42	0,4	5,4
29.12.2025	3,838	0	37,067	0	0	36,212	0	0	24	0	71,8	46,5	0,43	0,41	3,8
30.12.2025	4,325	0	41,07	0	0	40,009	0	0	24	0	76,4	50,6	0,41	0,41	2,5
31.12.2025	4,172	0	37,77	0	0	36,735	0	0	24	0	79	51,9	0,41	0,4	-1,1
01.01.2026	4,099	0	36,062	0	0	35,086	0	0	24	0	78,5	50,6	0,41	0,4	-4,2
02.01.2026	4,066	0	40,523	0	0	39,492	0	0	24	0	75,8	51,2	0,41	0,4	-5,2
03.01.2026	3,833	0	35,764	0	0	34,852	0	0	24	0	75,8	49,6	0,41	0,4	1,2
04.01.2026	3,935	0	33,349	0	0	32,457	0	0	24	0	78,1	49,2	0,41	0,4	-0,6
05.01.2026	4,104	0	34,618	0	0	33,681	0	0	24	0	78,5	49,5	0,41	0,4	-4
06.01.2026	4,241	0	34,949	0	0	33,954	0	0	24	0	80,8	51	0,41	0,4	-3
07.01.2026	4,236	0	32,991	0	0	32,026	0	0	24	0	82,1	50,5	0,41	0,41	-5,5
08.01.2026	4,372	0	31,335	0	0	30,379	0	0	24	0	84	49,6	0,41	0,41	-7,8
09.01.2026	4,416	0	31,878	0	0	30,914	0	0	24	0	83,6	49,5	0,41	0,41	-11
10.01.2026	4,411	0	34,783	0	0	33,779	0	0	24	0	81,4	50,2	0,4	0,4	-9,6
11.01.2026	4,271	0	34,083	0	0	33,13	0	0	24	0	80	49,2	0,4	0,4	-5,2
12.01.2026	4,725	0	34,328	0	0	33,334	0	0	24	0	81,6	47,8	0,41	0,41	-5,2
13.01.2026	4,759	0	33,476	0	0	32,482	0	0	24	0	82,7	47,8	0,41	0,41	-
14.01.2026	4,78	0	34,065	0	0	33,062	0	0	24	0	82,4	47,9	0,41	0,41	-
15.01.2026	4,439	0	35,549	0	0	34,601	0	0	24	0	77,9	47,3	0,41	0,41	-
16.01.2026	4,434	0	33,412	0	0	32,488	0	0	24	0	79,4	46,8	0,41	0,41	-
17.01.2026	4,465	0	34,89	0	0	33,861	0	0	24	0	82,4	50,9	0,41	0,41	-
18.01.2026	4,509	0	33,754	0	0	32,728	0	0	24	0	83,8	50,9	0,4	0,4	-
19.01.2026	4,881	0	33,477	0	0	32,448	0	0	24	0	84,4	48,5	0,4	0,4	-
20.01.2026	4,845	0	33,571	0	0	32,55	0	0	24	0	83,8	48,3	0,41	0,41	-
Итого:	130,672	0	1086,873	0	0	1057,48	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,21														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.12.2025	908,027	8557,364	0	0,115	8361,929	0	0,114	9657	2
20.01.2026	1038,696	9644,235	0	0,115	9419,408	0	0,114	10401	2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.01.2026 7:57:23