

#163030#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 22.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Кошевого 82-88, Калининград

4113

8114

ТВ7 (АССII)

17053519

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18	19,9	0,3	0,3	-
02.10.2025	3,638	0	103,144	0	0	101,911	0	0	24	0	50,8	42,3	0,4	0,37	-
03.10.2025	6,115	0	191,329	0	0	189,009	0	0	24	0	51,1	43,4	0,46	0,41	-
04.10.2025	5,565	0	188,851	0	0	186,825	0	0	24	0	48,3	41,2	0,45	0,41	-
05.10.2025	4,867	0	173,664	0	0	171,875	0	0	24	0	47,3	40,5	0,45	0,41	-
06.10.2025	5,318	0	189,917	0	0	187,964	0	0	22	2	47,2	40,4	0,45	0,41	-
07.10.2025	5,451	0	190,598	0	0	188,615	0	0	24	0	47,5	40,6	0,46	0,41	-
08.10.2025	5,393	0	190,743	0	0	188,746	0	0	24	0	47,5	40,7	0,45	0,41	-
09.10.2025	5,229	0	190,374	0	0	188,418	0	0	24	0	47,2	40,6	0,45	0,41	-
10.10.2025	5,179	0	190,038	0	0	188,089	0	0	24	0	47,2	40,6	0,45	0,41	-
11.10.2025	5,173	0	189,999	0	0	188,041	0	0	24	0	47,2	40,6	0,45	0,41	-
12.10.2025	5,2	0	190,186	0	0	188,224	0	0	24	0	47,2	40,6	0,45	0,41	-
13.10.2025	5,28	0	190,311	0	0	188,338	0	0	24	0	47,4	40,8	0,45	0,41	-
14.10.2025	5,413	0	190,155	0	0	188,154	0	0	24	0	47,8	40,9	0,45	0,41	-
15.10.2025	5,36	0	190,06	0	0	188,081	0	0	24	0	47,4	40,6	0,45	0,41	-
16.10.2025	5,315	0	189,848	0	0	187,891	0	0	24	0	47,2	40,5	0,45	0,41	-
17.10.2025	5,29	0	190,106	0	0	188,153	0	0	24	0	47,2	40,5	0,45	0,41	-
18.10.2025	5,149	0	172,226	0	0	170,377	0	0	24	0	48,1	40,9	0,46	0,41	-
19.10.2025	5,602	0	187,299	0	0	185,292	0	0	22	2	48,2	41	0,46	0,41	-
20.10.2025	6,206	0	187,354	0	0	185,171	0	0	24	0	50,1	42,1	0,46	0,41	-
21.10.2025	6,372	0	187,365	0	0	185,133	0	0	24	0	50,7	42,5	0,46	0,41	-
22.10.2025	5,656	0	186,946	0	0	184,937	0	0	24	0	48,2	40,9	0,45	0,41	-
Итого:	112,771	0	3860,513	0	0	3819,244	0	0	524	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,935														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

524

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	5023,412	127497,679	0	0	125785,435	0	0	33084	27
22.10.2025	5136,179	131358,19	0	0	129604,679	0	0	33608	31

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 9:03:43